

Nº:

1259

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

quarta-feira, 15-10-2025

Detalhes:

Verificar wc.

Fechar retorno da filtração 1 da Laguna e substituir tomada em carga da injeção de hipoclorito.

Quando fui fechar os retornos reparei que na caixa de retornos entre manilhas estava aparecer agua no no fundo,

depois verifiquei que a agua aparece na parede entre a caixa e a piscina.

Na foto onde se vê a piscina a caixa é a que tem o ponto vermelho, em azul é a posição da esplanada do Q. Ola, em verde é a posição da junta da piscina.

Sair a Lagoa.