

Nº:

1136

Técnico:

Jorge Albano

Data:

sexta-feira, 26-09-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises, verificação, reposição Floculantes e Ácidos, calibração dos PCA's (Banzai, Jacuzzi, Ativa, Brincadeiras, Disco River, Canal e Big Fall), substituição do gel do sensor de cloro do Disco River.

Relatório editado em: 27/09/2025 13:11

