

N°:

902

Técnico:

Jorge Albano

Data:

terça-feira, 19-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito e contadores, análises, substituição de uma válvula de retenção da bomba de floculante (Big Fall), substituição do tubo de baixo da bomba doseadora de ácido (Disco River).

