

Nº:

705

Técnico:

Victor Correia

Data:

domingo, 20-07-2025

Detalhes:

Instalação de novos sensores de nível no sistema de enchimento automático da Piscina Funda.

Estudo do programa e saídas no PLC da Osmose 2 para futura monitorização de estados.

Desenvolvimento de funcionalidades no software WorkLog.

