

Nº:

986

Técnico:

Victor Correia

Data:

quarta-feira, 27-08-2025

Detalhes:

Atualização dos relatórios das medidas de autoproteção.

Reset ao PCA da Piscina Ativa.

Correção de bug no sistema WorkLog CMMS, não gravava relatórios de diferente tipo de diário.

Avaria num dos secadores de mãos dos balneários do Kamikaze.

