

Nº:

573

Técnico:

Jorge Albano

Data:

sexta-feira, 27-06-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores contadores e hipoclorito, análises, verificação e reposição de Ácido e Floculante, arrumação das barricas de Ácido que chegaram, reparar fuga de hipoclorito na tubagem da bomba doseadora do Banzai.

Relatório editado em: 03/07/2025 08:24