

Relatório de Medidas de Autoproteção

Nº: 1352

Técnico: Victor Correia

Data: terça-feira, 21-10-2025

Detalhes:

Teste aos interruptores diferenciais, tudo em conformidade.

