

Nº: 1003

Técnico: Jorge Albano

Data: quarta-feira, 03-09-2025

Detalhes:

recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises, arrumação das barricas de floculante que chegaram, substituição da tampa do canal junto á entrada dos Saltos, verificação e substituição dos acessórios da tubagem de enchimento de hipoclorito da Funda e Ativa, verificação dos floculantes, ácidos.