

Nº:

830

Técnico:

Victor Correia

Data:

terça-feira, 05-08-2025

Detalhes:

Instalação de relógio nos circuitos de iluminação dos balneários do Kamikaze.
Identificação de avaria na resistência trifásica no depósito de água quente dos balneários do Kamikaze.
Recuperação de rádio com água no interior do setor 2.
Instalação de chaveiro na sala de staff.

