

N°:

544

Técnico:

Victor Correia

Data:

segunda-feira, 23-06-2025

Detalhes:

Realizada a revisão do aperto dos cabos de potência nos variadores de frequência da atração Big Wave.

Programados os rádios de comunicação destinados ao Setor 1.

Ligado o sistema de envio de SMS do gerador principal através da instalação de um conversor de tensão de 24V para 12V.

Reajustado o setpoint de todos os controladores PCA para 2,2 mg/l.

Assinatura do Técnico: _____