

Nº: 980

Técnico: Jorge Albano

Data: sexta-feira, 29-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises da manhã, Backwash com ar nas Brandas calibração dos PCA's (Funda, Laguna, Brandas, Tornado e Black Hole), Backwash.

Relatório editado em: 30/08/2025 11:21