

Nº: 1430

Técnico: Gilberto Lopes

Data: quarta-feira, 08-04-2026

Detalhes:

Verificar wc, retirar silicone e limpar os espelhos dos fluxómetros
Sair com o Pedro para verificar a adaptação de ferro para a lona na
companheira.
Sair a Lagoa e Parchal
Refazer o tubo de nível do tanque Activa, colocando um segundo tubo para
aceitar a água do controlador e não afetar o enchimento.