

Nº:

1401

Técnico:

Jorge Albano

Data:

sexta-feira, 03-04-2026

Detalhes:

Recolha das águas, valores contadores, valores hipoclorito, análises, Calibração dos PCA's (Banzai, Jacuzzi, Black Hole), substituição de tubos nas Bombas deoseadoras de hipoclorito do Canal e do Rio Rápido, ajudar o Gil (Substituição da Perlite no Big Fall e num tubo da água do Back Wash junto da Osmose).

Relatório editado em: 04/04/2026 11:14

