第八、九周工作总结

张泽宇

2022年4月24日

过去两周的主要进行的工作包括有:

- 将之前尝试的灰度图像转换程序进行了完善,可由 PSCAD 输出的.out 文件 直接转换成灰度图。
- 利用灰度图进行网络训练,但是最终的识别效果不好,从不同方面尝试改进。 以下为详细叙述

1 灰度图像转换程序

程序的主要构造思想如下:




图 1: 程序思路

现就每一部分程序进行注解。

1.1 数据提取

首先分析一下 PSCAD 输出数据文件的特点。上几周处理数据时,一直都在关注.infx 文件,如下图 2所示,其中的数据还是比较繁琐的,有很多不需要关注的信息。后来,通过查阅书籍,发现应该从 inf 文件中提取相关数据索引。

如图 3所示,其中 PGB(i) 表示.out 文件中的第 i+1 列 (第 1 列是时间); Desc 表示该列数据名称,Unit 表示单位。因此,利用 os 库对数据文件进行遍历打开读取操作,采用正则表达式实现对数据名称的提取,并利用列索引将具体数值提取出来,最后以字典的形式暂时存储数据,即可实现对数据的提取。

这部分代码如下所示:

```
文件(F) 編輯(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

<Output device="EMTDC" version="2010" date="2022/04/17" time="09:00:38.000000">

<Domain name="Time" unit="s" mult="0.0" skew="0.0">

<Sample rate="100000.0" end="10000" />

</Domain>

<List classid="Analog">

<Analog name="Main(0):Is" index="0" id="1763691693:0" label="" dim="3" unit="" min="-2.0" max="2.0" />

<Analog name="Main(0):Us" index="3" id="1026695447:0" label="" dim="3" unit="" min="-2.0" max="2.0" />

<Analog name="Main(0):Fault Type" index="6" id="1077324046:0" label="Fault Monitoring" dim="1" unit="" min

<Analog name="Main(0):Fault Delay" index="7" id="637018475:0" label="Fault Monitoring" dim="1" unit="s" mir

<Analog name="Main(0):Is" index="8" id="1622570220:0" label="Bus Current" dim="3" unit="kA" min="-10" max

<Analog name="Main(0):Vs" index="11" id="1545599719:0" label="Bus Voltage" dim="3" unit="kV" min="-200" |

</List>

<List classid="Digital" />

</Output>
```

图 2: .infx 文件

```
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
          Output Desc="FaultType" Group="Main" Max=2.0 Min=-2.0 Units=""
PGB(1)
          Output Desc="FDelay" Group="Main" Max=2.0 Min=-2.0 Units=""
PGB(2)
          Output Desc="I:1" Group="Bus Current" Max=10 Min=-10 Units="kA"
PGB(3)
PGB(4)
          Output Desc="I:2" Group="Bus Current" Max=10 Min=-10 Units="kA"
PGB(5)
          Output Desc="I:3" Group="Bus Current" Max=10 Min=-10 Units="kA"
          Output Desc="U:1" Group="Bus Voltage" Max=200 Min=-200 Units="kV"
PGB(6)
          Output Desc="U:2" Group="Bus Voltage" Max=200 Min=-200 Units="kV"
PGB(7)
PGB(8)
          Output Desc="U:3" Group="Bus Voltage" Max=200 Min=-200 Units="kV"
```

图 3: .inf 文件

```
def read_variable_name(f_path):
           L = \{\}
            f = open(f_path, 'r', encoding='utf-8')
3
            for line in f:
                reformat = re.compile(r"PGB\((?P<PGB>.*?)\)(.*?)"
                r"(.*?)Desc=\"(?P<Desc>.*?)\"", re.S)
                index = reformat.finditer(line)
                for item in index:
                    L[item.group("PGB")] = item.group("Desc").replace(":", "_")
            f.close()
            return L
11
       def read_simulation_time(f_path):
13
            f = open(f_path, 'r', encoding='utf-8')
            L = []
15
            for line in f:
                line = line.replace("\n", '')
17
                line = re.split(r"[]+", line)
                if line[1]:
19
                    L.append(line[1])
                else:
21
                    continue
```

```
f.close()
23
             return L
25
         def read_variable_value(f_path, index):
27
             f = open(f_path, 'r', encoding='utf-8')
             data\_temp = []
             for line in f:
29
                  line = line.replace("\n", '')
                  line = re.split(r"[]+", line)
31
                  data_temp.append(line)
             f.close()
33
             column_number = list(index.keys())
             column_name = list(index.values())
35
             dir\_temp = \{\}
             for i in range(len(column_name)):
37
                  L = []
                  for line in data temp:
39
                       if line[1]:
                            L.append(eval(line[eval(column_number[i]) + 1]))
                       else:
43
                            continue
                  \operatorname{dir\_temp}\left[\operatorname{column\_name}\left[\:i\:\right]\right] \: = \: L
             return dir_temp
45
```

程序中有一些步骤是为了处理文件中的细节,如开头空行、间隔不等等问题,待完善注释后上传到 Github 中。最终返回的 dir_temp 是一个字典类型, key 是每个项目, 如 I_1, value 是对应的值。

1.2 数据转换与图像生成

首先把一维数据信号截成需要的长度(这里以 64×64=4096 为例)

```
def turn\_grayscale(data):
            lens = len(data)
            \max \ start = lens - dimension\_grayscale ** 2
            starts = []
            gray_scales = []
            for i in range(sampling_value):
            while True:
                start = random.randint(0, max_start)
                if start not in starts:
                    starts.append(start)
                    break
11
                temp = data[start: start + dimension_grayscale ** 2]
                temp = np.array(temp)
13
                gray_temp = temp.reshape(dimension_grayscale, dimension_grayscale)
                gray_scales.append(gray_temp)
15
            return gray_scales
17
```

这里面 starts 用来存储开始点,共有 sampling_value 个开始点,开始点往后 dimension_grayscale ** 2 个数据 (这里以 64² 为例) 提取出来,并转换成 ndarray 数据形式,再利用 reshape 函数 变成二维矩阵。最终由 gray scales 收集所有的二维矩阵。

其次考虑矩阵数据存贮的问题。这里之所以单独将矩阵数据存储出来,是为了方便其他程序的调用。例如,如果采用 PyTorch 读取数据,直接读.npz 文件要由于读取.img 文件。所以加入这段程序,最终数据存在 npz. 压缩文件中。需要使用时,直接采用 load 函数即可解压为 npy 文件并读取成 ndarray 数据类型。

```
def draw_grayscale(graydata, name_npz, up_name, uppp_name, uppp_name):
    path_name = r''
    if os.path.exists(path_name):
        np.savez(path_name + '{}'.format(name_npz), *graydata)
    else:
        os.makedirs(path_name)
            np.savez(path_name + '{}'.format(name_npz), *graydata)
    return
```

1.3 数据集制作

这部分相对而言较为灵活,利用 os 库依据需求创建文件夹,并利用 imageio 向其中写入文件,即可得到所需要的数据集。这里数据集的组成方式,也可以灵活设定,有如下两种方式:

• 分为 Train 和 Test 两个文件夹,其下有已分类依据(如故障类型)为名的子文件夹,子文件夹下存储相应的图像文件。

这类方法主要适用于 Matlab 平台的神经网络。

• 分为 Train_Image,Test_Image,Train_Label,Test_Label 四个文件夹,其中前两个文件夹用于存储照片,后两个以 txt 文本形式存储标签信息,如故障类型、故障时间、故障地点等。图像文件与文本文件依靠同名的形式相关联。

这种方式更多应用于 PyTorch 框架。

以上即为程序的主要部分(除去一些细枝末节),个人认为这个程序还是具有一定的普适性。当然,程序在一些处理上也存在有可以继续优化提升速率的地方。


2 对灰度图的训练

灰度图数据的来源依然是上一次搭建的 10kV 接地小电阻模型。

首先,设置了 9 个故障点,每个故障点发生 A 相短路接地、AB 相短路接地、三相短路接地、AB 相短路四种故障;故障发生时间由起始时间 0.01s 和延迟时间决定,延迟时间从 0 开始以 0.001 为步长变化到 0.01. 因此总的故障发生时间在 0.01 0.02s 之间;故障持续时间设置为 0.01s,即半个周期。

然后,收集 0 0.05s 的故障电流与电压数据。利用 Multiple Run 模块,设置自动运行,最终得到了 396 次仿真结果,取其中的 I_1 即 A 相电流作为指标生成灰度图。每次运行数据长度为 5003 个,随机取其中 4096 个数据生成 100 个 64 像素灰度图,用于数据增强。

最后,为简便起见,先判断故障类型。取发生于 T1 处的数据生成的灰度图作为数据集。如下图所示:



9. A 相应时变地 图 0. AD 相应时变。

图 7: ABC 三相短路接地 图 8: AB 相短路

发现问题,每个图像之间似乎相似度比较高,只是黑色带出现的位置稍有不同。怀着侥幸心理,利用 matlab 搭建了网络,结构如下图:

	1	2
	1x1 ImageInputLayer	
!	1x1 Convolution2DLayer	
;	1x1 ReLULayer	
ļ	1x1 MaxPooling2DLayer	
i	1x1 Convolution2DLayer	
,	1x1 ReLULayer	
,	1x1 MaxPooling2DLayer	
;	1x1 FullyConnectedLayer	
)	1x1 ClassificationOutputLayer	
Э		

图 8: 神经网络

进行训练,最初出现了损失值为 NAN 的问题。显示是损失值达到 NAN,寻来你只进行了两轮迭代就停止。通过网上论坛,可能的原因一个是学习率太大,我把学习率由 0.01 降低为 0.005,但依旧无法解决;另一个原因可能是梯度爆炸的问题发生。解决梯度爆炸,由于这个结构中已经采用了 ReLU 激活函数,在不改变网络结构的前提下,只能进行梯度裁剪。所以我设定了一个梯度阈值,最终不再报错。但是尽管如此,说明网络的设计还是有一些问题。

训练结果也说明了这个问题。最后的损失值不收敛,训练集准确率基本不变化,在 20% 到 30% 之间浮动,验证集的准确率是 25%。

显然, 25% 恰为 ¼, 模型识别不了故障类型。

出现这样的表现, 我认为可能的问题出在两点, 也有可能两方面都有:

• 数据集的问题。

事实上,单纯人工去看数据集,发现每个图片的区别实在不能算作显著。下面两幅图是 A 相单相接地和 AB 相短路的图:

发现图像之间太过于相像,自然训练不出什么结果。输出 B, C 相电流的灰度图, 也是基本如此; 而 ABC 三相的电压灰度图, 只有三相短路接地的情况下图像有两条黑纹, 其他也是类似。我返回去重新看了一下数据结果, 发现出现故障的地方, 无论是电压还是电流量, 大小与正常情况下有大概 10 的二次方倍数量级, 我猜测是这里出现的问题。

因为在转换成灰度图的过程中,矩阵中的每个值按照一定的算法映射在 0-256 之间,正常与故障之间相差太大,就会导致映射之后正常的数据集中在 256 附件,故障数据集中在 0 附近,这样造成了图片中黑白分明,都有一道黑纹的现象。

为了验证我的猜想,我用 opencv 读取灰度图,得到的是 ndarray 类型数据,然后将灰度矩阵中的每个元素按照最大最小归一化处理再乘 256,两个矩阵进行比较,发现每个元素数值相近。这就说明在生成灰度图的过程中,imageio 库采用了最大最小算法或者类似的算法,对每一个数据进行处理,这样的处理是等比例间距的,即使在 0-256 的空间上,依




图 10: A 相短路接地



图 11: AB 相短路接地

然保留了每个元素在原始空间上的相对位置。所以,要想解决,一方面可以通过模型的修改,使这个数据之间的数量级差别降低,另一方面可以通过算法的修改,(比方采用标准差方式映射到 0-256 之间?只是一个猜想)。这两个方向下一周计划进行尝试。

• 另一个方面,在神经网络上。

梯度爆炸的产生是因为反向传播的过程中梯度不断累计,以指数级增长,导致网络无法训练。采用 ReLU 激活函数是解决的一个办法,但是在本例中显然 ReLU 没有发挥应有的作用。但是反过来看网络的结构,参数设置并没有很复杂,网络深度也不大,那出现梯度爆炸的原因,会不会是由于数据的问题?这一点还待探讨。

关于灰度图的问题,我在网上也找了一些资料,其中有一个"基于卷积神经网络的数据驱动故障预测方法"¹,这个方法也是采用灰度图进行故障检测,我利用它的数据生成了灰度图如下:

能看得出来,这两类的灰度图之间差别还是比较明显的。因此我认为主要的问题还是出现 在对数据的处理上,可能神经网络是没有问题,而是由于数据太过于特殊导致无法正常训

¹https://www.sci-hub.ren/10.1109/tie.2017.2774777




图 12: A 类




图 13: B 类

练。

总而言之,下一周将会对数据集的处理进行进一步探讨。