



202700110058



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1268

# 检验检测报告

TEST & INSPECTION REPORT

No: SN202600595W

样品名称 KEP-NC 注浆材料

委托单位 汉中市生态环境局西乡分局

检测类别 委托检测



陕西省产品质量监督检验研究院



报告查验

陕西省产品质量监督检验研究院

检验检测报告

No：SN202600595W

共2页第1页

|        |                                                                                                                     |        |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 样品名称   | KEP-NC 注浆材料                                                                                                         | 商 标    | KEP                     |
| 规格型号   | /                                                                                                                   | 样品等级   | /                       |
| 委托单位   | 汉中市生态环境局西乡分局                                                                                                        | 检测类别   | 委托检测                    |
| 委托单位地址 | 陕西省汉中市西乡县文昌北路城北小区                                                                                                   | 收样日期   | 2026-06-19              |
| 生产单位   | 江苏大地源环保科技有限公司                                                                                                       | 生产日期   | 2026-06-17              |
| 样品数量   | 1kg                                                                                                                 | 原编号或批号 | KEP-nc                  |
| 样品状态描述 | 粉状                                                                                                                  | 合同编号   | YWS20260604041          |
| 检测项目   | 三氧化二铝、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、三氧化二铁、三氧化硫                                                                               | 检测日期   | 2026-06-19 至 2026-06-21 |
| 检测依据   | GB/T 176-2017 《水泥化学分析方法》                                                                                            |        |                         |
| 检测结果   | <p>检测结果详见数据页。</p> <div><div>陕西省产品质量监督检验研究院</div><div>(检验检测专用章)</div><div>签发日期：2026年06月21日</div><div>(一)</div></div> |        |                         |
| 备注     | /                                                                                                                   |        |                         |

批准： 雷倩萍                      审核： 田莉                      编制： 吕艳利

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

No: SN202600595W

共 2 页 第 2 页

| 序号   | 检测项目      | 检测结果  | 备注 |
|------|-----------|-------|----|
| 1    | 氧化钙 (%)   | 26.33 | /  |
| 2    | 氧化镁 (%)   | 3.47  | /  |
| 3    | 二氧化硅 (%)  | 41.52 | /  |
| 4    | 三氧化二铁 (%) | 4.11  | /  |
| 5    | 三氧化二铝 (%) | 15.17 | /  |
| 6    | 氧化钾 (%)   | 1.32  | /  |
| 7    | 氧化钠 (%)   | 0.45  | /  |
| 8    | 三氧化硫 (%)  | 2.46  | /  |
| 以下空白 |           |       |    |

检测地址：西安市碑林区咸宁西路30号

# 声 明

1. 报告检测结果栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效；部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制/主检、审核、批准人签字无效；报告涂改无效。
3. 本报告及本院名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本院对检测结果的准确性负责，委托方对所提供样品的代表性及其相关信息的真实性负责。
5. 委托送样检测结果/结论仅对所检样品有效；环境检（监）测结果/结论仅对当次采样有效。
6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内（食品检测应于收到报告之日起 7 个工作日内）以书面形式向本院提出，逾期不予受理。
7. 本报告仅提供给委托方，本院不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测活动中发现普遍存在的产品质量问题时，本院有义务向市场监督管理部门报告。

本部地址：西安市碑林区咸宁西路 30 号

业务电话：029-62653965（工业） 029-62653968（食品）

高新分部地址：西安市高新区丈八六路 51 号

业务电话：029-81155125 029-81155126

草堂分部地址：西安市高新区草堂镇纬十路北侧三元科技产业园 5 号楼

业务电话：029-84831003

监督电话：029-62653939

传 真：029-62653889

网 址：<http://www.snzhijian.org.cn>

