



202700110058



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1268

# 检验检测报告

TEST & INSPECTION REPORT

No: SN202600634W

样品名称 KEP-NC 注浆材料

委托单位 汉中市生态环境局西乡分局

检测类别 委托检测



陕西省产品质量监督检验研究院



报告查验

陕西省产品质量监督检验研究院

检验检测报告

No: SN202600634W

共 2 页 第 1 页

|        |                                                              |        |                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 样品名称   | KEP-NC 注浆材料                                                  | 商 标    | KEP                     |
| 规格型号   | KEP-NC                                                       | 样品等级   | /                       |
| 委托单位   | 汉中市生态环境局西乡分局                                                 | 检测类别   | 委托检测                    |
| 委托单位地址 | 陕西省汉中市西乡县文昌北路城北小区                                            | 收样日期   | 2026-07-08              |
| 生产单位   | 江苏大地源环保科技有限公司                                                | 生产日期   | 2026-07-06              |
| 样品数量   | 500g                                                         | 原编号或批号 | /                       |
| 样品状态描述 | 粉状                                                           | 合同编号   | YWS20260704083          |
| 检测项目   | 含水率、游离氧化钙、烧失量                                                | 检测日期   | 2026-07-08 至 2026-07-10 |
| 检测依据   | GB/T 176-2017 《水泥化学分析方法》<br>GB/T 27690-2023 《砂浆和混凝土用硅灰》      |        |                         |
| 检测结果   | 检测结果详见数据页。 <div>（检验检测专用章）<br/>签发日期：2026年07月10日<br/>(一)</div> |        |                         |
| 备注     | /                                                            |        |                         |

批准：高 博

审核：雷倩萍

编制：吕艳利

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

No: SN202600634W

共 2 页 第 2 页

| 序号   | 检测项目      | 检测结果 | 备注 |
|------|-----------|------|----|
| 1    | 烧失量 (%)   | 0.50 | /  |
| 2    | 游离氧化钙 (%) | 0.06 | /  |
| 3    | 含水率 (%)   | 0.3  | /  |
| 以下空白 |           |      |    |

检测地址：西安市碑林区咸宁西路30号



# 声 明

1. 报告检测结果栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效；部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制/主检、审核、批准人签字无效；报告涂改无效。
3. 本报告及本院名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本院对检测结果的准确性负责，委托方对所提供样品的代表性及其相关信息的真实性负责。
5. 委托送样检测结果/结论仅对所检样品有效；环境检（监）测结果/结论仅对当次采样有效。
6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内（食品检测应于收到报告之日起 7 个工作日内）以书面形式向本院提出，逾期不予受理。
7. 本报告仅提供给委托方，本院不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测活动中发现普遍存在的产品质量问题时，本院有义务向市场监督管理部门报告。

本部地址：西安市碑林区咸宁西路 30 号

业务电话：029-62653965（工业） 029-62653968（食品）

高新分部地址：西安市高新区丈八六路 51 号

业务电话：029-81155125 029-81155126

草堂分部地址：西安市高新区草堂镇纬十路北侧三元科技产业园 5 号楼

业务电话：029-84831003

监督电话：029-62653939

传 真：029-62653889

网 址：<http://www.snzhijian.org.cn>

