

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - 2025/2026



**PHOTOUNICAMP
INTEGRATED PHOTONICS DEVICES**

ENDEREÇO: Rua Lev Landau, 141 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-858



A.V.M. AR CAMPINAS - AR CONDICIONADO E ELÉTRICA

PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, LOCATÁRIO OU PREPOSTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL: PHOTOUNICAMP - INTEGRATED PHOTONICS DEVICES
CNPJ: 49.607.336/0001-06 (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP)
ENDEREÇO: RUA LEV LANDAU Nº 141, CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS/SP, CEP 13083-858
TELEFONES: (19) 3521-2700
EMAIL: pagamentos.compras@funcamp.unicamp.br

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA MANTENEDORA:

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANDRÉ GONÇALVES SANTOS LTDA.
CNPJ: 29.969.275/0001-10
ENDEREÇO: Rua URUGUAI, 38, JARDIM NOVA EUROPA – Campinas/SP – 13040-037
TELEFONES: (19) 4141-7244 - (19) 99280-7850
EMAIL: contato@avmarcampinas.com.br

3. ATIVIDADES DO PMOC:

Verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo e fontes de geração de microorganismos

As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, assim como as edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria nº 2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes.

Para manter a qualidade do ar interno, a mantenedora deve fornecer todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização bem como os produtos bactericidas de controle de contaminação e tratamento de condensados, sendo que estes devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para este fim.

Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização.

4. Recomendações aos usuários em situação de falha do Equipamento e outras de emergência:

Recorrer aos técnicos da mantenedora:

A.V.M. AR CAMPINAS - AR CONDICIONADO E ELÉTRICA

Telefone: (19) 99280-7850

Email: contato@avmarcampinas.com.br

5. Assinaturas

CLIENTE:

NOME _____

ASSINATURA _____

Responsável Técnico/Elaboração do PMOC:

NOME _____

ASSINATURA _____

Empresa Mantenedora:

NOME _____

ASSINATURA _____



Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT SP

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605919984

Conselho Regional dos Técnicos Industriais SP

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

ANDRE GONCALVES SANTOS

Título profissional: TÉCNICO EM MECÂNICA

Registro: 31314222899

2. Contratante

Contratante: Fundação de desenvolvimento da Unicamp

CPF/CNPJ: 49.607.336/0001-06

Logradouro: AVENIDA ÉRICO VERÍSSIMO

Nº: 1251

Complemento:

Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13083851

País: Brasil

Telefone: (19) 3521-2700

Email: pagamentos.compras@funcamp.unicamp.br

Contrato: 253/2026

Celebrado em: 05/06/2026

Valor: R\$ 63.192,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: NENHUM

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RUA LEV LANDAU

Nº: 141

Complemento:

Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: CAMPINAS

UF: SP

CEP: 13083858

Telefone: (19) 3521-2700

Email: pagamentos.compras@funcamp.unicamp.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: -22.817150 Longitude: -47.064311

Data de Início: 15/06/2026

Previsão de término: 05/06/2027

Finalidade: Outro

Proprietário(a): Fundação de desenvolvimento da Unicamp

CPF/CNPJ: 49.607.336/0001-06

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

43 - MANUTENÇÃO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> MANUTENÇÃO MECÂNICA ->

432,000

btu/hora

#3177 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Manutenção preventiva mensal em equipamentos de ar condicionado com PMOC

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: R\$ 68,17

Pago em: 15/06/2026

Boleto: 8262492356

Registrada em: 15/06/2026

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: ANDRE GONCALVES SANTOS
CPF: 313.142.228-99

Contratante: Fundação de desenvolvimento da Unicamp
CNPJ: 49.607.336/0001-06

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE GONCALVES SANTOS
Data: 15/06/2026 18:54:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>