

QUADRO DE CARGAS - INCÊNDIO											
CIRCUITOS	DESCRIÇÃO	TENSÃO	POTÊNCIA (VA)	POTÊNCIA (W)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DE PROJETO (A)	DISJUNTOR (A)	FASE A	FASE B	FASE C	CONDUTOR (MM²)
1	BOMBA INCÊNDIO	380	3640	2910	0,8	5,54	6	1213,33	1213,33	1213,33	10