




Apartamento 1															
Circ.	Descrição da carga	Quant.	Potência (VA)	FP	Tensão (V)	Corrente (A)	FCT	FCS	FCA	Corrente de Projeto (A)	Disjuntor(A)	Fase A	Fase B	Fase C	Condutores (mm²)
1	Ar Condicionado Q1	1	1.180,43	0,92	380,00	1,80	0,79	1,00	0,70	3	5 Trifásico	1.180,43	1.180,43	1.180,43	2,50
2	Ar Condicionado Q2	1	1.180,43	0,92	380,00	1,80	0,79	1,00	0,70	3,25	5 Trifásico	1.180,43	1.180,43	1.180,43	2,50
3	Chuveiros	1	6.500,00	1,00	380,00	9,89	0,79	1,00	1,00	13	15 Trifásico	6.500,00	6.500,00		4,00
4	TUG's Cozinha	5	2.100,00	0,92	220,00	9,55	0,79	1,00	0,70	17	20 Monofásico	2.100,00			2,50
5	A. Serviço	1	1.200,00	0,92	220,00	5,45	0,79	1,00	0,70	9,86	10 Monofásico	1.200,00			2,50
6	Iluminação	8	1.000,00	0,92	220,00	4,55	0,79	1,00	0,70	8,22	10 Monofásico	1.000,00			1,50
7	TUG's (Q1, Q2, WC1)	7	1.200,00	0,92	220,00	5,45	0,79	1,00	0,70	9,86	10 Monofásico		1.200,00		2,50
8	TUG's (Sala, Corredor, WC2)	8	1.300,00	0,92	220,00	5,91	0,79	1,00	0,70	10,69	15 Monofásico	1.300,00			2,50
9	Reserva						0,79	1,00	0,70	0					
10	Reserva						0,79	1,00	0,70	0					
11	Total por fase											5.580,43	3.580,43	6.500,00	

Apartamento 2															
Circ.	Descrição da carga	Quant.	Potência (VA)	FP	Tensão (V)	Corrente (A)	FCT	FCS	FCA	Corrente de Projeto (A)	Disjuntor (A)	Fase A	Fase B	Fase C	Condutores (mm²)
1	Ar Condicionado Q1	1	1.180,43	0,92	380,00	1,80	0,79	1,00	0,70	3	5 Trifásico	1.180,43	1.180,43	1.180,43	2,5
2	Ar Condicionado Q2	1	1.180,43	0,92	380,00	1,80	0,79	1,00	0,70	3,25	5 Trifásico	1.180,43	1.180,43	1.180,43	2,5
3	Chuveiro	1	6.500,00	1,00	380,00	9,89	0,79	1,00	1,00	12,52	15 Trifásico	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4
4	TUG's Cozinha	5	2.100,00	0,92	220,00	9,55	0,79	1,00	0,70	17	20 Monofásico	2.100,00			2,5
5	A. Serviço	1	1.200,00	0,92	220,00	5,45	0,79	1,00	0,70	9,86	10 Monofásico		1.200,00		2,5
6	Iluminação	9	1.360,00	0,92	220,00	6,18	0,79	1,00	0,70	11,18	15 Monofásico	1.360,00			1,5
7	TUG's (Q1, Q2, WC1)	9	1.400,00	0,92	220,00	6,36	0,79	1,00	0,70	11,51	15 Monofásico		1.400,00		2,5
8	TUG's (Sala, Corredor, WC2)	8	1.300,00	0,92	220,00	5,91	0,79	1,00	0,70	10,69	15 Monofásico	1.300,00			2,5
9	Reserva						0,79	1,00	0,70	0					
10	Reserva						0,79	1,00	0,70	0					
11	Total por fase											5.940,43	3.780,43	6.500,00	

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Ponto de tomada alta específica, no qual X representa a potência e Y o circuito
	Ponto de tomada baixa específica, no qual X representa a potência e Y o circuito
	Ponto de tomada baixa de uso geral
	Ponto de tomada média de uso geral
	Ponto de tomada alta de uso geral
	Ponto de tomada baixa de uso geral com duas tomadas de corrente
	Ponto de tomada média de uso geral com duas tomadas de corrente
	Ponto de iluminação com indicação de retorno, potência e circuito, respectivamente
	Interruptor
	Ponto de tomada com interruptor
	Interruptor de campanha
	Campanhia
	Quadro de carga
	Disjuntor Termomagnético Monopolar
	Disjuntor Termomagnético Tripolar
	Disjuntor Residual Fase/Fase ou Fase/Neutro
	Aterramento com Haste de Cobre
	Condutor Fase, Neutro e Terra
	Medidor de Energia Polifásico
	Dispositivos de Proteção Contra Surto



TÍTULO: Victor Sayoan Pessoa Fernandes  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Victor Sayoan Pessoa Fernandes  
CLIENTE: Ronimack Trajano  
DATA: 08/09/2023  
ESCALA: 1:50  
FOLHA: 01



TÍTULO:			Victor Sayoan Pessoa Fernandes
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			Victor Sayoan Pessoa Fernandes
CLIENTE:			Ronimack Trajano
DATA:	08/09/2023	ESCALA:	1:50
FOLHA:			02