

АКТ ОСМОТРА КВАРТИРЫ

ООО СЗ «Андор»

Квартира №2

Корпус: Корпус 1

Подъезд: 1, Этаж: 1

Дата осмотра: 2026-05-08 19:20:22.765714

ВЫЯВЛЕННЫЙ ДЕФЕКТ

Нормативный документ: СП 54.13330.2016 п.6.2

Категория: двери

Описание: Щель между полотном и коробкой более 4 мм

Место: прихожая (торр)

Комментарий: впваvv

Критичность: КОСМЕТИЧЕСКИЙ

Статус: ЗАКРЫТ

Прораб

Представитель подрядчика

Акт сформирован: 09.05.2026 23:27