

АКТ ОСМОТРА КВАРТИРЫ

ООО СЗ «Андор»

Квартира №10

Корпус: Корпус 2

Подъезд: 2, Этаж: 3

Дата осмотра: 2026-05-08 22:47:46.251724

ВЫЯВЛЕННЫЙ ДЕФЕКТ

Нормативный документ: 3.04.01-87 п.3.47

Категория: пол

Описание: Зазор между досками паркета более 0.5 мм

Место: спальня 1

Критичность: КРИТИЧНЫЙ

Статус: НЕ ИСПРАВЛЕН

Прораб

Представитель подрядчика

Акт сформирован: 09.05.2026 23:27