

Informations complémentaires sur les dangers de l'électricité

Cette annexe regroupe des données complémentaires mentionnées dans le ?? page ?. Il n'est pas nécessaire de les retenir par cœur mais ces informations constituent un support appréciable pour toute précision concernant ce chapitre.


1.1 État des lieux de la prévention des risques électriques

1.2 Statistiques

1.2.1 Accidents d'origine électrique

Les accidents du travail d'origine électrique diminuent depuis la mise en place du décret du 14 novembre 1962 qui attribue à la protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité. Entre 1962 et 2000, le nombre d'incidents a baissé de 74%.

Variation du nombre d'accidents du travail d'origine électrique



1.2.2 Secteurs les plus atteints

Durant l'année 2008, on dénombrait 771 accidents d'origine électrique. Les secteurs les plus touchés sont :

30% : bâtiment et travaux publics,

17% : métallurgie,

16% : service et travail temporaire,

11% : alimentation.



1.2.3 Facteurs principaux

Les principaux facteurs ayant causé l'accident sont :

31% : mode opératoire inapproprié ou dangereux ;

15% : application incomplète ;

12% : formation insuffisante ;

12% : état du matériel ;

11% : état du sol.

1.2.4 Type de contact

75% : contact direct ;

20% : contact indirect ;

5% : non précisé.

1.2.5 Type de dommages

Ces statistiques sur plusieurs années sont relativement constantes. Elles précisent que :

60% : brûlures ;

≈ **33%** : localisation multiples (les yeux, les membres supérieurs et les mains sont les plus touchés) ;

5% : lésions internes.

1.2.6 Conclusion

On peut conclure de ces statistiques que depuis une trentaine d'années, le nombre d'accidents dus à l'électricité :

- diminue régulièrement ;
- demeurent particulièrement graves.

Le risque d'accidents est certes mieux maîtrisé qu'auparavant mais il reste toujours présent.

1.3 Différents effets du courant électriques

1.3.1 Effet thermique

Il est admis que les brûlures électriques peuvent apparaître à des intensités relativement faibles (≈ 10 mA), si le contact est maintenu quelques minutes

1.3.2 Effet téтанisant

Lorsque la tension est alternatif, les muscles se situant sur le trajet du courant électrique se contractent. Cet effet, surtout s'il s'agit des muscles de la main, peuvent empêcher tout dégagement volontaire de la victime. Pour l'extraire de cette situation, il convient de stopper le contact crispé en la poussant à l'aide d'un objet non conducteur.

1.3.3 Effets respiratoires et circulatoires

Les muscles respiratoires pouvant également être crispés par le courant, il suffit de 60 s pour bloquer la respiration. Cela provoque une asphyxie, appelée également *syncope blanche*.

Une fibrillation ventriculaire se manifeste également pour les mêmes ordres de grandeurs. C'est le résultat de la contraction anarchiques des fibrilles du muscle cardiaque. Ces battements du cœur



rapides et désordonnés ne permettent plus d'assurer une circulation sanguine adéquate et provoque ainsi une syncope cardiaque, appelée aussi *syncope blanche*. Une défibrillation devient indispensable pour stopper cet effet du courant.

Au-delà d'un 1 A, le courant entraîne un arrêt cardiaque par asystolie, une absence de battements cardiaques sur laquelle une défibrillation n'est pas recommandée.

Les lésions cardiaques diffèrent selon certains paramètres, ces informations peuvent aider les premiers secours à axer leurs interventions en situation d'extrême urgence :

basse tension : effet excito-moteur et fibrillation ventriculaire ;

haute tension : effet joule et asystolie ;

foudre : sidération myocardique (dysfonction des contractions du cœur difficilement prise en charge).

Lors de la prise en charge d'un patient électrisé, il convient de bien suivre celui-ci sur plusieurs jours car les risques de malaises cardiaques dus au choc électrique peuvent ressurgir durant une période plus ou moins longue selon les conditions d'électrification.

1.4 Descriptifs des moyens de protections contre les contacts directs

Les différents moyens de protections sont ici décrits en profondeur à titre informatif.

1.4.1 Très basse tension

Il existe trois types de TBT selon la classification du lieu et la nature du courant.

1.4.1.1 Principe

Très Basse Tension de Sécurité (ou Séparation) Alimentation basse tension ou il n'existe aucun point commun entre le primaire et le secondaire du transformateur, utilisée pour alimenter des appareillages situés dans des locaux humides.

Très Basse Tension de Protection Alimentation basse tension ou il existe un point commun entre le commun du secondaire et le conducteur de protection, utilisée pour alimenter des machines-outils et automatisme. La liaison du commun au conducteur de protection du secondaire permet d'éviter les mises en marche intempestives pouvant survenir après deux défauts de masse consécutifs dans une commande de machine (alimentation possible d'une bobine de contacteur via la carcasse de l'armoire de commande).












Très Basse Tension Fonctionnelle Alimentation basse tension ou il existe plusieurs points communs entre le primaire et le secondaire du transformateur (autotransformateur), utilisée pour alimenter des appareillages ne requérant pas d'exigences de sécurité autre qu'une tension nominale de fonctionnement spécifique.

1.4.1.2 Architecture





TAB. 1.1: Types de Très Basse Tension












Domaine de tension	Alimentation	Liaison à la terre	Sectionnement et protection contre les court-circuits	Protection contre les contacts indirects	Protection contre les contacts directs	Récepteur
TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)	Transformateur de sécurité conforme à la norme NF C 52 742 classe II 	Interdite	De tous des conducteurs actifs 	Non	Non	
TBTP (Très Basse Tension de Protection)	Transformateur de sécurité conforme à la norme NF C 52 742 classe I 	Conducteur actif relié à la terre 	De tous des conducteurs actifs 	Non	Non	
TBTF (Très Basse Tension de Fonctionnelle)	Transformateur de sécurité d'origine indéterminée 	Conducteur actif relié à la terre 	De tous des conducteurs actifs 	Oui (DDR)	Oui (appareil IP2X)	

1.4.2 Indice de protection

L'indice de protection (IP) est composé de deux chiffres (et parfois d'une ou deux lettres) et caractérise le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps étrangers (1^{er} chiffre) et d'eau (2^e chiffre). Cet indice est souvent accompagné d'un indice contre les chocs mécaniques IK.

Lorsqu'un des deux indice n'est pas déterminé, il est remplacé par la lettre " x ".

TAB. 1.2: Descriptif de l'indice contre les chocs mécanique IK

IK	Tests	Énergie	AG ¹	Ancien IP
00		0 J		0
01		0,15 J		
02		0,20 J	AG1	1
03		0,35 J		
04		0,50 J		3
05		0,70 J		
06		1 J		
07		2 J	AG2	5
08		5 J	AG3	
08		5 J	AG3	
09		10 J	AG3	
10		20 J	AG4	

















TAB. 1.3: Lettre additionnelle sur les informations supplémentaires spécifiques

Lettre	Signification
f	Résistant aux huiles
H	Appareil à haute tension
M	Appareil en déplacement durant le test à l'eau
S	Appareil immobile durant le test à l'eau
W	Conditions environnementales spécifiées

¹ Correspondances avec le code AG de la classification des influences externes issu de la norme NF C 15-100.




TAB. 1.4: Descriptif des indices de protection

Protection contre les corps solides		Lettre additionnelle Contact direct avec les parties dangereuses		Protection contre les liquides	
0	Aucune protection			0	Aucune protection
1	 Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 50$ mm	A	 Le dos de la main reste éloigné des parties dangereuses.	1	 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
2	 Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 12,5$ mm	B	 L'introduction d'un doigt ne permet pas de toucher les parties dangereuses.	2	 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
3	 Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 2,5$ mm	C	 L'introduction d'un outil ne permet pas de toucher les parties dangereuses.	3	 Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale
4	 Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 1$ mm	D	 L'introduction d'un outil fin ne permet pas de toucher les parties dangereuses.	4	 Protégé contre les projections d'eau dans toutes les directions
5	 Protégé contre la poussière (pas de dépôt nuisible)			5	 Protégé contre les jets d'eau dans toutes les directions à la lance
6	 Totalement protégé contre la poussière			6	 Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer


Protection contre les corps solides

Lettre additionnelle
sur le contact direct avec les parties dangereuses

Protection contre les liquides



Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau



Protégé contre les effets d'une immersion prolongée dans l'eau dans des conditions spécifiées

9

Protégé contre les jets d'eau haute pression et haute température mais pas nécessairement submersible



1.4.2.1 Classification des locaux selon l'IP

Selon les locaux à équiper, leurs emplacements et les conditions particulières d'installation, la norme NF C 15-100 indique une protection minimale spécifiée par les indices IP et IK.

TAB. 1.5: Classification des locaux

Type de local	IP	IK	Type de local	IP	IK
Locaux (ou emplacements) domestiques et analogues			Locaux (ou emplacements) domestiques et analogues		
Auvents	24	07	Sous-sols	21	02/07
Bains (salle de)	(voir salles d'eau)		Terrasses couvertes	21	02
Bicyclettes, cyclomoteurs, voitures pour enfants (locaux pour)	20	07	Toilettes (cabinets de)	21	02
Branchement eau, égout, chauffage	23	02	Vérandas	21	02
Buanderies	23	02	Vides sanitaires	23	02-07
Caves, celliers, garage, local avec chaudière	20	02-07	Locaux techniques		
Chambres	20	02	Accumulateurs (salles d')	23	02-07
Collecte des ordures (locaux pour)	25	07	Ascenseurs (locaux des machines et locaux des poulies)	20	07-08
Couloirs de cave	20	07	Service électrique	20	07
Cours	24-25	02-07	Salles des commandes	20	02
Cuisines	20	02	Ateliers	21-23	07-08
Douches	(voir salles d'eau)		Laboratoires	21-23	02-07
Escaliers intérieurs, coursives intérieures	20	02-07	Laveurs de conditionnement d'air	24	07
Escaliers extérieures, coursives extérieures non couvertes	24	07	Garages (servant exclusivement au stationnement des véhicules) d'une surface n'excédant pas 100 m ²	21	07
Coursives extérieures couvertes	21	02	Laveurs de conditionnement d'air	24	07
Greniers (combles)	20	02	Machines (salles de)	31	07-08
Abris de jardins	24-25	02-07	Surpresseurs d'eau	23	07-08
Lieux d'aisances	20	02	Chaudières et locaux annexes :		
Locaux à poubelles	25	02-07	à charbon	51-61	07-08
Lingerie, salles de repassage	21	02	autres combustibles	21	07-08
Rampes d'accès au garage	25	07	électriques	21	07-08
Salles d'eau, locaux contenant une baignoire ou une douche :			Garages et parcs de stationnement couverts d'une surface supérieure à 100 m ²		
volume 0	27	02	Aires de stationnement	21	07-20
volume 1	24	02	Zones de lavage (à l'intérieur du local)	25	07
volume 2	23	02	Zones de sécurité :		
volume 3	21	02	à l'intérieur	21	07
Salles de séjour	20	02	à l'extérieur	24	07
Séchoirs	21	02	Zones de graissage	23	08

Colonne suivante

Page suivante



<i>Page précédente</i>			<i>Colonne précédente</i>		
Type de local	IP	IK	Type de local	IP	IK
Garages et parcs de stationnement couverts d'une surface supérieure à 100 m ²			Locaux (ou emplacements) dans les exploitations agricoles		
Locaux de recharge de batteries	23	07	Bergeries fermées	35	07
Ateliers	21	08	Buanderies	24	07
Locaux sanitaires à usage collectif			Battages de céréales	50	07
Salles de lavabos individuels	21	07	Bûchers	30	10
Salles de WC à cuvettes (à l'anglaise)	21	07	Caves de distillation	23	07
Salles d'urinoirs	21	07	Chais (vin)	23	07
Salles de lavabos collectifs	23	07	Cours	35	07
Salles de WC à la turques, de douches à cabines individuelles, de douches collectives	23	07	Élevages de volailles	35	07
Buanderies collectives	24	07	Écuries	35	07
Bâtiments à usage collectif (autre que ERP)			Engrais (dépôts d')	50	07
Bureaux	20	02	Étables	35	07
Bibliothèques	20	02	Fumières	24	07
Salles d'archives	20	02	Fenils	50	07
Salles d'informatiques	20	02	Fourrage (entrepôts de)	50	07
Salles de dessin	20	02	Greniers, granges	50	07
Locaux regroupant les machines de reproduction de plans et de documents	20	02	Paille (entrepôts de)	50	07
Salles de tri	20	07	Serres	23	07
Salles de restaurant et de cantine, grandes cuisines	21	07	Silos à céréales	50	07
Salles de sports	21	07-08	Traies (salle de)	35	07
Locaux de casernement	21	07	Porcheries	35	07
Salles de réunion	20	02	Poulaillers	35	07
Salles d'attentes, salons, hall	20	02	Installations diverses		
Salles de consultation à usage médical, ne comportant pas d'équipements spécifiques	20	02	Terrains de camping et caravaning	34	07
Salles de démonstration et d'exposition	20	02	Quais de ports de plaisance	34	08
Locaux (ou emplacements) dans les exploitations agricoles			Chantiers	44	08
Alcools (entrepôts de)	23	07	Quais de chargement	35	08
			Rues, cours, jardins et autres emplacements extérieurs	34-35	07
			Établissement forains	33	08
			Piscines :		
			volume 0	28	02
			volume 1	25	02
			volume 2	22-24	02
			Saunas	34	02
			Bassins de fontaines	37	02
			Traitements des eaux (local de)	24-25	07-08
			Installations thermodynamiques, chambres climatisées et chambres froides		

Colonne suivante

Page suivante



<i>Page précédente</i>			<i>Colonne précédente</i>		
Type de local	IP	IK	Type de local	IP	IK
Installations thermodynamiques, chambres climatisées et chambres froides			Établissements industriels		
Température < −10 °C	23	07	Charbon (entrepôts de)	54	08
Hauteur au dessus du sol :			Charcuteries	24	07
0 m à 1,10 m	24	07	Chaudronneries	30	08
1,10 m à 2 m	21	07	Chaux (fours à)	50	08
au-dessus de 2 m	21	07	Chiffons (entrepôts de)	30	07
sous l'évaporateur ou tube	21	07	Chlore (fabrication et dépôts)	33	07
écoulement d'eau	21	07	Chromage	33	07
Plafond et jusqu'à 10 cm en-dessous	23	07	Cimenterie	50	08
Compresseur :			Cokerie	53	08
local	21	08	Colle (fabrication de)	33	07
monobloc placé à l'extérieur	34	08	Chaines d'embouteillage	35	08
ou en terrasse			Combustibles liquides (dépôts de)	31–33	08
Établissements industriels			Corps gras (traitement de)	51	07
Abattoirs	55	08	Cuir (fabrication et dépôts de)	31	08
Accumulateurs (fabrication d')	33	07	Cuivre (traitement des minéraux)	31	08
Acide (fabrication et dépôts)	33	07	Décapage	54	08
Alcool (fabrication et dépôts)	33	07	Détergents (fabrication de produits)	53	07
Aluminium (fabrication et dépôts)	51–53	08	Distillerie	33	07
Animaux (élevage et engraissement)	45	07	Électrolyse	03	08
Asphaltes, bitume (dépôts d')	53	07	Encre (fabrication d')	31	07
Battage et cardage des laines	50	08	Engrais (fabrication et dépôts de)	53	07
Blanchisseries	23–24	07	Explosifs (fabrication et dépôts de)	55	08
Bois (travail du)	50	08	Fer (fabrication et traitement de)	51	08
Boucheries	24–25	07	Filatures	50	07
Boucheries	24–25	07	Fourrures (battage)	50	07
Brasseries	24	07	Fromageries	25	07
Briqueteries	53–54	08	Gaz (usines et dépôts de)	31	08
Caoutchouc (fabrication et transformation)	54	07	Goudron (traitement de)	33	07
Carbure (fabrication et dépôts)	51	07	Graineteries	50	07
Cartoucherie	53	08	Gravures de métaux	33	07
Cartons (fabrication de)	33	07	Huile (extraction de)	31	07
Carrières	55	08	Hydrocarbures (fabrication de)	33–34	08
Celluloïd (fabrication d'objets)	30	08	Imprimeries	20	08
Cellulose (fabrication)	34	08	Laiteries	25	07
			Laveries, lavoirs publics	25	07
			Liqueurs (fabrication de)	21	07
<i>Colonne suivante</i>			<i>Page suivante</i>		



<i>Page précédente</i>			<i>Colonne précédente</i>		
Type de local	IP	IK	Type de local	IP	IK
Établissements industriels			Établissements industriels		
Liquides halogénés (emploi de)	21	08	Teintureries	35	07
Liquides inflammables (dépôts, ateliers ou l'on emploie des)	21	08	Textiles et tissus (fabrication de)	51	08
Magnésium (fabrication, travail et dépôts de)	31	07	Vernis (fabrication et application de)	33	08
Machines (salle des)	20	08	Verreries	33	08
Matières plastiques (fabrication de)	51	08	Zinc (travail du)	31	08
Menuiseries	50	08	Établissements recevant du public (ERP)		
Métaux (traitement de)	31-33	08	L Salles d'audition, de conférence, de réunion, de spectacles ou à usages multiples :		
Moteurs thermiques (essai de)	30	08	salles	20	02-07
Munitions (dépôts de)	33	08	cages de scènes	20	08
Nickel (traitement des minerais)	33	08	magasin de décors	20	08
Ordures ménagères (traitement d')	53-54	07	locaux des perruquiers et des cordonniers	20	07
Papiers (fabriques de)	33-34	07	M Magasins de vente, centres commerciaux :		
Papiers (dépôts de)	31	07	locaux de ventes	20	08
Parfum (fabrication et dépôts de)	31	07	stockages et manipulations de matériels d'emballages	20	08
Pâte à papiers (préparation de)	34	07	N Restaurants et débits de boissons	20	02
Peinture (fabrication et dépôts de)	33	08	O Hôtels et pensions de familles	20	02
Plâtre (broyage et dépôts de)	50	07	P Salles de danse et salles de jeux	20	07
Poudreries	55	07	R Établissements d'enseignement, colonies de vacances :		
Produits chimiques (fabrication de)	30-50	08	salles d'enseignement	20	02
Raffinerie de pétrole	34	07	dortoirs	20	07
Salaisons	33	07	S Bibliothèques, centres de documentation	20	02
Savons (fabrication de)	31	07	T Expositions :		
Scieries	50	08	halls et salles	21	07
Serrureries	30	08	locaux de réceptions de matériels et de marchandises	20	08
Silos à céréales ou à sucre	50	07	U Établissements sanitaires :		
Soies et crins (préparation de)	50	08	chambres	20	02
Soude (fabrication et dépôts de)	33	07	incinérations	21	07-08
Soude (traitement de)	51	07	blocs opératoires	20	07
Spiritueux (entrepôts de)	33	07			
Sucreries	55	07			
Tanneries	35	07			

Colonne suivante

Page suivante



Page précédente				Colonne précédente			
Type de local		IP	IK	Type de local		IP	IK
Établissements recevant du public (ERP)				Locaux commerciaux, boutiques et annexes			
U	Établissements sanitaires : stérilisations centrali- sées	24-25	02-07	Boucherie :			
	pharmacies et labora- toires avec plus de 10 L de liquides inflamma- toires	21-23	02-07	Boutique	24	07	
V	Établissement de cultes	20	02	Chambre froide	23	07	
W	Administrations et banques	20	02	Boulangerie-pâtisserie (four- nil)	50	07	
X	Établissements sportifs couverts : Salles	21	07-08	Brûlerie cafés	21	02	
	Locaux contenant des installations frigori- fiques	21	08	Charbon, bois, mazout	20	08	
Y	Musées	20	02	Charcuterie (fabrication de)	24	07	
PA	Établissement de plein air	25	08-10	Confiserie (fabrication de)	20	02	
CT	Chapiteaux et tentes	44 ⁽¹⁾	08	Cordonnerie	20	02	
SG	Structures gonflables	44	08	Crèmerie, fromagerie	24	02	
PS	Parc de stationnement couvert	21	07-10	Droguerie, peinture (réserve de)	33	07	
Locaux communs aux établissements recevant du public				Ébenisterie, menuiserie	50	07	
	Dépôts, réserve	20	08	Exposition, galerie d'art	20	02-07	
	Locaux d'emballage	20	08	Fleuriste	24	02	
	Locaux d'archive et de sto- ckage	20	02	Fourrure	20	02	
	Films et supports magné- tiques	20	08	Fruits et légumes	24	07	
	Lingeries	21	02	Graineterie	50	07	
	Blanchisseries	24	07	Librairie, papeterie	20	02	
	Ateliers divers	21	07-08	Mécanique, accessoires de motos et vélos	20	08	
	Cuisines (grandes) ²			Messageries	20	08	
Locaux commerciaux, boutiques et annexes				Meuble (antiquités et bro- cantes de)	20	07	
	Armuries (réserves et ateliers d')	31-33	08	Miroiterie (atelier de)	20	07	
	Blanchisseries (laveries)	24	07	Papiers peints (réserve de)	21	07	
				Parfumerie (réserve de)	31	02	
				Pharmacie (réserve de)	20	02	
				Photographie (laboratoire de)	23	02	
				Plomberie et sanitaire (ré- serve de)	20	07	
				Poissonnerie	20	07	
				Pressing et teinturerie	23	02	
				Quincaillerie	20	07	
				Serrurerie	20	07-08	
				Spiritueux, vins et alcools (caves de stockages de)	23	07	
				Tapissier (cardage de)	50	07	
				Tailleur, vêtement (réserve de)	20	02	
				Toilette animaux, clinique vé- térinaire	35	07	


¹ IP24 - IK08 pour les luminaires ;² Se reporter au guide spécialisé UTE C15-201.

1.4.3 Transformateur d'isolement

Le *transformateur d'isolement* a pour but d'isoler l'utilisateur du réseau électrique. On le retrouve généralement dans les salles de bains d'ERP tels que les hôtels, intégré aux sèche-cheveux et rasoirs muraux.

Le secondaire de ce type de transformateur ne doit pas être relié à la terre et isolé *galvaniquement* du primaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune liaison électrique entre les deux bobinages du transformateur. Le tout afin que le corps humain n'offre pas de chemin pour que le courant effectue une boucle et revienne au transformateur d'où il vient, la différence de potentiel entre la terre et les conducteurs de phase et neutre est alors nulle.



Cette situation est analogue à celle d'un oiseau perché sur une ligne électrique, tant qu'il ne touche pas deux conducteurs électriques en même temps, celui-ci ne risque rien.



1.5 Descriptifs des moyens de protection contre les contacts indirects

Pour protéger les biens et les personnes contre les contacts indirects, on associe trois spécificités de l'installation électrique qui sont la MALT des appareils et structures conductrices, la prise de terre de l'installation électrique et l'usage d'un DDR. Cette association, selon le type de branchement, formera les *schéma de liaison à la terre* (SLT), mais la classe des appareils électriques peut également constituer un moyen de protection contre les contacts indirects.

TAB. 1.6: Classe d'isolation du matériel électrique

Classe	Définition	Exemple	Symbole	Raccordement
0	Matériel présentant une simple isolation et ne possédant pas de dispositif de mise à la terre	Lampe de chevet ancienne en bois...	<i>pas de symbole</i>	
1	Matériel présentant une simple isolation mais qui possède un dispositif de mise à la terre	Ordinateur, lave-linge, fer à repasser...		

1.5.1 Mise à la terre des appareils et structures conductrices

