

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – JANEIRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de janeiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2020_JAN_TC_1	Região centro de Po	19/01/2020	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	118	3364	0,01	0,0004256	0,0154975	0,6325056	0,0002604	0,0104091	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período referenciado na alínea c) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_1	Carregal do Sal	01/01/2020 20:04	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	76	3166	0,0045327	0,0001858	0,0141828	0,3480433	0,0001730	0,0132050	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_2	Sabugal	10/01/2020 12:28	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	261	2425	0,0160844	0,0004481	0,0574484	1,2350280	0,0003899	0,0541594	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_3	Loulé	09/01/2020 12:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	51	804	0,0051377	0,0000546	0,0027415	0,3950569	0,0001101	0,0055212	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_4	Santiago do Cacém	11/01/2020 04:46	MT - Média tensão	AVES	290	611	0,0103709	0,0003716	0,0607466	0,7974550	0,0000923	0,0156579	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_5	Almeirim	07/01/2020 14:42	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	5	3307	0,0025780	0,0016831	0,0065819	0,1978772	0,0005274	0,0020019	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_6	Alijó	07/01/2020 15:39	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	105	93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000150	0,0015821	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_7	Tavira	19/01/2020 20:26	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	535	979	0,0045543	0,0006881	0,0334518	0,3496732	0,0001576	0,0050936	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_8	Vila de Rei	14/01/2020 17:45	MT - Média tensão	AVES	314	954	0,0072956	0,0001748	0,0305356	0,5601534	0,0000698	0,0077404	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_9	São João da Madeira	13/01/2020 20:01	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	154	1329	0,0117770	0,0001858	0,0187724	0,9036350	0,0002140	0,0182678	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_10	Pombal	18/01/2020 15:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1841	0,0083079	0,0002075	0,0277057	0,6378734	0,0001163	0,0155378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_11	Portimão	18/01/2020 08:25	MT - Média tensão	AVES	115	1367	0,0088135	0,0000764	0,0085061	0,6766939	0,0000308	0,0034269	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_12	Tavira	19/01/2020 15:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	549	2862	0,0130237	0,0001529	0,0177287	0,9999469	0,0003976	0,0326784	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_13	Albergaria-a-Velha	17/01/2020 09:02	MT - Média tensão	AVES	78	4283	0,0106238	0,0004697	0,0204155	0,8156862	0,0004957	0,0248448	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JAN_T_14	Covilhã	14/01/2020 16:47	MT - Média tensão	AVES	106	2493	0,0089751	0,0001749	0,0174867	0,6891479	0,0002070	0,0207030	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_JAN_T_15	Avis	25/01/2020 08:59	MT - Média tensão	AVES	248	569	0,0260898	0,0002512	0,0482259	2,0031565	0,0000907	0,0220634	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_16	Ponte de Sor	26/01/2020 10:54	MT - Média tensão	AVES	180	658	0,0064476	0,0001311	0,0234294	0,4950391	0,0000055	0,0009804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_17	Faro	22/01/2020 13:57	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	38	2680	0,0050184	0,0000874	0,0028531	0,3853082	0,0002040	0,0068317	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_18	Loulé	20/01/2020 15:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	1383	0,0051650	0,0001420	0,0043215	0,3965644	0,0001336	0,0040648	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_19	Vila Nova de Gaia	20/01/2020 16:21	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	204	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000145	0,0029662	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_20	Bragança	21/01/2020 14:15	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	151	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000126	0,0018994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_21	Portimão	22/01/2020 19:18	MT - Média tensão	AVES	55	1367	0,0040959	0,0000765	0,0039526	0,3144784	0,0000308	0,0015928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_22	Tondela	25/01/2020 12:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	78	1898	0,0064821	0,0003167	0,0160296	0,4976885	0,0003055	0,0156107	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_23	Tavira	20/01/2020 14:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	60	1	0,0003697	0,0000109	0,0006551	0,0283887	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_24	Aveiro	25/01/2020 15:08	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	161	3958	0,0076944	0,0000874	0,0138911	0,5907701	0,0000779	0,0123863	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, e as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local.	Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_25	Marinha Grande	29/01/2020 11:22	MT - Média tensão	AVES	72	9053	0,0151131	0,0011804	0,0147507	1,1603718	0,0014523	0,0157225	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_26	Borba	31/01/2020 12:35	MT - Média tensão	VEÍCULOS	320	1643	0,0112824	0,0001949	0,0351361	0,8662513	0,0000886	0,0166616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_27	Portimão	27/01/2020 09:51	MT - Média tensão	AVES	38	1366	0,0028929	0,0000758	0,0027695	0,2221165	0,0000308	0,0011236	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – FEVEREIRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_FEV_T_1	Boticas	01/02/2020 10:27	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	71	2393	0,0018522	0,0002808	0,0034586	0,1387263	0,0002449	0,0025840	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_2	Aljezur	01/02/2020 10:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	179	2336	0,0223785	0,0005293	0,0470743	1,6761211	0,0003732	0,0324077	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_3	Montemor-o-Novo	08/02/2020 18:20	MT - Média tensão	AVES	133	72	0,0161156	0,0003996	0,0299812	1,2070382	0,0000092	0,0006887	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_4	Marinha Grande	04/02/2020 10:24	MT - Média tensão	AVES	51	9054	0,0044964	0,0000540	0,0027645	0,3367731	0,0000259	0,0013254	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_5	Chaves	08/02/2020 09:28	MT - Média tensão	AVES	77	3312	0,0034182	0,0001512	0,0096704	0,2560173	0,0001378	0,0091167	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_6	Benavente	06/02/2020 10:40	MT - Média tensão	AVES	139	336	0,0073305	0,0006803	0,0177377	0,5490412	0,0000101	0,0006592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_7	Chaves	09/02/2020 12:03	MT - Média tensão	AVES	50	2704	0,0045525	0,0005291	0,0123055	0,3409725	0,0004291	0,0095967	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_8	Coruche	08/02/2020 08:04	MT - Média tensão	AVES	152	935	0,0072488	0,0002808	0,0255473	0,5429262	0,0001002	0,0088884	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_9	Ovar	04/02/2020 11:34	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	106	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000108	0,0011507	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_10	Valongo	06/02/2020 21:33	MT - Média tensão	DESLIZAMENTO DE TERRAS	597	2993	0,0857207	0,0004642	0,0696812	6,4203561	0,0002165	0,0179944	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_11	Águeda	07/02/2020 18:23	MT - Média tensão	AVES	212	3540	0,0217552	0,0004642	0,0422742	1,6294299	0,0004026	0,0361697	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_12	Aljustrel	16/02/2020 07:29	MT - Média tensão	AVES	77	1070	0,0027900	0,0000432	0,0031211	0,2089672	0,0000002	0,0000121	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_13	Coimbra	11/02/2020 16:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	3367	0,0022125	0,0000540	0,0070490	0,1657148	0,0000264	0,0034425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_FEV_T_14	Paredes	12/02/2020 08:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	107	3734	0,0153005	0,0006371	0,0207073	1,1459864	0,0005975	0,0196053	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_15	Arouca	12/02/2020 15:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	114	3010	0,0070983	0,0002699	0,0124199	0,5316505	0,0001004	0,0038766	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_16	Espinho	13/02/2020 16:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	119	1769	0,0101928	0,0001512	0,0074715	0,7634235	0,0002453	0,0109123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_17	Faro	10/02/2020 15:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	111	2734	0,0106497	0,0002160	0,0080655	0,7976475	0,0003103	0,0113903	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_18	Marinha Grande	14/02/2020 12:35	MT - Média tensão	AVES	111	9054	0,0097050	0,0000540	0,0059668	0,7268914	0,0000259	0,0028601	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_19	Gondomar	14/02/2020 10:12	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	112	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0010085	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_20	Grândola	14/02/2020 00:41	MT - Média tensão	AVES	132	686	0,0030315	0,0001835	0,0139229	0,2270580	0,0000424	0,0028539	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_21	Alcobaça	11/02/2020 12:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	124	1620	0,0049589	0,0001836	0,0135769	0,3714166	0,0000915	0,0059948	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_22	Alcobaça	13/02/2020 14:51	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	117	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0010544	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_23	Ílhavo	22/02/2020 12:13	MT - Média tensão	AVES	134	1969	0,0126955	0,0000972	0,0130205	0,7013541	0,0000839	0,0112426	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_24	Arronches	19/02/2020 06:58	MT - Média tensão	AVES	185	1662	0,0199134	0,0004318	0,0449882	1,7665318	0,0001816	0,0213804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_25	Montemor-o-Novo	19/02/2020 09:40	MT - Média tensão	AVES	93	72	0,0073238	0,0003994	0,0152964	0,5177390	0,0000100	0,0003877	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_26	Viana do Alentejo	17/02/2020 08:05	MT - Média tensão	AVES	184	2102	0,0061623	0,0001835	0,0163642	0,4356285	0,0000014	0,0001486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_27	Abrantes	18/02/2020 11:31	MT - Média tensão	AVES	97	6312	0,0344518	0,0014573	0,0222626	3,0562415	0,0008318	0,0211216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial									
EDPD_2020_FEV_T_28	Salvaterra de Magos	18/02/2020 07:05	MT - Média tensão	AVES	163	1694	0,0142443	0,0002699	0,0292931	1,2636179	0,0001662	0,0170615	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_29	Vila Nova de Gaia	22/02/2020 06:46	AT - Alta tensão	AVES	5	25881	0,0004846	0,0000756	0,0003476	0,0267743	0,0001192	0,0005485	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_30	Viseu	24/02/2020 08:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	4615	0,0029866	0,0007341	0,0100297	0,2439542	0,0005615	0,0072658	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_31	Lisboa	28/02/2020 09:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	165	0,0084337	0,0000972	0,0070179	0,5405336	0,0000249	0,0004607	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_32	Estremoz	25/02/2020 05:33	MT - Média tensão	AVES	172	723	0,0111375	0,0005074	0,0394883	0,8869531	0,0000681	0,0008263	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que este incidente não deve ser classificado como evento excecional, uma vez que não existe coerência na identificação do local do evento.	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_33	Évora	28/02/2020 14:39	MT - Média tensão	VEÍCULOS	219	1854	0,0046733	0,0001727	0,0200957	0,3721652	0,0000223	0,0013725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_34	Viana do Alentejo	28/02/2020 14:29	MT - Média tensão	AVES	145	1	0,0004441	0,0000108	0,0015563	0,0353689	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_35	Nisa	29/02/2020 06:01	MT - Média tensão	AVES	102	660	0,0011644	0,0003239	0,0051028	0,0758814	0,0001056	0,0005925	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_36	Lisboa	28/02/2020 09:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	1274	0,0046306	0,0000540	0,0030456	0,2967877	0,0001205	0,0061852	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_37	Lisboa	26/02/2020 02:52	MT - Média tensão	INCÊNDIO	7	9663	0,0104702	0,0010471	0,0059913	0,6710628	0,0015439	0,0095655	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_38	Montemor-o-Velho	25/02/2020 14:02	MT - Média tensão	AVES	147	768	0,0046771	0,0001835	0,0130725	0,3820340	0,0001226	0,0080038	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_39	Penacova	25/02/2020 09:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	95	1648	0,0087525	0,0001511	0,0124744	0,7149235	0,0001607	0,0133605	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_FEV_T_40	Tábua	27/02/2020 08:29	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	346	5585	0,0150916	0,0003670	0,0511261	1,2327207	0,0003508	0,0489165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_41	Aveiro	25/02/2020 07:52	MT - Média tensão	AVES	128	1477	0,0126090	0,0001619	0,0205187	0,6965779	0,0001319	0,0167192	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_42	Ílhavo	25/02/2020 15:41	MT - Média tensão	AVES	78	4500	0,0072468	0,0002483	0,0110468	0,4003439	0,0002795	0,0116395	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_43	Marinha Grande	26/02/2020 09:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	214	9052	0,0141057	0,0001619	0,0176553	0,9192448	0,0001278	0,0124130	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_44	Esposende	28/02/2020 15:48	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	71	166	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000267	0,0018981	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar os danos provocados no interior do armário de distribuição, nem a existência do forte embate, de um veículo, no armário elétrico de baixa tensão, conforme mencionado no pedido.	Não Aprovado



**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – MARÇO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de fevereiro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_MAR_TC_1	Território de Portugal continental	01/03/2020 20:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	840	266104	1,770	0,065	3,660	129,000	0,050	3,030	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como exclusão dos dados do atendimento telefónico no cálculo dos indicadores gerais de qualidade de serviço, no período referenciado na alínea c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_1	Aljustrel	01/03/2020 13:24	MT - Média tensão	AVES	146	1057	0,01224	0,00075	0,01733	0,94952	0,00017	0,00612	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_2	Coruche	02/03/2020 04:13	MT - Média tensão	AVES	202	1346	0,0210302	0,0005291	0,0627842	1,3343878	0,0001505	0,0168137	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_3	Aljustrel	03/03/2020 11:36	MT - Média tensão	AVES	88	1057	0,01090	0,00024	0,01227	0,84504	0,00012	0,00609	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_4	Aljustrel	08/03/2020 14:12	MT - Média tensão	AVES	163	3083	0,01247	0,00024	0,03420	0,96717	0,00017	0,02425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_5	Montemor-o-Novo	04/03/2020 08:48	MT - Média tensão	AVES	77	72	0,00730	0,00040	0,01504	0,56618	0,00001	0,00038	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_6	Sesimbra	05/03/2020 10:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	3541	0,0020074	0,0000216	0,0016292	0,1253222	0,0000717	0,0053158	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_7	Idanha-a-Nova	02/03/2020 11:09	MT - Média tensão	AVES	73	1213	0,00323	0,00023	0,01205	0,25712	0,00002	0,00092	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_8	Vila Franca de Xira	06/03/2020 23:26	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	4801	0,0023914	0,0006047	0,0019882	0,1492969	0,0005050	0,0015738	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_9	Figueiró dos Vinhos	03/03/2020 14:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	764	0,00459	0,00015	0,01565	0,29143	0,00012	0,01336	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_10	Trofa	07/03/2020 17:38	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	194	72	0,00149	0,00001	0,00210	0,08041	0,00001	0,00225	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a existência de proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_11	Esposende	05/03/2020 13:51	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00109	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_12	Salvaterra de Magos	03/03/2020 11:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	31	0,0014417	0,0000216	0,0038871	0,0914763	0,0000002	0,0000289	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova relativos às alturas da linha e de mastreação, conforme disposto nos artigos 93º e 94º do RSLEAT e no artigo 78º do RSRDEEBT, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_MAR_T_13	Vale de Cambra	06/03/2020 17:35	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	64	179	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00185	n.a.	n.a	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (fig. 2), não permitem evidenciar os danos na rede, assim como identificar o veículo causador do incidente mencionado no texto do pedido. Também não é possível verificar se a distância dos condutores ao solo, da rede de BT, é superior ao mínimo, imposto pelo disposto nos artigos 47 e 73 do RSRDEE em BT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_14	Alter do Chão	03/03/2020 21:41	MT - Média tensão	AVES	131	1038	0,00673	0,00027	0,02503	0,42686	0,00012	0,01103	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_15	Mértola	12/03/2020 00:42	MT - Média tensão	AVES	390	1552	0,00322	0,00015	0,02651	0,23462	0,00005	0,00805	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_16	Castro Marim	12/03/2020 13:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	53	5894	0,00052	0,00012	0,00093	0,03796	0,00017	0,00055	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_17	Valença	10/03/2020 14:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	2580	0,00442	0,00017	0,01406	0,32234	0,00011	0,01130	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_18	Vila Nova de Famalicão	09/03/2020 03:19	MT - Média tensão	AVES	119	585	0,01102	0,00022	0,01751	0,70539	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_19	Abrantes	14/03/2020 05:12	MT - Média tensão	AVES	276	2746	0,02165	0,00033	0,07402	1,57918	0,00006	0,01344	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_20	Proença-a-Nova	14/03/2020 08:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	174	3094	0,00200	0,00009	0,00752	0,14562	0,00010	0,01018	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_21	Pampilhosa da Serra	10/03/2020 09:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	72	3758	0,00691	0,00027	0,01881	0,50423	0,00028	0,01968	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_22	Évora	10/03/2020 09:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	255	75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00308	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_23	Pombal	10/03/2020 10:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	76	3255	0,00523	0,00031	0,01714	0,38157	0,00019	0,01015	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_24	Nisa	13/03/2020 22:39	AT - Alta tensão	AVES	7	10967	0,00578	0,00253	0,01137	0,42165	0,00175	0,00765	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_25	Ílhavo	15/03/2020 23:08	MT - Média tensão	AVES	22	680	0,00230	0,00010	0,00212	0,16793	0,00010	0,00238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_26	Lousada	10/03/2020 16:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	118	168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00321	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial									
EDPD_2020_MAR_T_27	Celorico de Basto	14/03/2020 13:32	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	103	53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00088	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_28	Fundão	20/03/2020 06:38	MT - Média tensão	AVES	140	1865	0,02017	0,00052	0,04624	1,47079	0,00030	0,03002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT em causa, não tendo também sido possível identificá-lo com os elementos apresentados. O local onde terá ocorrido o incidente referido e indicado na Fig. 1 não é compatível com o local e instalação elétrica das fotografias da Fig. 2 do Pedido.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_29	Arraiolos	20/03/2020 17:08	MT - Média tensão	AVES	123	1586	0,00233	0,00028	0,01384	0,17013	0,00016	0,00216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_30	Olhão	20/03/2020 12:15	MT - Média tensão	AVES	127	2046	0,00595	0,00010	0,00521	0,43424	0,00015	0,01386	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_31	Loures	18/03/2020 18:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	173	1191	0,0173882	0,0002158	0,0257821	1,2682370	0,0001256	0,0163397	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por trabalhos de construção, por empresa terceira, que provocaram a queda do apoio nº 4, levando à interrupção da linha aérea a 15 kV nº 1041/R3. No processo da DGEG referente a esta linha, verificou-se que não foi emitida a licença de estabelecimento, e como tal, a linha não está licenciada.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_32	Abrantes	20/03/2020 03:04	MT - Média tensão	AVES	245	2743	0,0194145	0,0003345	0,0663994	1,4160279	0,0000636	0,0120774	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_33	Alter do Chão	20/03/2020 19:46	MT - Média tensão	AVES	165	449	0,00411	0,00014	0,01804	0,29983	0,00007	0,00709	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_34	Sabugal	20/03/2020 23:49	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	147	2432	0,00339	0,00021	0,01277	0,24726	0,00022	0,01292	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_35	Trancoso	19/03/2020 07:30	MT - Média tensão	AVES	173	2182	0,00753	0,00031	0,01959	0,54887	0,00018	0,01060	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_36	Almodôvar	17/03/2020 11:09	MT - Média tensão	AVES	69	1153	0,00096	0,00045	0,00676	0,07038	0,00018	0,00235	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_37	Viana do Alentejo	20/03/2020 13:18	MT - Média tensão	AVES	317	2380	0,01387	0,00028	0,05255	1,01132	0,00003	0,00831	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_38	Alcácer do Sal	18/03/2020 15:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	278	0,0038749	0,0001942	0,0143690	0,2826199	0,0000130	0,0015626	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_39	Coruche	16/03/2020 08:24	MT - Média tensão	AVES	152	1715	0,0198649	0,0005719	0,0591452	1,4488794	0,0001614	0,0160442	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_40	Moimenta da Beira	19/03/2020 16:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	143	2498	0,01095	0,00053	0,02859	0,79830	0,00039	0,01902	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial									
EDPD_2020_MAR_T_41	Cascais	17/03/2020 14:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	1027	0,0147653	0,0001619	0,0084679	1,0769305	0,0001630	0,0078731	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_42	Sátão	17/03/2020 10:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	73	1584	0,00168	0,00018	0,00582	0,12249	0,00018	0,00537	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_43	Coruche	20/03/2020 04:26	MT - Média tensão	AVES	151	793	0,0068835	0,0002482	0,0210960	0,5020559	0,0000617	0,0045833	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_44	Amares	20/03/2020 12:03	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	127	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00137	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_45	Tondela	16/03/2020 16:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00151	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_46	Silves	17/03/2020 13:26	MT - Média tensão	AVES	145	2412	0,01725	0,00029	0,01725	1,25828	0,00039	0,03586	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_47	Seia	16/03/2020 14:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	121	3126	0,00475	0,00018	0,01485	0,34616	0,00017	0,01449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_48	Tomar	17/03/2020 13:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	143	2891	0,0062127	0,0002482	0,0182013	0,4531304	0,0001656	0,0133323	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentadas evidências do cumprimento das distâncias mínimas de segurança, dos condutores às árvores, conforme o disposto no artigo 28.º do RSLEAT; - Não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação da linha, conforme disposto no artigo 167º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_49	Viana do Alentejo	24/03/2020 13:49	MT - Média tensão	AVES	371	596	0,0030161	0,0001510	0,0094964	0,2199848	0,0000951	0,0037714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_50	Viana do Castelo	24/03/2020 10:36	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	144	5066	0,01064	0,00051	0,01409	0,77612	0,00081	0,01819	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_51	Almeirim	23/03/2020 14:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	92	1089	0,0057874	0,0001295	0,0114273	0,4221163	0,0000403	0,0035579	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_52	Amares	26/03/2020 13:18	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	127	345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,00707	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_53	Terras de Bouro	23/03/2020 14:51	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_54	Grândola	26/03/2020 08:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	354	0,0095576	0,0003237	0,0447691	0,6971005	0,0000591	0,0079147	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_MAR_T_55	Lisboa	24/03/2020 14:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	731	0,0032510	0,0000971	0,0016778	0,2371191	0,0001171	0,0013472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_56	Ílhavo	23/03/2020 09:03	MT - Média tensão	AVES	101	1687	0,0266025	0,0001187	0,0107696	1,9403004	0,0001079	0,0089288	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_57	Aveiro	29/03/2020 10:02	MT - Média tensão	AVES	106	3149	0,0093469	0,0002050	0,0146021	0,6817372	0,0003322	0,0260028	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que os elementos apresentados no pedido são referentes ao pedido EDPD_2020_MAR_T_56, não sendo por isso possível contextualizar o incidente descrito, tendo em conta a que este meio de prova se refere a outro local e data, impedindo desta forma a confirmação dos factos ocorridos no terreno.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_58	Alvito	23/03/2020 10:47	MT - Média tensão	AVES	132	2	0,0003044	0,0000216	0,0028448	0,0222008	0,0000002	0,0000212	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_59	Setúbal	25/03/2020 13:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	125	0,0199253	0,0002589	0,0139917	1,4532825	0,0000175	0,0017304	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_60	Vila Nova de Famalicão	28/03/2020 06:58	MT - Média tensão	AVES	115	37	0,01943	0,00023	0,02586	1,41693	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_61	Vizela	31/03/2020 16:48	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	192	79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00244	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_62	Silves	30/03/2020 11:49	MT - Média tensão	AVES	81	1589	0,0088500	0,0001618	0,0120281	0,6454911	0,0002104	0,0140077	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_63	Évora	30/03/2020 19:54	MT - Média tensão	AVES	75	429	0,0132789	0,0001295	0,0094914	0,9685229	0,0000405	0,0030136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_64	Ferreira do Alentejo	30/03/2020 15:58	MT - Média tensão	AVES	137	837	0,0052645	0,0002698	0,0193697	0,3839780	0,0001137	0,0078952	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_65	Montemor-o-Novo	30/03/2020 18:31	MT - Média tensão	AVES	109	72	0,0085666	0,0003992	0,0178981	0,6248208	0,0000100	0,0004535	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_66	Chaves	31/03/2020 12:52	MT - Média tensão	AVES	86	2706	0,0036281	0,0001511	0,0103173	0,2646229	0,0001375	0,0098209	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_67	Fundão	31/03/2020 05:26	MT - Média tensão	AVES	253	2966	0,0244957	0,0006798	0,0829419	1,7866311	0,0004073	0,0521409	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_68	Fundão	31/03/2020 05:57	MT - Média tensão	AVES	305	2545	0,0095296	0,0001618	0,0348712	0,6950562	0,0001404	0,0186525	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_69	Vila Real	31/03/2020 02:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	266	3131	0,0318558	0,0003884	0,0626565	2,3234519	0,0003871	0,0570426	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_70	Tondela	30/03/2020 09:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	195	3956	0,0260985	0,0005827	0,0504793	1,9035368	0,0003065	0,0266462	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_71	Almeirim	30/03/2020 19:59	MT - Média tensão	AVES	156	1990	0,0236237	0,0003021	0,0348312	1,7230337	0,0001897	0,0281942	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que as fotografias apresentadas não é visível a acumulação de paus/ramos indicada como motivo. Se os danos sofridos se localizam na parte frontal e inferior da cuba do transformador, como se infere das fotografias.	Não Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – ABRIL DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de abril de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2020_ABR_T_1	Santiago do Cacém	01/04/2020 15:26	AT - Alta tensão	AVES	80	12011	0,0454903	0,0034639	0,0912462	3,1098908	0,0019314	0,0556954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_2	Coruche	04/04/2020 06:52	MT - Média tensão	AVES	247	701	0,0102398	0,0005072	0,0259178	0,6999544	0,0001094	0,0013563	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a linha é bastante antiga e não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação, conforme disposto no artigo 167º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_3	Vila Nova de Cerveira	02/04/2020 10:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	61	2033	0,0079102	0,0004749	0,0289692	0,5407709	0,0003255	0,0198585	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_4	Águeda	03/04/2020 07:29	MT - Média tensão	AVES	106	2523	0,0069201	0,0001403	0,0126499	0,4730803	0,0001373	0,0120893	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_5	Macedo de Cavaleiros	02/04/2020 20:12	MT - Média tensão	AVES	69	1099	0,0074509	0,0002914	0,0184488	0,5093711	0,0001751	0,0113911	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_6	Lisboa	05/04/2020 03:20	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	165	377	0,0332992	0,0000647	0,0106736	2,2764577	0,0000599	0,0098726	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_7	Alijó	10/04/2020 13:02	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	5	11184	0,0036892	0,0020610	0,0069975	0,2522079	0,0015309	0,0053246	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_8	Silves	07/04/2020 02:57	MT - Média tensão	AVES	126	1589	0,0121245	0,0003237	0,0164731	0,8288759	0,0002546	0,0212331	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_9	Lisboa	06/04/2020 16:56	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	58	1046	0,0052543	0,0000647	0,0037584	0,3592030	0,0000951	0,0055183	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não dispõem de elementos suficientes e inequívocos, nomeadamente os indicados nos artigos 33º, 90º, 102º e 103º do RSSPTS, para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_10	Vieira do Minho	06/04/2020 17:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	35	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0003129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_11	Coruche	12/04/2020 07:28	MT - Média tensão	AVES	103	2385	0,0069983	0,0001726	0,0142104	0,4784298	0,0000299	0,0017077	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_12	Alijó	10/04/2020 13:02	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	7633	0,0036342	0,0019747	0,0074577	0,2484507	0,0012170	0,0046306	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_13	Vendas Novas	06/04/2020 14:19	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	152	107	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000172	0,0026065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_14	Ponte de Sor	09/04/2020 15:12	MT - Média tensão	AVES	180	1235	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_15	Alcácer do Sal	12/04/2020 15:40	MT - Média tensão	AVES	145	1295	0,0052112	0,0002589	0,0223353	0,3562575	0,0000234	0,0022449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	



Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
EDPD_2020_ABR_T_16	Vila do Conde	13/04/2020 09:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	264	151	0,0075194	0,0000863	0,0161536	0,5140518	0,0000241	0,0036266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_17	Lousã	15/04/2020 21:19	MT - Média tensão	AVES	133	2581	0,0048415	0,0002266	0,0066578	0,3309857	0,0002044	0,0104152			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_18	Oeiras	14/04/2020 15:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	162	0,0135954	0,0001834	0,0064091	0,9294318	0,0000255	0,0006909	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_19	Vila Nova de Famalicão	19/04/2020 13:21	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	135	3930	0,0158577	0,0001619	0,0105856	1,0840887	0,0003133	0,0215672	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_20	Beja	15/04/2020 05:21	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	264	3666	0,0120032	0,0012086	0,0208910	0,8205859	0,0005847	0,0059277	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_21	Moimenta da Beira	15/04/2020 13:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	195	3211	0,0085866	0,0002806	0,0197427	0,5870143	0,0001458	0,0114470	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_22	Loulé	14/04/2020 06:41	MT - Média tensão	AVES	118	2404	0,0059798	0,0002158	0,0182694	0,4088048	0,0001238	0,0101826	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_23	Arraiolos	16/04/2020 12:36	MT - Média tensão	AVES	209	1588	0,0134831	0,0001727	0,0317784	0,9217538	0,0001450	0,0220950	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_24	Vila Real	14/04/2020 20:12	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	57	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000101	0,0005800	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_25	Espinho	13/04/2020 03:56	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	405	3047	0,0466686	0,0001942	0,0265611	3,1904403	0,0004891	0,0651667	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_26	Ílhavo	18/04/2020 15:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	1689	0,0083573	0,0001187	0,0103811	0,5713330	0,0001622	0,0172534	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_27	Celorico de Basto	17/04/2020 10:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	110	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0011516	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_28	Moimenta da Beira	15/04/2020 17:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	86	914	0,0074974	0,0002806	0,0149583	0,5125498	0,0001458	0,0080938	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_29	Idanha-a-Nova	15/04/2020 13:00	MT - Média tensão	AVES	188	3264	0,0035047	0,0002266	0,0197156	0,2395921	0,0000626	0,0028735	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_30	Braga	17/04/2020 12:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	165	1786	0,0135413	0,0003561	0,0236639	0,9257311	0,0002857	0,0169209	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2020_ABR_T_31	Sintra	20/04/2020 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	165	1284	0,0299249	0,0002482	0,0243866	2,0457748	0,0002051	0,0164851	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_32	Alenquer	20/04/2020 13:58	MT - Média tensão	VEÍCULOS	130	7074	0,0169026	0,0003453	0,0106948	1,1555278	0,0007993	0,0481985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_33	Coruche	26/04/2020 16:13	MT - Média tensão	AVES	181	1004	0,0083415	0,0001834	0,0167789	0,5702579	0,0000861	0,0055755	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_34	Lisboa	24/04/2020 13:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	50	158	0,0017353	0,0000324	0,0012875	0,1186289	0,0000250	0,0011918	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_35	Beja	21/04/2020 09:31	MT - Média tensão	AVES	84	1011	0,0045303	0,0001619	0,0094703	0,3097096	0,0000031	0,0001435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_36	Cuba	24/04/2020 06:21	MT - Média tensão	AVES	126	1168	0,0064492	0,0002050	0,0258729	0,4408931	0,0000416	0,0052485	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_37	Ílhavo	22/04/2020 07:40	MT - Média tensão	AVES	76	2717	0,0088923	0,0001726	0,0082653	0,6079087	0,0001427	0,0074240	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_38	Portimão	24/04/2020 03:20	BT - Baixa tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	806	408	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000686	0,0532711	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_39	Alijó	24/04/2020 20:00	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	107	1930	0,0053501	0,0001295	0,0117398	0,3657552	0,0000169	0,0014399	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_40	Aljezur	25/04/2020 06:28	MT - Média tensão	AVES	197	277	0,0031039	0,0001403	0,0153919	0,2121927	0,0000287	0,0039074	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_41	Mogadouro	26/04/2020 01:45	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	13	17720	0,0136549	0,0035716	0,0292916	0,9335028	0,0028391	0,0229420	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_42	Lousada	25/04/2020 16:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	108	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0011919	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_43	Estarreja	20/04/2020 10:47	MT - Média tensão	AVES	104	3972	0,0041915	0,0001403	0,0067982	0,2865459	0,0002439	0,0121299	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_44	Águeda	27/04/2020 10:24	MT - Média tensão	AVES	296	717	0,0399323	0,0001403	0,0311999	2,7299223	0,0000567	0,0167737	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_ABR_T_45	Bragança	28/04/2020 18:27	MT - Média tensão	AVES	126	1443	0,0034639	0,0001726	0,0157106	0,2368033	0,0001053	0,0106018	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_ABR_T_46	Lisboa	29/04/2020 09:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	35	173	0,0011491	0,0000216	0,0006393	0,0785587	0,0000122	0,0002854	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_47	Matosinhos	28/04/2020 01:38	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	142	1233	0,0145747	0,0001619	0,0112863	0,9963845	0,0001543	0,0139374	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, três condutores de MT em ponta, cortados por serra, sem qualquer evidência de vandalismo, pois não apresenta qualquer dos sinais, descritos como tal, na ficha de ocorrência.	Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_48	Ílhavo	29/04/2020 17:46	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	227	1749	0,0109812	0,0000432	0,0076807	0,7507148	0,0000082	0,0018530	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_49	Aveiro	30/04/2020 16:48	MT - Média tensão	AVES	111	2	0,0042791	0,0000108	0,0011903	0,2925349	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_50	Tabuaço	28/04/2020 12:41	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	177	177	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000284	0,0050302	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – MAIO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de maio de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação		Decisão	
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_MAI_T_1	Santarém	03/05/2020 16:13	MT - Média tensão	AVES	55	549	0,0020429	0,0001295	0,0070354	0,1276219	0,0000174	0,0009446	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_2	Nisa	03/05/2020 09:51	MT - Média tensão	AVES	134	1278	0,0154993	0,0002158	0,0238614	0,9682406	0,0002050	0,0184584	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_3	Moimenta da Beira	02/05/2020 11:27	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	144	2503	0,0116405	0,0001727	0,0192292	0,7271814	0,0001807	0,0200661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_4	Bragança	03/05/2020 00:01	MT - Média tensão	AVES	126	1443	0,0030511	0,0001727	0,0134460	0,1906038	0,0001055	0,0096136	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_5	Aveiro	03/05/2020 08:19	MT - Média tensão	AVES	109	1617	0,0178435	0,0003453	0,0136104	1,1146779	0,0002135	0,0104696	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_6	Santiago do Cacém	06/05/2020 21:02	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	77	2	0,0002366	0,0000216	0,0016591	0,0147833	0,0000002	0,0000123	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_7	Castelo Branco	10/05/2020 05:43	MT - Média tensão	AVES	144	1505	0,0085188	0,0001617	0,0200839	0,5321658	0,0000053	0,0006935	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_8	Esposende	05/05/2020 09:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	240	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000385	0,0043220	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_9	Faro	07/05/2020 02:33	MT - Média tensão	FURTOS	143	2697	0,0058098	0,0000539	0,0067069	0,3629367	0,0000242	0,0028868	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_10	Alter do Chão	09/05/2020 09:38	MT - Média tensão	AVES	130	772	0,0027377	0,0001402	0,0121514	0,1710255	0,0000714	0,0048255	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_11	Coruche	08/05/2020 08:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	309	701	0,0038990	0,0005391	0,0162905	0,2435686	0,0001100	0,0008873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_12	Elvas	09/05/2020 13:38	MT - Média tensão	AVES	242	381	0,0170771	0,0007332	0,0411335	1,0668015	0,0000574	0,0028134	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_13	Braga	08/05/2020 09:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	123	2766	0,0070713	0,0001186	0,0084820	0,4417417	0,0002039	0,0105562	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_14	Almeirim	10/05/2020 12:39	MT - Média tensão	AVES	127	1993	0,0067177	0,0002372	0,0199783	0,4196557	0,0000816	0,0067165	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_MAI_T_15	Maia	08/05/2020 15:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	4824	0,0200399	0,0001510	0,0135217	1,2518845	0,0002751	0,0251451	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_16	Amarante	08/05/2020 12:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	123	4460	0,0018916	0,0000431	0,0045238	0,1181665	0,0000497	0,0053206	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_17	Almeirim	15/05/2020 03:24	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	329	45	0,0513419	0,0000970	0,0320069	3,2073176	0,0000067	0,0022218	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_18	Silves	17/05/2020 06:43	MT - Média tensão	AVES	87	4900	0,0136076	0,0002911	0,0184831	0,8500650	0,0003575	0,0229670	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_19	Braga	12/05/2020 11:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	75	3228	0,0059724	0,0000539	0,0032528	0,3730918	0,0000261	0,0013673	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_20	Cartaxo	11/05/2020 06:11	MT - Média tensão	AVES	257	321	0,0170108	0,0006361	0,0395400	1,0626596	0,0000476	0,0038882	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_21	Braga	17/05/2020 07:15	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	105	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000152	0,0016002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_22	Ferreira do Alentejo	11/05/2020 06:48	MT - Média tensão	AVES	107	15	0,0153981	0,0001833	0,0156599	0,9619143	0,0000016	0,0001396	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_23	Mértola	12/05/2020 11:41	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	336	876	0,0013604	0,0000755	0,0087521	0,0849825	0,0000600	0,0076113	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_24	Moura	11/05/2020 04:57	MT - Média tensão	AVES	108	146	0,0234239	0,0002264	0,0177090	1,4632849	0,0000072	0,0005960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_25	Belmonte	11/05/2020 04:25	MT - Média tensão	AVES	162	1501	0,0042236	0,0001294	0,0142582	0,2638455	0,0000672	0,0060516	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos apresentados no pedido não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT/instalação na qual terá ocorrido o incidente. A fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a vegetação que se observa encontra-se ao que parece, por baixo	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_26	Vila do Conde	15/05/2020 11:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	4528	0,0022569	0,0000647	0,0017433	0,1409854	0,0001684	0,0044487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_27	Paços de Ferreira	14/05/2020 18:01	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	69	127	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000204	0,0014065	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (º)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (º)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_MAI_T_28	Amadora	13/05/2020 09:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	599	27	0,1096503	0,0000755	0,0354076	6,8498278	0,0000034	0,0019557	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_29	Santiago do Cacém	13/05/2020 10:44	MT - Média tensão	AVES	69	1934	0,0096763	0,0004851	0,0214952	0,6044760	0,0002295	0,0110279	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_30	Almeirim	12/05/2020 12:00	MT - Média tensão	AVES	135	2974	0,0118897	0,0003450	0,0197224	0,7427486	0,0003264	0,0036737	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_31	Portel	14/05/2020 17:55	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	313	12	0,0033049	0,0000970	0,0108941	0,2064577	0,0000013	0,0002213	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_32	Belmonte	19/05/2020 14:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	99	1606	0,0057603	0,0004419	0,0200468	0,3598425	0,0002567	0,0117554	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_33	Miranda do Douro	21/05/2020 11:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	153	827	0,0124024	0,0001401	0,0175595	0,7747752	0,0001320	0,0147480	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura 2 do relatório, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros), conforme estabelecido no RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_34	Chaves	31/05/2020 16:46	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	139	2707	0,0148361	0,0002803	0,0389553	0,9268094	0,0002442	0,0339484	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_35	Montalegre	31/05/2020 15:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	328	2019	0,0035063	0,0001401	0,0130805	0,2190395	0,0001331	0,0167876	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_36	Amadora	25/05/2020 15:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	66	1352	0,0042001	0,0000755	0,0025922	0,2623778	0,0002158	0,0032827	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_37	Cascais	31/05/2020 23:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	2938	0,0116085	0,0001293	0,0083117	0,7251789	0,0004575	0,0314704	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_38	Sabugal	31/05/2020 09:22	MT - Média tensão	AVES	253	2046	0,0056790	0,0004204	0,0210753	0,3547652	0,0003268	0,0258290	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_39	Benavente	29/05/2020 13:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	182	907	0,0165961	0,0001725	0,0311211	1,0367517	0,0000908	0,0163787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial		Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EDPD_2020_MAI_T_40	Cadaval	28/05/2020 19:24	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	116	2432	0,0312163	0,0005389	0,0485809	1,9500759	0,0003868	0,0343351	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não evidenciam estragos ou vestígios de eletrocussão no apoio, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_41	Santarém	29/05/2020 14:32	MT - Média tensão	AVES	135	1150	0,0093622	0,0001940	0,0193560	0,5848529	0,0000572	0,0074774	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_42	Póvoa de Varzim	31/05/2020 23:24	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	251	2719	0,0192128	0,0004096	0,0258155	1,2002220	0,0003799	0,0290809	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, nas figuras 3 e 4, dois transformadores de potência, de igual número de PTs aéreos, aparentemente sem quaisquer componentes danificados. Dado tratar-se de um PT, não é indicado o valor da respetiva terra de proteção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões.	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_43	Póvoa de Varzim	31/05/2020 23:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	435	3656	0,0207585	0,0003880	0,0342977	1,2967811	0,0005855	0,0697592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_44	Setúbal	31/05/2020 12:00	BT - Baixa tensão	AVES	37	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000050	0,0001872	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_MAI_T_45	Oliveira de Azeméis	31/05/2020 09:31	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	69	64	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0007140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		



**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – JUNHO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de junho de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_JUN_T_1	Proença-a-Nova	04/06/2020 11:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	105	1864	0,0062032	0,0001616	0,0091188	0,4197270	0,0002287	0,0082892	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_2	Odivelas	06/06/2020 19:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	114	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000086	0,0009852	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada" .	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_3	Lousada	01/06/2020 14:01	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	98	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0014502	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada" .	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_4	Lisboa	03/06/2020 11:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	68	340	0,0091515	0,0000431	0,0019526	0,6192125	0,0000255	0,0009623	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_5	Pombal	02/06/2020 12:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	43	3577	0,0062259	0,0003555	0,0103062	0,4212627	0,0001943	0,0070739	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_6	Montijo	01/06/2020 16:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	230	795	0,0073686	0,0004309	0,0126711	0,4985770	0,0001259	0,0045517	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_7	Silves	04/06/2020 05:33	MT - Média tensão	AVES	115	1931	0,0060388	0,0008942	0,0227465	0,4086015	0,0002382	0,0097848	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_8	Oliveira de Azeméis	01/06/2020 18:15	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	105	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0010979	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada" .	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_9	Santa Maria da Feira	04/06/2020 06:15	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	85	1430	0,0108465	0,0001508	0,0109028	0,7339022	0,0001397	0,0099787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_10	Pampilhosa da Serra	11/06/2020 17:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	125	3757	0,0112391	0,0002801	0,0269781	0,7604642	0,0002817	0,0251353	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_11	Arraiolos	12/06/2020 10:33	MT - Média tensão	AVES	109	1589	0,0014306	0,0002801	0,0076306	0,0968003	0,0001587	0,0015008	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_12	Sintra	14/06/2020 16:13	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	172	2224	0,0104710	0,0000431	0,0063723	0,7084986	0,0001812	0,0311730	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a compete à concessionária da RND zelar pelo bom estado do PS SNT 2544, da sua inacessibilidade e segurança, realizar inspeções periódicas, efetuar limpeza e conservação do bem que está ao seu cuidado. - Não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos da manutenção e cuidados dos bens concessionados, conforme artigos 33º, 102º e 103º do RSSPTS.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_JUN_T_13	Porto	12/06/2020 08:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	1698	0,0058950	0,0000754	0,0038803	0,3988711	0,0002039	0,0104705	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_14	Arraiolos	09/06/2020 01:49	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	9	6291	0,0087013	0,0027467	0,0209830	0,5887550	0,0009974	0,0078724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_15	Alenquer	09/06/2020 12:30	MT - Média tensão	VEÍCULOS	68	2956	0,0171818	0,0004632	0,0316196	1,1625663	0,0004719	0,0322121	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova do cumprimento das distâncias de vizinhança ou cruzamento das linhas de alta tensão com as linhas de telecomunicações, conforme disposto nos artigos 113.º, 114.º e 123.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_16	Almeirim	09/06/2020 20:45	MT - Média tensão	AVES	294	3608	0,0125589	0,0009048	0,0317427	0,8497706	0,0005760	0,0152451	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a rutura e queda do condutor por embate ou pouso de ave, apesar de ser bastante provável, não está devidamente fundamentada, visto que a linha MT tem quase 50 anos e não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção, por exemplo, conforme disposto no artigo 167º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_17	Caldas da Rainha	08/06/2020 12:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1068	0,0100707	0,0002262	0,0160523	0,6814085	0,0001706	0,0150274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_18	Leiria	09/06/2020 08:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	79	2552	0,0143586	0,0002047	0,0163182	0,9715444	0,0001557	0,0124132	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_19	Ferreira do Zêzere	08/06/2020 07:35	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	186	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000069	0,0012806	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_20	Lisboa	18/06/2020 17:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	159	0,0017951	0,0000323	0,0013259	0,1214643	0,0000250	0,0012439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_21	Montijo	19/06/2020 13:19	MT - Média tensão	AVES	141	849	0,0107943	0,0002908	0,0221493	0,7303687	0,0000639	0,0042551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_22	Penafiel	16/06/2020 14:03	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	192	2737	0,0121787	0,0004092	0,0159026	0,8240473	0,0004373	0,0159296	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_23	Sobral de Monte Agraço	15/06/2020 15:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	220	2927	0,0214418	0,0005708	0,0297431	1,4508114	0,0004667	0,0198133	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_24	Gondomar	18/06/2020 15:20	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	161	226	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000362	0,0058350	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar totalmente as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento dos cabos, designadamente a profundidade (artigos 57.º e 58º do RSRDEBT).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2020_JUN_T_25	Évora	19/06/2020 11:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	78	187	0,0242641	0,0001292	0,0072887	1,6417721	0,0000359	0,0020891	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_26	Sátão	19/06/2020 18:58	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	215	2652	0,0042946	0,0001615	0,0195328	0,2905861	0,0001128	0,0141592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_27	Golegã	21/06/2020 07:54	MT - Média tensão	FURTOS	346	593	0,0632070	0,0002477	0,0857705	4,2767621	0,0000940	0,0325551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_28	Santarém	16/06/2020 16:11	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	112	280	0,0244021	0,0002800	0,0253985	1,6511107	0,0000043	0,0004844	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_29	Lisboa	16/06/2020 13:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	47	2216	0,0008967	0,0000108	0,0004988	0,0606730	0,0000226	0,0010460	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_30	Lagos	19/06/2020 18:40	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	19	6283	0,0082702	0,0016908	0,0127297	0,5595821	0,0010014	0,0069418	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_31	Porto	17/06/2020 11:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	104	919	0,0166795	0,0000969	0,0070433	1,1285788	0,0001214	0,0080186	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_32	Vila Nova de Gaia	16/06/2020 11:27	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	272	4664	0,0381326	0,0003769	0,0272643	2,5801604	0,0006741	0,0405915	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_33	Coimbra	19/06/2020 12:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	211	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0100000	0,0000186	0,0039049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_34	Montemor-o-Velho	19/06/2020 09:19	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	129	93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000149	0,0019218	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_35	Tábua	22/06/2020 11:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	141	2633	0,0075220	0,0001831	0,0211179	0,5089573	0,0001163	0,0135289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUN_T_36	Rio Maior	25/06/2020 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	396	1808	0,0037919	0,0000969	0,0173635	0,2565736	0,0000072	0,0002295	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem imagens do apoio partido; - A queda de condutor(es) é indicada a jusante do apoio n.º 9, depois no vão entre apoios 8 e 7 (Figura 1), e ainda no Apoio 6; - Não existem imagens de queda de árvore(s); - O ofício da GNR de Santarém confirma o evidenciado na Figura 2 do relatório, i.e., a ocorrência de incêndio florestal e não abate de árvores por madeireiro.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_JUN_T_37	Vinhais	27/06/2020 05:05	MT - Média tensão	AVES	140	3327	0,0089594	0,0005708	0,0403152	0,6062200	0,0003556	0,0256380	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_38	Sertã	25/06/2020 09:55	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	1491	0,0042700	0,0001831	0,0146341	0,2889203	0,0001337	0,0120706	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_39	Lisboa	22/06/2020 09:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	90	83	0,0094560	0,0000538	0,0035292	0,6398160	0,0000123	0,0008565	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_40	Valongo	25/06/2020 07:15	MT - Média tensão	AVES	75	1468	0,0109174	0,0002369	0,0122959	0,7387029	0,0002340	0,0129422	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_41	Cascais	22/06/2020 11:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	80	3172	0,0052659	0,0000646	0,0039689	0,3563061	0,0001848	0,0111283	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_42	Porto	30/06/2020 14:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	148	490	0,0145762	0,0000538	0,0073613	0,9862684	0,0000167	0,0020474	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_43	Macedo de Cavaleiros	30/06/2020 15:04	MT - Média tensão	AVES	121	1100	0,0134964	0,0002800	0,0331686	0,9132032	0,0001744	0,0212421	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_44	Seixal	30/06/2020 15:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	2972	0,0116988	0,0001184	0,0078862	0,7915758	0,0002790	0,0198021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_45	Braga	30/06/2020 09:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	2153	0,0031116	0,0000861	0,0029573	0,2105389	0,0000376	0,0012646	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_46	Esposende	30/06/2020 14:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	107	4004	0,0042315	0,0001938	0,0083742	0,2863119	0,0002056	0,0097799	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento, através da figura 2, não apresenta evidências de gruas na zona nem condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação		Decisão	
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				Qualidade de Energia Elétrica
EDPD_2020_JUN_T_47	Santa Maria da Feira	29/06/2020 22:09	MT - Média tensão	INCÊNDIO	191	724	0,0326208	0,0000861	0,0131143	2,2072106	0,0000860	0,0119982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – JULHO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de julho de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_JUL_T_1	Odemira	02/07/2020 09:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	3567	0,0088504	0,0006672	0,0186852	0,6007902	0,0004397	0,0108014	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_2	Vale de Cambra	04/07/2020 10:14	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	155	3121	0,0116148	0,0002260	0,0191598	0,7884488	0,0002785	0,0242547	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_3	Cascais	03/07/2020 02:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	697	155	0,0539145	0,0000108	0,0074993	3,6598716	0,0000246	0,0171696	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_4	Caminha	03/07/2020 08:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	67	1768	0,0019576	0,0001507	0,0087030	0,1328897	0,0000579	0,0033657	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_5	Viseu	03/07/2020 08:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	107	4619	0,0032409	0,0001399	0,0091010	0,2200014	0,0001162	0,0069060	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_6	Figueira da Foz	04/07/2020 11:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	120	1563	0,0099238	0,0001291	0,0152902	0,6736595	0,0001707	0,0202123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_7	Abrantes	06/07/2020 15:04	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	208	1159	0,0059376	0,0000861	0,0179121	0,4030608	0,0000443	0,0092289	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_8	Ferreira do Alentejo	06/07/2020 16:10	MT - Média tensão	AVES	106	1	0,0008137	0,0000108	0,0011415	0,0552377	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_9	Figueira de Castelo Rodrigo	11/07/2020 20:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	323	65	0,0082963	0,0001183	0,0247215	0,5631766	0,0000098	0,0016278	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciada qualquer correlação entre o incidente e o relatório do IPMA, de modo a concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; - A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos artigos 147º, a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_10	Vila Nova de Paiva	11/07/2020 14:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	78	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000080	0,0006278	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_11	Góis	08/07/2020 11:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	120	1394	0,0070220	0,0002690	0,0142745	0,4766767	0,0002227	0,0098523	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_12	Mirandela	08/07/2020 19:23	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	314	454	0,0134671	0,0001721	0,0462130	0,9141875	0,0000634	0,0166270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_13	Vila Nova de Gaia	06/07/2020 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	146	3696	0,0110270	0,0000861	0,0047906	0,7485475	0,0000733	0,0038021	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado



Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_JUL_T_14	Vila Nova de Gaia	09/07/2020 14:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	116	1379	0,0066876	0,0001183	0,0063663	0,4539737	0,0001175	0,0057115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_15	Coruche	09/07/2020 17:15	MT - Média tensão	VEÍCULOS	140	702	0,0044112	0,0001721	0,0139509	0,2994487	0,0000279	0,0028390	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_16	Covilhã	11/07/2020 21:57	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	366	2074	0,0212681	0,0006563	0,0413810	1,4437420	0,0003301	0,0218422	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciada qualquer correlação entre o incidente e o relatório do IPMA, de modo a concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; - A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_17	Santa Comba Dão	10/07/2020 13:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	224	131	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000210	0,0047159	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_18	Santa Maria da Feira	19/07/2020 06:11	MT - Média tensão	AVES	71	3030	0,0044711	0,0001614	0,0073084	0,3035098	0,0001337	0,0055887	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_19	Palmela	15/07/2020 22:28	MT - Média tensão	AVES	205	234	0,0178228	0,0000538	0,0109579	1,2098667	0,0000008	0,0001631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_20	Lisboa	17/07/2020 14:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	23	331	0,0004606	0,0000108	0,0002564	0,0312676	0,0000365	0,0008699	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_21	Lisboa	19/07/2020 00:36	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	86	942	0,0031275	0,0000323	0,0019209	0,2123061	0,0000522	0,0023928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_22	Entroncamento	13/07/2020 04:24	MT - Média tensão	AVES	141	5047	0,0268817	0,0012909	0,0418644	1,8248112	0,0006167	0,0208828	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_23	Cadaval	16/07/2020 14:40	MT - Média tensão	AVES	139	958	0,0228630	0,0002904	0,0337552	1,5520077	0,0001519	0,0166170	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_24	Barcelos	14/07/2020 15:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	4598	0,0113650	0,0001183	0,0062380	0,7714868	0,0003330	0,0174504	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_25	Guimarães	16/07/2020 13:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	49	1612	0,0101221	0,0001936	0,0094232	0,6871164	0,0002576	0,0125356	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo, a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem na própria grua.	Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_26	Chaves	16/07/2020 08:30	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	3595	0,0068253	0,0001614	0,0048317	0,4633244	0,0002822	0,0080496	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem na própria grua.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2020_JUL_T_27	Mação	13/07/2020 07:16	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	201	955	0,0040665	0,0002044	0,0197224	0,2760494	0,0001260	0,0114482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_28	Portimão	17/07/2020 01:24	MT - Média tensão	AVES	111	666	0,0056004	0,0001183	0,0128834	0,3801704	0,0000275	0,0029926	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_29	Palmela	16/07/2020 20:56	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	249	1026	0,0122077	0,0004195	0,0214441	0,8286949	0,0001612	0,0081682	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_30	Oliveira do Bairro	17/07/2020 22:19	MT - Média tensão	AVES	119	362	0,0106622	0,0001398	0,0094630	0,7237793	0,0000570	0,0025741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_31	Guarda	24/07/2020 11:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	33	2248	0,0025055	0,0000538	0,0017713	0,1700813	0,0000490	0,0016133	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_32	Loures	21/07/2020 00:11	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	777	1125	0,0761264	0,0001721	0,1079467	5,1676865	0,0001066	0,0657210	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a falta de elementos ou a referência demasiado técnica dos mesmo no relatório de ocorrência, não é possível correlacionar os dados apresentados, não sendo possível classificar este incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_33	Leiria	25/07/2020 20:09	MT - Média tensão	AVES	279	3414	0,0263202	0,0002044	0,0350352	1,7866940	0,0001924	0,0376570	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_34	Fundão	25/07/2020 10:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	180	3174	0,0121849	0,0005916	0,0383515	0,8271449	0,0005068	0,0344382	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_35	Braga	21/07/2020 10:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	122	5614	0,0217598	0,0001506	0,0161292	1,4771201	0,0002517	0,0277627	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_36	Sertã	25/07/2020 23:22	MT - Média tensão	INCÊNDIO	655	2203	0,0259652	0,0006454	0,1213317	1,7625962	0,0002749	0,0423499	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_37	Serpa	25/07/2020 11:52	MT - Média tensão	AVES	112	1	0,0005532	0,0000108	0,0012122	0,0375502	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_38	Sesimbra	21/07/2020 00:10	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	554	1354	0,0150864	0,0001613	0,0475823	1,0241122	0,0000384	0,0044517	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes que atestem a boa conservação da instalação, não sendo possível correlacionar os dados apresentados.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_39	Sertã	26/07/2020 13:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	360	504	0,0076995	0,0002259	0,0393397	0,5226634	0,0000807	0,0135846	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentada qualquer prova do pedido de desligação referido; o "Relatório da Ocorrência pela ANPC" não refere nem evidência qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_40	Cascais	22/07/2020 11:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	323	0,0162401	0,0000861	0,0064380	1,1024227	0,0000248	0,0017131	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2020_JUL_T_41	Lisboa	24/07/2020 09:08	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	73	22	0,0065968	0,0000645	0,0030410	0,4478121	0,0000029	0,0001946	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_42	Gouveia	24/07/2020 15:25	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	95	3450	0,0090812	0,0002689	0,0175749	0,6164622	0,0001923	0,0123274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_43	Portalegre	21/07/2020 11:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	562	0,0290862	0,0005701	0,0089826	1,9744566	0,0000872	0,0006545	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_44	Benavente	20/07/2020 11:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	72	4048	0,0377536	0,0005593	0,0331781	2,5628243	0,0006448	0,0305124	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_45	Palmela	22/07/2020 09:07	MT - Média tensão	AVES	81	3002	0,0054002	0,0005271	0,0091479	0,3665786	0,0002867	0,0097675	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_46	Loures	24/07/2020 13:38	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	7	9176	0,0177319	0,0013446	0,0100848	1,2036923	0,0014610	0,0109572	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_47	Proença-a-Nova	26/07/2020 16:53	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	1098	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_48	Sertão	27/07/2020 12:50	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	95	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0010503	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_49	Beja	31/07/2020 16:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	34	446	0,0006426	0,0000861	0,0011038	0,0436219	0,0000712	0,0006728	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_50	Condeixa-a-Nova	29/07/2020 18:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	101	1538	0,0168584	0,0001936	0,0102246	1,1444007	0,0000776	0,0063351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_51	Porto de Mós	27/07/2020 07:37	BT - Baixa tensão	FURTOS	174	70	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0018711	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2020_JUL_T_52	Penafiel	27/07/2020 11:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	3183	0,0066452	0,0001183	0,0079791	0,4510952	0,0001322	0,0084419	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – AGOSTO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de agosto de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_AGO_T_1	Vila Real	01/08/2020 13:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1172	0,0034016	0,0002581	0,0115046	0,2306225	0,0001989	0,0085324	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_2	Viana do Castelo	07/08/2020 03:27	MT - Média tensão	AVES	96	4966	0,0075530	0,0001935	0,0106197	0,5120881	0,0002807	0,0140526	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_3	Condeixa-a-Nova	03/08/2020 14:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	107	1751	0,0048124	0,0000538	0,0057608	0,3262781	0,0000529	0,0056660	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_4	Lousada	06/08/2020 16:04	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	152	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000244	0,0015984	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade e sinalização (artigos 55.º a 58.º do RSRDEEBT).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_5	Lisboa	03/08/2020 16:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	336	0,0108033	0,0001075	0,0027568	0,7324543	0,0000532	0,0014867	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_6	Oeiras	06/08/2020 11:57	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	2620	0,0068180	0,0000753	0,0036973	0,4622518	0,0002647	0,0113248	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_7	Elvas	08/08/2020 10:26	AT - Alta tensão	AVES	5	5548	0,0036164	0,0018922	0,0079932	0,2451904	0,0007641	0,0033347	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_8	Portimão	09/08/2020 19:23	MT - Média tensão	AVES	104	665	0,0052739	0,0002365	0,0126580	0,3575629	0,0000346	0,0015821	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_9	Covilhã	09/08/2020 10:00	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	87	2588	0,0106658	0,0001398	0,0065424	0,7231269	0,0002613	0,0119716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_10	Elvas	05/08/2020 06:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	50	0,0098701	0,0001613	0,0279178	0,6691795	0,0000019	0,0003328	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no relatório referido o incidente não cumpre com os critérios de significativo impacto não devendo ser classificado como evento excecional, visto que o posicionamento da árvore não respeitava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_11	Mirandela	06/08/2020 12:49	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	110	3126	0,0132523	0,0008816	0,0000000	0,8984931	0,0004973	0,0278412	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_12	Mirandela	06/08/2020 14:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	62	5954	0,0106722	0,0016987	0,0000000	0,7235623	0,0009478	0,0203690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_13	Moimenta da Beira	06/08/2020 16:37	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	213	68	0,0039162	0,0000538	0,0114463	0,2655126	0,0000109	0,0023198	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afetados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_AGO_T_14	Sernancelhe	06/08/2020 15:21	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	287	525	0,0047219	0,0000860	0,0162528	0,3201426	0,0000841	0,0224057	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_15	Bragança	06/08/2020 13:57	MT - Média tensão	INCÊNDIO	95	4869	0,0246688	0,0011289	0,0894609	1,6725204	0,0007780	0,0596632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_16	Almada	13/08/2020 09:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	2393	0,0085505	0,0001398	0,0101819	0,5797177	0,0002559	0,0171067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_17	Salvterra de Magos	13/08/2020 17:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	94	2559	0,0194082	0,0007633	0,0419466	1,3158564	0,0004070	0,0190754	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_18	Viseu	12/08/2020 14:33	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	312	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000139	0,0043422	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_19	Peniche	13/08/2020 18:35	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	206	146	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000232	0,0047632	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 57º e 58º do RSRDEEBT, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_20	Almada	17/08/2020 14:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	121	3332	0,0139161	0,0001290	0,0108536	0,9434935	0,0001942	0,0199969	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_21	Oeiras	20/08/2020 10:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	46	2035	0,0128929	0,0001505	0,0049860	0,8741229	0,0003363	0,0114151	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_22	Tomar	18/08/2020 09:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	91	2250	0,0053416	0,0006665	0,0158104	0,3621545	0,0003477	0,0080087	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_23	Alijó	19/08/2020 07:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	117	5447	0,0158939	0,0007740	0,0208695	1,0775885	0,0007508	0,0183203	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_24	Mangualde	25/08/2020 08:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	183	3286	0,0118705	0,0002902	0,0381064	0,8048079	0,0001897	0,0281055	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_25	Loures	26/08/2020 11:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	122	472	0,0091348	0,0001290	0,0072444	0,6193296	0,0000513	0,0025945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_26	Figueira de Castelo Rodrigo	27/08/2020 09:33	MT - Média tensão	AVES	21	3	0,0000317	0,0000107	0,0002222	0,0021472	0,0000003	0,0000066	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_27	Espinho	25/08/2020 08:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	100	2490	0,0129423	0,0001182	0,0071141	0,8774721	0,0003541	0,0206767	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2020_AGO_T_28	Sesimbra	26/08/2020 12:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	1096	0,0071951	0,0000860	0,0070664	0,4878176	0,0001650	0,0131894	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_29	Penacova	31/08/2020 08:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	258	813	0,0078074	0,0002042	0,0225084	0,5293336	0,0001298	0,0159539	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2020_AGO_T_30	Maia	31/08/2020 15:43	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	159	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0017684	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – SETEMBRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de setembro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.



Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2020_SET_T_1	Trofa	02/09/2020 18:00	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	63	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000091	0,0005771	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_2	Loures	03/09/2020 09:03	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	148	317	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000505	0,0074725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_3	Porto	04/09/2020 16:30	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000088	0,0009609	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_4	Resende	03/09/2020 08:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	67	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000106	0,0007101	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_5	Lisboa	07/09/2020 13:17	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	136	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000123	0,0016768	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_6	Tavira	08/09/2020 12:35	MT - Média tensão	AVES	152	980	0,0017166	0,0006449	0,0117525	0,1196122	0,0001466	0,0020228	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_7	Viana do Castelo	10/09/2020 14:00	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	165	74	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000120	0,0019833	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_8	Vila Franca de Xira	09/09/2020 08:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	2256	0,0049442	0,0000645	0,0034993	0,3445034	0,0003608	0,0196158	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_9	Penamacor	10/09/2020 16:32	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	91	2012	0,0030429	0,0003870	0,0132228	0,2120233	0,0002035	0,0069314	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_10	Castelo Branco	13/09/2020 17:17	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	4	3265	0,0015645	0,0011931	0,0041162	0,1090097	0,0005213	0,0017985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_11	Pampilhosa da Serra	13/09/2020 23:39	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1076	3372	0,0357865	0,0008058	0,2055222	2,4935346	0,0005395	0,0871019	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_12	Santarém	12/09/2020 01:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	286	643	0,0093792	0,0000645	0,0170228	0,6535245	0,0000290	0,0074450	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_13	Proença-a-Nova	13/09/2020 16:50	MT - Média tensão	INCÊNDIO	888	3100	0,0257188	0,0005912	0,0994346	1,7920357	0,0004963	0,0703710	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_14	Anadia	13/09/2020 10:18	MT - Média tensão	AVES	130	1231	0,0118622	0,0001720	0,0164780	0,8265330	0,0000245	0,0020339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_15	Castelo Branco	13/09/2020 17:01	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	4	3265	0,0017988	0,0011931	0,0047327	0,1253348	0,0005213	0,0020679	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EDPD_2020_SET_T_16	Vila Viçosa	15/09/2020 15:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	129	964	0,0061070	0,0001720	0,0081936	0,4255278	0,0000011	0,0000263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_17	Vila Pouca de Aguiar	17/09/2020 12:15	MT - Média tensão	VEÍCULOS	158	4493	0,0276107	0,0005589	0,0496851	1,9238640	0,0003588	0,0314862	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_18	Vila Real	15/09/2020 09:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	49	1707	0,0040408	0,0001075	0,0052877	0,2815544	0,0000644	0,0031664	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_19	Barreiro	15/09/2020 17:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	4196	0,0004640	0,0000107	0,0006509	0,0323323	0,0000450	0,0027247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_20	Barreiro	16/09/2020 10:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	4801	0,0040130	0,0001397	0,0032568	0,2796201	0,0006268	0,0167391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_21	Castelo Branco	14/09/2020 17:50	MT - Média tensão	VEÍCULOS	163	2309	0,0133481	0,0005696	0,0377933	0,9300693	0,0003685	0,0208223	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados que demonstrem a ocorrência de qualquer incidente/acidente de uma aeronave com a referida LAMT, visto que as fotografias não permitem contextualizar o descrito, não sendo também apresentado qualquer relatório/participação quer da ANPC, ANAC ou GPIAA.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_22	Portimão	17/09/2020 09:02	MT - Média tensão	AVES	47	705	0,0023661	0,0001290	0,0057391	0,1648626	0,0000437	0,0019449	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_23	Cascais	14/09/2020 14:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	432	0,0046350	0,0000645	0,0034277	0,3229596	0,0000367	0,0016712	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_24	Figueira da Foz	16/09/2020 09:20	MT - Média tensão	VEÍCULOS	117	300	0,0026346	0,0000537	0,0062854	0,1835739	0,0000676	0,0079023	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_25	Pombal	17/09/2020 16:33	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	224	4219	0,0083416	0,0003977	0,0270214	0,5812230	0,0003301	0,0170457	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEg, conclui-se que não existe correlação entre o evento e o relatório do IPMA; - A fotografia não contextualiza os danos referidos, nem permite concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; - Não foi apresentada a descrição pormenorizada do acidente da Ficha de Ocorrência; - Não foi feita indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_26	Chamusca	18/09/2020 08:11	MT - Média tensão	FURTOS	264	9	0,0028316	0,0000215	0,0056746	0,1973032	0,0000014	0,0003804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_27	Arraiolos	16/09/2020 03:50	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	9	6285	0,0030596	0,0006233	0,0037078	0,2131902	0,0003738	0,0025763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_28	Benavente	18/09/2020 14:30	MT - Média tensão	AVES	74	69	0,0102129	0,0001505	0,0073512	0,7116154	0,0000042	0,0002235	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_SET_T_29	Celorico de Basto	16/09/2020 07:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	219	93	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000149	0,0032619	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_SET_T_30	Ansão	18/09/2020 20:51	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	309	1436	0,0227013	0,0003547	0,0790407	1,5817804	0,0002171	0,0478393	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a mesma não é percetível; não são apresentados meios de prova que demonstrem a existência de vento de intensidade excecional. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_31	Alcobaça	18/09/2020 18:13	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	298	3778	0,0554104	0,0010210	0,0614798	3,8608902	0,0005972	0,0452618	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos que atestem o que é alegado, isto é, não há fotografias dos corpos estranhos (casca de eucalípto) na ferragem do apoio 14 nem foi apresentado relatório do IPMA.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_32	Alcobaça	18/09/2020 18:13	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	298	3778	0,0554104	0,0010210	0,0614798	3,8608902	0,0005972	0,0452618	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_33	Leiria	18/09/2020 20:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	182	1485	0,0247870	0,0004621	0,0295843	1,7271068	0,0002353	0,0060821	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_34	Leiria	18/09/2020 19:19	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	494	1014	0,0474099	0,0001720	0,0578216	3,3034286	0,0001617	0,0711781	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_35	Leiria	18/09/2020 20:05	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	316	1852	0,0338527	0,0003332	0,0553187	2,3587873	0,0002148	0,0366525	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que os danos referidos, rutura de um condutor (junto de uma união), terá sido causado por ventos de intensidade excecional. Assim, entende-se que o incidente não deverá ser considerado como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_36	Marinha Grande	18/09/2020 19:42	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	221	357	0,0258194	0,0001935	0,0383117	1,7990442	0,0000343	0,0068978	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não permite visualizar a casca de eucalípto referida nos polos de MT do Transformador de Potência; a descrição no ponto 4. do pedido não é coerente com o referido no ponto 2.1 do mesmo; - A fotografia apresentada já foi utilizada como meio de prova do evento EDPD 2020 SET T 036.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_37	Pombal	18/09/2020 19:43	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	167	1841	0,0096095	0,0005051	0,0273599	0,6695745	0,0002930	0,0159441	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_38	Pombal	18/09/2020 20:35	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	169	290	0,0637919	0,0001505	0,0244539	4,4448962	0,0000450	0,0076448	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_39	Pombal	18/09/2020 18:30	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	197	4714	0,0378373	0,0012359	0,0828006	2,6364311	0,0007494	0,0519283	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_40	Pombal	21/09/2020 15:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	135	1835	0,0143430	0,0005589	0,0196695	0,9993938	0,0002903	0,0093048	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_41	Vila Franca de Xira	22/09/2020 14:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	64	1583	0,0111546	0,0000752	0,0043326	0,7772311	0,0002104	0,0115195	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_42	Vila Franca de Xira	22/09/2020 21:43	MT - Média tensão	AVES	300	42	0,0211837	0,0001935	0,0429293	1,4760406	0,0000029	0,0005348	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada da ave morta no chão sem referênciação ao equipamento MT não permite inferir que tenha sido devido a embate no transformador ou equipamentos MT. - A ficha de ocorrência não refere localização exata, não apresenta croqui, não identifica a numeração, tensão ou designação da linha MT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_SET_T_43	Coimbra	25/09/2020 08:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	273	2894	0,0111484	0,0002794	0,0260290	0,7768001	0,0002806	0,0252126	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_44	Porto	21/09/2020 14:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	820	0,0067851	0,0000430	0,0023328	0,4727722	0,0000295	0,0015986	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_45	Barcelos	22/09/2020 09:02	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	233	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0010000	0,0000109	0,0025375	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_46	Mafra	21/09/2020 21:29	AT - Alta tensão	FURTOS	20	13232	0,0294495	0,0024825	0,0303269	2,0519841	0,0021060	0,0250404	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_47	Lisboa	22/09/2020 09:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	571	0,0093293	0,0001075	0,0049904	0,6500486	0,0000892	0,0045603	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_48	Ponte de Lima	28/09/2020 15:28	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	71	93	0,0044011	0,0000752	0,0052961	0,3066631	0,0000291	0,0020513	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_49	Oliveira do Bairro	28/09/2020 14:24	MT - Média tensão	VEÍCULOS	156	1636	0,0419197	0,0002042	0,0197984	2,9208798	0,0001145	0,0107375	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_50	Guarda	29/09/2020 14:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	27	2254	0,0020545	0,0000537	0,0014526	0,1431561	0,0000488	0,0013200	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_51	Viseu	29/09/2020 15:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	226	4401	0,0094239	0,0004406	0,0235619	0,6566369	0,0004014	0,0166930	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_SET_T_52	Amarante	28/09/2020 16:22	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	190	4466	0,0183426	0,0009350	0,0327578	1,2780735	0,0007121	0,0236657	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – OUTUBRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de outubro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_OUT_T_1	Tondela	02/10/2020 08:37	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	167	2880	0,0250853	0,0005164	0,0688020	1,6319416	0,0004599	0,0659284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_2	Aveiro	03/10/2020 16:46	MT - Média tensão	AVES	180	1484	0,0099463	0,0001614	0,0174504	0,6470666	0,0001325	0,0128779	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar as causas do incidente descrito, dado que nem sequer foram apresentadas quaisquer evidências de bandos de pombas no local.	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_3	Barcelos	04/10/2020 09:42	MT - Média tensão	AVES	167	620	0,0201740	0,0002367	0,0392694	1,3124327	0,0000882	0,0146328	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_4	Covilhã	02/10/2020 07:09	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	241	2832	0,0123017	0,0005475	0,0281754	0,8002985	0,0004512	0,0188603	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que o incidente terá sido causado por ventos de intensidade excecional; - A ficha de ocorrência não descreve a mesma; - Não foi referido o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa; - O relatório do IPMA não se reporta à data em que ocorreu o incidente.	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_5	Loulé	08/10/2020 08:46	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	375	365	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000587	0,0220461	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_6	Mogadouro	14/10/2020 09:55	MT - Média tensão	AVES	310	3286	0,0067941	0,0006332	0,0300512	0,4419946	0,0005254	0,0301501	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados.	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_7	Seia	15/10/2020 11:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	239	23	0,0054378	0,0000429	0,0063828	0,3537586	0,0000035	0,0007305	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_8	Seia	16/10/2020 11:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	162	74	0,0010759	0,0000537	0,0037255	0,0699907	0,0000117	0,0006138	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_9	Lousã	15/10/2020 09:30	MT - Média tensão	VEÍCULOS	169	1581	0,0142187	0,0002576	0,0241320	0,9250058	0,0002405	0,0209004	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_10	Loures	23/10/2020 09:26	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	68	4564	0,0039369	0,0001717	0,0033317	0,2561211	0,0005654	0,0085282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_11	Montemor-o-Velho	21/10/2020 12:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	2002	0,0049093	0,0002039	0,0133137	0,3193801	0,0001823	0,0112075	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_12	Viana do Castelo	24/10/2020 17:23	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	99	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000080	0,0007998	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_13	Évora	22/10/2020 12:41	MT - Média tensão	VEÍCULOS	231	1883	0,0014149	0,0000751	0,0066824	0,0920457	0,0000259	0,0021928	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2020_OUT_T_14	Vila Nova de Gaia	20/10/2020 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	35	1588	0,0038324	0,0001825	0,0031901	0,2493182	0,0002533	0,0040817	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_15	Ponte de Sor	20/10/2020 15:52	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	125	652	0,0064489	0,0003327	0,0195659	0,4195379	0,0001032	0,0022861	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_16	Castro Daire	20/10/2020 18:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	153	3471	0,0072347	0,0002576	0,0205595	0,4706600	0,0002391	0,0208109	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT/instalação no qual terá ocorrido o incidente; - Uma das fotografias apresentadas não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a mesma não é perceptível; - Não é justificada/relacionada a apresentação do Relatório do IPMA com o incidente referido.	Não Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_17	Santa Comba Dão	22/10/2020 18:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	156	2769	0,0204973	0,0002683	0,0274201	1,3334642	0,0002064	0,0182023	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_18	Santiago do Cacém	24/10/2020 13:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	237	2187	0,0257788	0,0001932	0,0169947	1,6770596	0,0002607	0,0207771	n,a	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_19	Sines	20/10/2020 12:55	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	257	5561	0,0835635	0,0023182	0,1775292	5,4362924	0,0008851	0,0674430	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_20	Benavente	23/10/2020 14:21	MT - Média tensão	AVES	120	88	0,0094779	0,0001503	0,0132840	0,6165938	0,0000042	0,0003337	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_21	Coruche	20/10/2020 14:22	MT - Média tensão	AVES	123	1244	0,0075790	0,0001395	0,0169473	0,4930612	0,0000210	0,0025465	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_22	Cadaval	23/10/2020 02:23	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	267	147	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000234	0,0062524	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_23	Vila Nova de Gaia	26/10/2020 10:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	50	3881	0,0019565	0,0000215	0,0010897	0,1272807	0,0000374	0,0019011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_24	Lisboa	28/10/2020 10:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	74	2229	0,0109930	0,0000966	0,0057381	0,7151560	0,0003292	0,0218546	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_25	Santa Comba Dão	29/10/2020 17:54	BT - Baixa tensão	AVES	68	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0008285	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_26	Lagos	30/10/2020 15:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	568	0,0110428	0,0001073	0,0056238	0,7183959	0,0000867	0,0039015	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_OUT_T_27	Vila Nova de Gaia	26/10/2020 15:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	292	3237	0,0464913	0,0004186	0,0312745	3,0245316	0,0005148	0,0440515	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – NOVEMBRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de novembro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.



Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_NOV_T_1	Beja	05/11/2020 09:10	MT - Média tensão	AVES	125	1175	0,0036052	0,0002362	0,0106702	0,2636513	0,0001732	0,0048760	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_2	Moura	05/11/2020 22:26	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	393	1235	0,0072244	0,0001825	0,0337058	0,5283262	0,0000024	0,0003794	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_3	Moura	06/11/2020 14:33	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	169	740	0,0057686	0,0001610	0,0175217	0,4218599	0,0000595	0,0058193	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_4	Gondomar	06/11/2020 21:28	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	159	118	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000189	0,0030060	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, além de apresentarem um conjunto de condutores isolados agrupados em feixe (torçada) ousado no solo, não permitem evidenciar os demais danos na rede, assim como os vestígios do incêndio que eventualmente ocorreu.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_5	Sobral de Monte Agraço	07/11/2020 08:37	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	203	92	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000051	0,0010394	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_6	Loulé	05/11/2020 17:45	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	315	14	0,0009636	0,0000107	0,0033818	0,0704656	0,0000022	0,0007054	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_7	Loulé	06/11/2020 05:11	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	5	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0000475	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_8	Felgueiras	04/11/2020 10:58	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0003257	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_9	Arronches	05/11/2020 18:14	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	233	1234	0,0067570	0,0004509	0,0203925	0,4941444	0,0001470	0,0076896	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_10	Albufeira	04/11/2020 20:15	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	210	98	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0032901	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_11	Vila Nova de Gaia	07/11/2020 21:44	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	34	340	0,0069783	0,0001288	0,0044464	0,5103302	0,0000533	0,0018384	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_NOV_T_12	Fundão	05/11/2020 11:09	MT - Média tensão	FURTOS	33	421	0,0003126	0,0000322	0,0010617	0,0228590	0,0000042	0,0001371	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_13	Loures	06/11/2020 08:10	MT - Média tensão	VEÍCULOS	210	474	0,0120374	0,0001288	0,0104321	0,8803057	0,0000515	0,0035883	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_14	Vila Nova de Famalicão	15/11/2020 02:53	MT - Média tensão	AVES	81	609	0,0073585	0,0002254	0,0121845	0,5381337	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_15	Almodôvar	10/11/2020 21:25	MT - Média tensão	AVES	240	1153	0,0123391	0,0001610	0,0321904	0,9023689	0,0000808	0,0164588	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_16	Oleiros	10/11/2020 15:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	495	0,0028261	0,0001932	0,0186757	0,2066775	0,0000792	0,0065903	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, uma vez que nas mesmas não se conseguem visualizar as evidências/danos referidos, ou seja, abate de árvores, árvore caída sobre a LAMT e condutores entrelaçados; - A carta endereçada à GNR refere que vários clientes de MT ficaram privados do fornecimento de energia elétrica, o que não se verifica no ponto 2.2 do pedido, a qual também	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_17	Castelo Branco	13/11/2020 10:18	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	98	361	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000577	0,0056586	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta que apesar de ser referida a interrupção do fornecimento de energia elétrica a 361 clientes BT, não se comprova que se trata da totalidade dos clientes alimentados pelo PT; o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa; não foi caracte	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_18	Lisboa	13/11/2020 16:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	811	0,0046037	0,0000859	0,0043710	0,3366695	0,0000056	0,0002838	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_19	Barreiro	10/11/2020 08:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	102	1923	0,0024133	0,0000429	0,0031537	0,1764840	0,0000980	0,0019341	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_20	Pombal	12/11/2020 14:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	99	1376	0,0025321	0,0002040	0,0093504	0,1851759	0,0000888	0,0048396	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_NOV_T_21	Felgueiras	18/11/2020 10:17	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	98	80	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000128	0,0012544	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_22	Tondela	16/11/2020 15:43	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	115	86	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000138	0,0015885	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_23	Idanha-a-Nova	17/11/2020 18:19	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	76	10758	0,0511601	0,0037142	0,1331083	3,7413752	0,0017105	0,0671156	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_24	Vila Verde	18/11/2020 11:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	306	4538	0,0462105	0,0008051	0,0766146	3,3794103	0,0007244	0,0658347	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_25	Monção	16/11/2020 15:27	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	15	4240	0,0012607	0,0008266	0,0050854	0,0921926	0,0006777	0,0037542	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_26	Chamusca	25/11/2020 10:38	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	292	3	0,0008933	0,0000107	0,0031351	0,0653249	0,0000005	0,0001401	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e o classificar como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_27	Aljustrel	28/11/2020 13:15	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	138	1057	0,0218225	0,0004831	0,0255418	1,5958928	0,0001203	0,0148548	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_28	Ovar	24/11/2020 13:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	2037	0,0094424	0,0002576	0,0080710	0,6905291	0,0003245	0,0139194	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_29	Matosinhos	26/11/2020 13:39	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	167	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0014982	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_30	Matosinhos	25/11/2020 11:26	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	115	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000152	0,0017368	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_31	Alcochete	26/11/2020 18:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	189	3223	0,0259116	0,0001610	0,0231766	1,8949306	0,0003194	0,0487444	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2020_NOV_T_32	Pinhel	23/11/2020 10:08	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	122	106	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000170	0,0020789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar como evento excecional.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_33	Vila Nova de Famalicão	28/11/2020 11:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	223	6647	0,0265359	0,0005153	0,0234652	1,9405902	0,0005793	0,0272129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_34	Loulé	30/11/2020 17:15	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	80	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000080	0,0006398	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_35	Vila Franca de Xira	30/11/2020 11:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	38	3622	0,0007287	0,0000107	0,0004060	0,0532899	0,0000037	0,0001391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_36	Almodôvar	30/11/2020 06:17	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	190	1198	0,0038898	0,0001610	0,0166044	0,2844642	0,0000653	0,0056632	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTO EXCECIONAL**

**DO INCIDENTE OCORRIDO NAS REDES DA**

**EDP DISTRIBUIÇÃO – DEZEMBRO DE 2020**

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do setor elétrico e do Procedimento n.º 5 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência do pedido de classificação como evento excecional submetido pela EDP Distribuição relativo ao incidente ocorrido nas suas redes no mês de dezembro de 2020, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2020_DEZ_T_1	Vendas Novas	03/12/2020 10:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	99	1873	0,0044506	0,0000322	0,0030888	0,2751496	0,0000723	0,0068179	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_2	Sertã	02/12/2020 15:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	165	2228	0,0039805	0,0001825	0,0168465	0,2460847	0,0001688	0,0160529	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_3	Beja	06/12/2020 16:24	MT - Média tensão	AVES	210	714	0,0126178	0,0001074	0,0181446	0,7800631	0,0000008	0,0001352	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_4	Sintra	03/12/2020 12:46	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	24	704	0,0035785	0,0001288	0,0031330	0,2212304	0,0001102	0,0026804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_5	Sintra	02/12/2020 15:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	1663	0,0014864	0,0000966	0,0011877	0,0918934	0,0000534	0,0009456	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_6	Grândola	05/12/2020 12:29	MT - Média tensão	AVES	142	692	0,0037900	0,0001825	0,0171334	0,2343103	0,0000427	0,0038099	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_7	Amadora	01/12/2020 08:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	109	3005	0,0157596	0,0001503	0,0130916	0,9742959	0,0004779	0,0446623	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_8	Coimbra	08/12/2020 05:18	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	146	3761	0,0229817	0,0001396	0,0191743	1,4207890	0,0004548	0,0613125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_9	Viseu	12/12/2020 16:44	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	35	5323	0,0069538	0,0002147	0,0073727	0,4299030	0,0003084	0,0105899	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2020_DEZ_T_10	Portimão	10/12/2020 22:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	293	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0024848	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_DEZ_T_11	Vila Pouca de Aguiar	17/12/2020 09:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	227	4518	0,0330844	0,0005579	0,0505874	2,0453651	0,0003593	0,0328908	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_12	Évora	18/12/2020 14:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	75	1253	0,0014965	0,0000322	0,0019756	0,0925158	0,0000198	0,0013951	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_13	Barreiro	15/12/2020 11:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	91	5513	0,0059625	0,0000966	0,0054117	0,3686153	0,0004791	0,0244666	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_14	Amadora	14/12/2020 09:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	878	0,0065602	0,0000537	0,0029968	0,4055664	0,0001110	0,0062172	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_15	Alter do Chão	20/12/2020 12:28	MT - Média tensão	AVES	161	1650	0,0202426	0,0001933	0,0224164	1,2514456	0,0002613	0,0305411	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_16	Aljustrel	19/12/2020 04:25	MT - Média tensão	AVES	122	1072	0,0029153	0,0000966	0,0077735	0,1802336	0,0000022	0,0001642	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que existe falta de coerência, na identificação de concelho, no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o concelho é Aljustrel, com o ponto 2.1 e ficha de ocorrência (concelho Santiago do Cacém).	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_17	Santiago do Cacém	22/12/2020 10:21	MT - Média tensão	AVES	127	1055	0,0030485	0,0000965	0,0081519	0,1884628	0,0000022	0,0001722	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_18	Penacova	23/12/2020 15:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	191	2098	0,0050602	0,0000858	0,0134825	0,3128348	0,0000879	0,0126985	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2020_DEZ_T_19	Aljustrel	22/12/2020 05:00	MT - Média tensão	AVES	152	1072	0,0079833	0,0003969	0,0157053	0,4935447	0,0001693	0,0021083	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que existe falta de coerência, na identificação de concelho; no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o concelho é Aljustrel, com o ponto 2.1 (concelho Santiago do Cacém), na ficha de ocorrência o concelho não é identificado.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_20	Santa Maria da Feira	21/12/2020 14:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	167	2268	0,0058553	0,0001073	0,0091632	0,3619903	0,0001195	0,0084261	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_21	Pombal	24/12/2020 13:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2517	0,0059406	0,0004613	0,0172454	0,3672634	0,0003242	0,0140326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_22	Vila Nova de Gaia	30/12/2020 09:04	MT - Média tensão	AVES	81	3641	0,0119135	0,0002896	0,0111308	0,7365227	0,0003387	0,0148661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_23	Albufeira	28/12/2020 09:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	3175	0,0059738	0,0000858	0,0059395	0,3693126	0,0001152	0,0083656	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_24	Castro Marim	28/12/2020 10:51	MT - Média tensão	VEÍCULOS	239	591	0,0069277	0,0000536	0,0115278	0,4282846	0,0000399	0,0086902	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_25	Ourique	29/12/2020 17:41	MT - Média tensão	AVES	129	1	0,0003944	0,0000107	0,0013855	0,0243821	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado