

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JANEIRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JAN_T_1	Coruche	01/01/2022 07:31	MT - Média tensão	AVES	129	1707	0,0072472	0,0001506	0,0192978	0,6111973	0,0000749	0,0095900	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_2	Castelo Branco	03/01/2022 18:17	MT - Média tensão	AVES	9	95	0,0001740	0,0000753	0,0006329	0,0146768	0,0000149	0,0001255	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_3	Porto	03/01/2022 09:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	1413	0,0025634	0,0000323	0,0016995	0,2161823	0,0000175	0,0009219	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_4	Covilhã	08/01/2022 09:50	MT - Média tensão	AVES	80	2006	0,0054164	0,0002368	0,0184336	0,4567935	0,0000985	0,0076684	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_5	Alenquer	04/01/2022 13:00	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	133	476	0,0295025	0,0001399	0,0185979	2,4880838	0,0000815	0,0108317	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados, conforme disposto no artigo 167º do RSLEAT, elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção. Adicionalmente, na fotografia apresentada como prova de “condutor desregulado”, são visíveis não um mas dois remendos no condutor lasso, o que põe em causa a boa conservação das instalações.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_6	Lisboa	05/01/2022 15:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	1670	0,0036790	0,0000431	0,0019192	0,3102701	0,0001830	0,0096046	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_7	Macedo de Cavaleiros	07/01/2022 09:31	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000125	0,0006749	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério “Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada”.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_8	Reguengos de Monsaraz	03/01/2022 18:38	MT - Média tensão	AVES	204	1413	0,0018592	0,0000861	0,0109448	0,1567956	0,0000014	0,0002476	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_9	Viseu	03/01/2022 08:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	109	1231	0,0030822	0,0000969	0,0076233	0,2599352	0,0001102	0,0082730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_10	São João da Pesqueira	06/01/2022 11:36	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	192	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000092	0,0017613	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério “Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada”.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_11	Portimão	15/01/2022 12:04	MT - Média tensão	AVES	111	3777	0,0030975	0,0000431	0,0030140	0,2612296	0,0000076	0,0007394	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JAN_T_12	Almada	12/01/2022 17:30	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	210	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0020588	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_13	Braga	10/01/2022 02:29	MT - Média tensão	FURTOS	215	2781	0,0102315	0,0003014	0,0135817	0,8628688	0,0002404	0,0100625	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_14	Esposende	14/01/2022 10:34	MT - Média tensão	AVES	33	1544	0,0034331	0,0001722	0,0054370	0,2895306	0,0000987	0,0030960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_15	Alcácer do Sal	15/01/2022 12:10	MT - Média tensão	AVES	63	197	0,0052763	0,0001614	0,0099449	0,4449788	0,0000309	0,0019005	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_16	Felgueiras	12/01/2022 16:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	175	2269	0,0111201	0,0002583	0,0071150	0,9378110	0,0003641	0,0117215	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_17	Chaves	18/01/2022 16:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	160	1622	0,0027684	0,0002045	0,0087538	0,2334700	0,0000853	0,0074707	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_18	Caldas da Rainha	17/01/2022 09:35	MT - Média tensão	VEÍCULOS	57	3192	0,0030431	0,0001076	0,0054080	0,2566360	0,0000196	0,0009990	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_19	Elvas	20/01/2022 11:45	MT - Média tensão	VEÍCULOS	132	97	0,0174728	0,0003659	0,0309095	1,4735670	0,0000114	0,0009585	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_20	Odemira	18/01/2022 10:21	MT - Média tensão	AVES	80	363	0,0028744	0,0001399	0,0097178	0,2424149	0,0000583	0,0035097	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_21	Viseu	21/01/2022 02:04	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	77	89	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000143	0,0011074	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_22	Lagoa (Faro)	18/01/2022 16:04	MT - Média tensão	AVES	398	2999	0,0133777	0,0003875	0,0231242	1,1282068	0,0002221	0,0138187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_23	Odivelas	19/01/2022 16:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	152	234	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000368	0,0055877	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_24	Porto de Mós	21/01/2022 15:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	78	741	0,0030259	0,0000861	0,0065826	0,2551916	0,0000479	0,0036608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_JAN_T_25	Pampilhosa da Serra	17/01/2022 11:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	111	3391	0,0027081	0,0004843	0,0135273	0,2283896	0,0002412	0,0068923	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_26	Almada	27/01/2022 09:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	2694	0,0019972	0,0000431	0,0024190	0,1684331	0,0000143	0,0008020	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_27	Barcelos	28/01/2022 15:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	3612	0,0138447	0,0004843	0,0214219	1,1675891	0,0004350	0,0192080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_28	Marco de Canaveses	24/01/2022 03:16	MT - Média tensão	FURTOS	343	3957	0,0230691	0,0002798	0,0253754	1,9455231	0,0002100	0,0093055	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_29	Aljustrel	25/01/2022 16:58	MT - Média tensão	AVES	116	1	0,0005736	0,0000108	0,0012478	0,0483735	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_30	Santarém	30/01/2022 12:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	53	1497	0,0054043	0,0003444	0,0175001	0,4557709	0,0000988	0,0050202	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JAN_T_31	Covilhã	31/01/2022 15:39	MT - Média tensão	AVES	132	2009	0,0091561	0,0002368	0,0311607	0,7721777	0,0000988	0,0130052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - FEVEREIRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_FEV_T_1	Gondomar	01/02/2022 16:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	108	4404	0,0162570	0,0001176	0,0123601	1,5179240	0,0001917	0,0201425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_2	Sabugal	02/02/2022 12:16	MT - Média tensão	AVES	120	3263	0,0028285	0,0001176	0,0130104	0,2641002	0,0000868	0,0096125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_3	Évora	04/02/2022 11:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	28	2161	0,0021669	0,0000535	0,0012823	0,2023271	0,0001325	0,0032021	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_4	Évora	04/02/2022 14:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	60	593	0,0036604	0,0000855	0,0026171	0,3417748	0,0000943	0,0031168	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_5	Viseu	05/02/2022 08:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	42	1954	0,0031125	0,0003529	0,0086228	0,2906143	0,0003119	0,0086303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_6	Setúbal	13/02/2022 19:28	MT - Média tensão	AVES	151	1997	0,0122990	0,0005133	0,0218982	1,1483677	0,0002259	0,0125222	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_7	Bragança	10/02/2022 16:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	82	3430	0,0081154	0,0005667	0,0360003	0,7577426	0,0003546	0,0226428	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem identificar, de forma inequívoca, a linha danificada em consonância com a descrição da E-Redes.	Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_8	Sever do Vouga	12/02/2022 15:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	213	2242	0,0172649	0,0003529	0,0372218	1,6120299	0,0002687	0,0301715	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_9	Torres Vedras	10/02/2022 11:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	148	1009	0,0085267	0,0001711	0,0174426	0,7961422	0,0001610	0,0155777	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_10	Faro	10/02/2022 09:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	337	0,0077984	0,0001069	0,0047876	0,7281397	0,0000460	0,0020312	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente teve lugar em Almacil concelho de Loulé o processo de licenciamento da linha é de Loulé, no entanto, o relatório e as fotos apresentadas referem Faro como origem do incidente.	Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_11	Loures	12/02/2022 17:24	MT - Média tensão	FURTOS	266	1	0,0004103	0,0000107	0,0028500	0,0383091	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório da E-REDES não explica como foi efetuado o acesso indevido às instalações de serviço público, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_12	Mértola	07/02/2022 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	847	0,0011096	0,0001711	0,0075994	0,1036084	0,0000694	0,0035494	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_FEV_T_13	Setúbal	16/02/2022 08:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	195	2038	0,0130309	0,0001176	0,0106360	1,2235262	0,0002190	0,0147561	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_14	Loures	20/02/2022 18:55	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	222	3153	0,0087496	0,0000642	0,0123441	0,8215387	0,0000620	0,0135906	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_15	Águeda	14/02/2022 09:32	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	110	3035	0,0044285	0,0004170	0,0054919	0,4134629	0,0002064	0,0051989	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_16	Portimão	18/02/2022 16:12	MT - Média tensão	AVES	110	1423	0,0091427	0,0005026	0,0097302	0,8519863	0,0002265	0,0040315	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_17	Sintra	23/02/2022 00:05	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	84	391	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000622	0,0052582	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como eventos excecional, nomeadamente não é identificado o posto de transformação a que pert4ncia o AD 8954.	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_18	Mirandela	21/02/2022 10:40	MT - Média tensão	AVES	35	3581	0,0081291	0,0002668	0,0050448	0,7590196	0,0005710	0,0070515	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_19	Sintra	25/02/2022 08:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	788	0,0073371	0,0000747	0,0059175	0,6850681	0,0001072	0,0082596	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_20	Matosinhos	25/02/2022 09:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	1460	0,0095236	0,0000961	0,0055936	0,8892255	0,0001334	0,0078416	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_21	Paredes	22/02/2022 09:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	258	1	0,0012674	0,0000107	0,0027536	0,1183373	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_22	Reguengos de Monsaraz	27/02/2022 10:25	MT - Média tensão	AVES	159	335	0,0190576	0,0001921	0,0300746	1,7794193	0,0000026	0,0003997	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o pedido não apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento, mas de um evento do concelho de Matosinhos.	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_23	Aguiar da Beira	24/02/2022 11:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	27	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000094	0,0002579	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_FEV_T_24	Amarante	22/02/2022 14:04	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	194	2115	0,0078428	0,0002561	0,0170302	0,7322852	0,0002757	0,0189879	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através das figuras 2 e 3, uma linha MT danificada num dos seus condutores, mas não apresenta qualquer registo de uma árvore ou ramo cortados, que permita fundamentar a análise. Assim, o incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_FEV_T_25	Alcácer do Sal	25/02/2022 10:26	MT - Média tensão	AVES	89	472	0,0016605	0,0000640	0,0046442	0,1550382	0,0000018	0,0001458	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_26	Lisboa	28/02/2022 08:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	78	2156	0,0104315	0,0000640	0,0041744	0,9739905	0,0002403	0,0156765	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - MARÇO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EREDES_2022_MAR_T_1	Amadora	05/03/2022 17:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	47	230	0,0021221	0,0000426	0,0012040	0,1789634	0,0000002	0,0000035	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_2	Celorico de Basto	03/03/2022 09:01	MT - Média tensão	AVES	152	3607	0,0112959	0,0005112	0,0290325	0,9526393	0,0002732	0,0152237	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_3	Elvas	02/03/2022 13:41	MT - Média tensão	AVES	140	78	0,0035905	0,0001384	0,0115705	0,3028005	0,0000121	0,0008021	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_4	Ponte de Lima	03/03/2022 10:55	MT - Média tensão	AVES	51	4736	0,0050902	0,0001491	0,0075395	0,4292804	0,0001868	0,0094478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_5	Leiria	01/03/2022 18:36	MT - Média tensão	AVES	108	1841	0,0142763	0,0003195	0,0226154	1,2039859	0,0002115	0,0152146	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_6	Alenquer	03/03/2022 08:31	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	59	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000110	0,0006589	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_7	Portimão	06/03/2022 09:02	MT - Média tensão	AVES	114	1424	0,0088379	0,0000745	0,0083661	0,7453456	0,0000306	0,0034321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_8	Alcácer do Sal	05/03/2022 15:39	MT - Média tensão	AVES	149	197	0,0101974	0,0001597	0,0181992	0,8599908	0,0000304	0,0028045			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_9	Pampilhosa da Serra	05/03/2022 10:40	AT - Alta tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	509	13813	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_10	Ílhavo	13/03/2022 14:40	MT - Média tensão	AVES	145	2915	0,0045073	0,0002023	0,0078311	0,3801186	0,0002075	0,0075308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_11	Idanha-a-Nova	11/03/2022 07:11	MT - Média tensão	AVES	129	1219	0,0061185	0,0002449	0,0182938	0,5160001	0,0000166	0,0008795	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAR_T_12	Montemor-o-Novo	11/03/2022 10:05	MT - Média tensão	AVES	115	773	0,0061752	0,0002236	0,0200053	0,5207850	0,0000930	0,0082798			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAR_T_13	Setúbal	10/03/2022 19:43	MT - Média tensão	AVES	170	1996	0,0288431	0,0007029	0,0322978	2,4300000	0,0003139	0,0150628	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_14	Ílhavo	13/03/2022 09:20	MT - Média tensão	AVES	101	4831	0,0122205	0,0005325	0,0177430	1,0306106	0,0007676	0,0201755	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_15	Alter do Chão	12/03/2022 13:15	MT - Média tensão	AVES	130	1001	0,0109496	0,0002130	0,0187448	0,9234280	0,0001061	0,0082864	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_16	Vidigueira	11/03/2022 05:59	MT - Média tensão	AVES	125	1835	0,0050999	0,0004579	0,0155598	0,4301020	0,0000796	0,0022300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_17	Ponte de Lima	10/03/2022 09:06	MT - Média tensão	AVES	70	1852	0,0116503	0,0002556	0,0175094	0,9825279	0,0001883	0,0128972	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_18	Ílhavo	10/03/2022 09:30	MT - Média tensão	AVES	52	2914	0,0115178	0,0004686	0,0150278	0,9713504	0,0004630	0,0151730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_19	Ídanha-a-Nova	13/03/2022 14:04	MT - Média tensão	AVES	149	1227	0,0048068	0,0009159	0,0177352	0,4053768	0,0001908	0,0023975	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_20	Portimão	12/03/2022 20:15	MT - Média tensão	AVES	152	3782	0,0194566	0,0003195	0,0142862	1,6408626	0,0006043	0,0242762	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_21	Santarém	13/03/2022 08:42	MT - Média tensão	AVES	164	677	0,0092617	0,0000958	0,0131534	0,7810863	0,0000172	0,0023237	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_22	Oleiros	10/03/2022 09:04	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	757	0,0022857	0,0001384	0,0121269	0,1927644	0,0000674	0,0059841	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_23	Ponte de Sor	11/03/2022 05:55	MT - Média tensão	AVES	223	17	0,0040355	0,0000958	0,0183705	0,3403330	0,0000022	0,0004296	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_24	Silves	11/03/2022 14:17	MT - Média tensão	AVES	109	1737	0,0054022	0,0001172	0,0123300	0,4555943	0,0001222	0,0128584	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_25	Ílhavo	12/03/2022 08:25	MT - Média tensão	AVES	23	2914	0,0031716	0,0001598	0,0036742	0,2674741	0,0001397	0,0032129	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAR_T_26	Setúbal	12/03/2022 06:36	MT - Média tensão	AVES	72	1996	0,0127255	0,0001917	0,0137257	1,0732042	0,0000890	0,0063752	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_27	Vila Nova de Gaia	09/03/2022 09:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	96	3342	0,0087142	0,0004260	0,0056466	0,7349122	0,0005311	0,0064299	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_28	Loures	12/03/2022 08:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	261	244	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0100000	0,0000389	0,0101483	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_29	Aveiro	20/03/2022 14:06	MT - Média tensão	AVES	173	2285	0,0310159	0,0002875	0,0353920	2,6157191	0,0002853	0,0427321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_30	Odemira	19/03/2022 10:00	MT - Média tensão	AVES	107	361	0,0028236	0,0000852	0,0075235	0,2381273	0,0000567	0,0032482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_31	Aljustrel	15/03/2022 10:01	MT - Média tensão	AVES	104	136	0,0101582	0,0001491	0,0117686	0,8566885	0,0000198	0,0013671	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_32	Bragança	17/03/2022 16:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	150	3428	0,0051986	0,0008200	0,0216104	0,4384249	0,0005014	0,0127532	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_33	Almodôvar	20/03/2022 15:21	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	275	1189	0,0051136	0,0001278	0,0175206	0,4312578	0,0000456	0,0046832	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_34	Tavira	18/03/2022 07:19	MT - Média tensão	AVES	103	2890	0,0118946	0,0001384	0,0114617	1,0031277	0,0003957	0,0319804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_35	Portimão	20/03/2022 12:50	MT - Média tensão	AVES	104	3776	0,0057846	0,0001598	0,0048129	0,4878409	0,0001733	0,0012986	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_36	Beja	20/03/2022 15:44	MT - Média tensão	AVES	128	200	0,0094429	0,0001491	0,0129841	0,7963629	0,0000304	0,0019687	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_37	Aljustrel	15/03/2022 11:12	MT - Média tensão	AVES	113	1	0,0003469	0,0000106	0,0012056	0,0292542	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_38	Aveiro	15/03/2022 12:55	MT - Média tensão	AVES	230	1818	0,0256018	0,0001278	0,0146220	2,1591231	0,0002369	0,0315710	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAR_T_39	Oliveira de Azeméis	19/03/2022 07:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	159	3138	0,0456054	0,0002875	0,0456724	3,8461179	0,0001894	0,0300811	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_40	Águeda	15/03/2022 11:55	MT - Média tensão	AVES	58	2532	0,0087011	0,0004579	0,0163250	0,7338027	0,0004020	0,0143846	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_41	Ílhavo	17/03/2022 11:41	MT - Média tensão	AVES	64	1921	0,0012525	0,0000213	0,0013394	0,1056307	0,0000306	0,0019231	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_42	Almeirim	20/03/2022 15:15	MT - Média tensão	AVES	99	2008	0,0043493	0,0002236	0,0128687	0,3667961	0,0000817	0,0052605	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_43	Benavente	15/03/2022 11:27	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	75	1	0,0005770	0,0000106	0,0008021	0,0486600	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos que provem que o acesso e manobra indevida às instalações de serviço público foi efetuado por terceiros, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional.	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_44	Almeirim	16/03/2022 08:25	MT - Média tensão	AVES	121	783	0,0058109	0,0001810	0,0134987	0,4900614	0,0000328	0,0019203	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_45	Sintra	26/03/2022 22:43	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	132	94	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0017392	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_46	Lisboa	21/03/2022 08:17	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	83	566	0,0029259	0,0000426	0,0027904	0,2467509	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se as fotografias apresentadas não são esclarecedoras, pois não mostram uma fechadura arrancada, uma porta amolgada com pé-de-cabra ou um buraco para dentro do PS. Note-se que os intrusos não costumam dar conhecimento prévio nem pedir autorização para entrar no alheiro, tiveram de ultrapassar uma porta que deveria estar fechada, ou aceder pelo teto, ou através de um buraco numa parede.	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_47	Sátão	21/03/2022 10:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	225	709	0,0043840	0,0001596	0,0213389	0,3697231	0,0001128	0,0136601	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_48	Almodôvar	22/03/2022 08:34	MT - Média tensão	AVES	89	1189	0,0024873	0,0002766	0,0108798	0,2097688	0,0000817	0,0029208	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_49	Alter do Chão	22/03/2022 18:40	MT - Média tensão	AVES	146	1645	0,0220582	0,0001915	0,0218039	1,8602729	0,0002597	0,0310385	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_50	Aveiro	24/03/2022 07:20	MT - Média tensão	AVES	56	953	0,0074385	0,0001489	0,0068457	0,6273205	0,0001512	0,0069782	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAR_T_51	Reguengos de Monsaraz	22/03/2022 11:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	340	338	0,0123864	0,0003298	0,0221807	1,0446013	0,0000411	0,0004341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_52	Odivelas	25/03/2022 08:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	2503	0,0034000	0,0000426	0,0018759	0,2867354	0,0000413	0,0019362	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os cabos localizam-se no passeio, conforme disposto no artigo 79º do RSLEAT, mas aparentam estar mais perto do muro da habitação que da via pública. - Não existem elementos, como dimensões concretas da localização do cabo danificado, para atestar o cumprimento da regulamentação em vigor.	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_53	Coruche	27/03/2022 18:50	MT - Média tensão	AVES	156	46	0,0041502	0,0001383	0,0172072	0,3500094	0,0000070	0,0008407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_54	Avis	22/03/2022 17:42	MT - Média tensão	AVES	175	666	0,0140034	0,0002659	0,0421033	1,1809699	0,0000497	0,0085282	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_55	Ferreira do Alentejo	25/03/2022 09:50	MT - Média tensão	AVES	85	191	0,0067657	0,0003085	0,0090351	0,5705807	0,0000271	0,0001928			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_56	Évora	22/03/2022 09:14	MT - Média tensão	AVES	406	778	0,0212065	0,0000957	0,0376320	1,7884406	0,0000072	0,0027483	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_57	Ovar	25/03/2022 07:53	MT - Média tensão	AVES	82	1723	0,0040824	0,0000319	0,0025786	0,3442895	0,0000444	0,0035912	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_58	Rio Maior	29/03/2022 03:32	MT - Média tensão	AVES	98	2293	0,0098583	0,0002553	0,0152198	0,8313973	0,0001706	0,0118588	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_59	Beja	29/03/2022 08:44	MT - Média tensão	AVES	72	3762	0,0059704	0,0005957	0,0100650	0,5035131	0,0002474	0,0048484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_60	Chaves	28/03/2022 17:33	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	22	4455	0,0006779	0,0003191	0,0020726	0,0571670	0,0004970	0,0026686	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_61	Alcobça	31/03/2022 08:03	MT - Média tensão	AVES	119	5567	0,0275911	0,0004787	0,0341797	2,3268890	0,0008857	0,0581844	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_62	Leiria	28/03/2022 08:17	MT - Média tensão	AVES	65	1844	0,0105512	0,0003191	0,0157784	0,8898315	0,0002130	0,0104179	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_63	Leiria	28/03/2022 10:04	MT - Média tensão	AVES	107	3269	0,0134959	0,0002659	0,0254737	1,1381722	0,0001805	0,0174220	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_MAR_T_64	Aveiro	31/03/2022 07:31	MT - Média tensão	AVES	106	1615	0,0341530	0,0003723	0,0198842	2,8802863	0,0002552	0,0084156	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_65	Seia	28/03/2022 03:14	MT - Média tensão	FURTOS	87	72	0,0009863	0,0000532	0,0034342	0,0831787	0,0000113	0,0007090	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_66	Albergaria-a-Velha	31/03/2022 08:02	MT - Média tensão	AVES	209	4274	0,0136985	0,0002872	0,0271226	1,1552602	0,0003548	0,0330182	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_67	Leiria	30/03/2022 08:21	MT - Média tensão	AVES	85	1844	0,0116611	0,0003191	0,0170998	0,9834311	0,0002130	0,0111274	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_68	Santiago do Cacém	30/03/2022 11:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	297	4050	0,0285895	0,0004468	0,0289760	2,4110867	0,0006441	0,0281882	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_69	Silves	29/03/2022 15:31	MT - Média tensão	AVES	98	1738	0,0048771	0,0001170	0,0111230	0,4113067	0,0001223	0,0116036	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - ABRIL DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_ABR_T_1	Montijo	02/04/2022 13:38	MT - Média tensão	AVES	160	744	0,0074600	0,0000851	0,0108836	0,6501106	0,0000423	0,0061748	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_2	Leiria	01/04/2022 09:19	MT - Média tensão	AVES	53	1847	0,0083031	0,0003191	0,0128526	0,7235817	0,0002132	0,0086734	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_3	Tomar	02/04/2022 19:37	MT - Média tensão	VEÍCULOS	297	3085	0,0298430	0,0003404	0,0627354	2,6006895	0,0002271	0,0441555	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_4	Leiria	03/04/2022 12:58	MT - Média tensão	AVES	117	3270	0,0106314	0,0002659	0,0195123	0,9264798	0,0001805	0,0128417	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_5	Leiria	02/04/2022 17:35	MT - Média tensão	AVES	137	3188	0,0180925	0,0002446	0,0255375	1,5766895	0,0001800	0,0192263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_6	Idanha-a-Nova	01/04/2022 09:23	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	125	252	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000402	0,0050359	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de rede danificados não justificam a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; - não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_7	Cantanhede	07/04/2022 07:59	MT - Média tensão	AVES	127	1131	0,0068320	0,0001489	0,0185717	0,5953829	0,0001306	0,0162883	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_8	Ílhavo	09/04/2022 07:30	MT - Média tensão	AVES	92	1920	0,0042615	0,0000745	0,0035010	0,3713693	0,0000663	0,0024513	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_9	Oliveira de Azeméis	05/04/2022 11:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	146	3180	0,0072336	0,0005531	0,0115594	0,6303743	0,0005049	0,0119114	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_10	Cantanhede	10/04/2022 10:44	MT - Média tensão	AVES	73	1982	0,0063127	0,0002127	0,0115069	0,5501297	0,0001802	0,0095630	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_11	Setúbal	10/04/2022 06:20	MT - Média tensão	AVES	148	1997	0,0146714	0,0001595	0,0219792	1,2785498	0,0000561	0,0082982	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_ABR_T_12	Águeda	10/04/2022 10:11	MT - Média tensão	AVES	107	2536	0,0134784	0,0004574	0,0245976	1,1745822	0,0004027	0,0224465	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido o embate de uma ave com os condutores, dado que o referido condutor danificado/caído não foi no local do embate, mas sim afastado do mesmo, pelo que não se considera demonstrada a existência de qualquer nexu causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_ABR_T_13	Oleiros	06/04/2022 11:26	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	164	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000092	0,0015171	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_14	Leiria	16/04/2022 14:56	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	232	2909	0,0011376	0,0000106	0,0024712	0,0991403	0,0000003	0,0000741	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_15	Montemor-o-Novo	11/04/2022 18:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	149	75	0,0124720	0,0003829	0,0309674	1,0868859	0,0000104	0,0008508	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_16	Póvoa de Varzim	14/04/2022 08:22	MT - Média tensão	AVES	94	3681	0,0119467	0,0002659	0,0212318	1,0411068	0,0001888	0,0160035	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_17	Gouveia	13/04/2022 12:52	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	123	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0012756	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_18	Benavente	11/04/2022 05:00	MT - Média tensão	AVES	91	92	0,0198321	0,0001170	0,0087453	1,7282808	0,0000080	0,0006486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_19	Felgueiras	14/04/2022 15:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	154	1867	0,0114763	0,0002446	0,0185754	1,0001145	0,0001169	0,0089463	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_20	Lamego	23/04/2022 07:30	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	142	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0011578	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_21	Santarém	19/04/2022 22:12	MT - Média tensão	AVES	134	1687	0,0106730	0,0002234	0,0215192	0,9301051	0,0000723	0,0067087	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_22	Idanha-a-Nova	22/04/2022 06:29	MT - Média tensão	AVES	182	1223	0,0321149	0,0009147	0,0749653	2,7986786	0,0001906	0,0197592	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_23	Aljustrel	19/04/2022 14:41	MT - Média tensão	AVES	119	1	0,0009050	0,0000106	0,0012590	0,0789202	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_24	Serpa	22/04/2022 06:50	MT - Média tensão	AVES	226	209	0,0272030	0,0004574	0,0579983	2,3706296	0,0000314	0,0049339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_25	Sertã	21/04/2022 17:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	71	2220	0,0036334	0,0005637	0,0124066	0,3166372	0,0002732	0,0059365	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial									
EREDES_2022_ABR_T_26	Marinha Grande	19/04/2022 03:19	MT - Média tensão	AVES	173	4877	0,0146995	0,0000532	0,0089630	1,2810012	0,0000269	0,0045419	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_27	Montemor-o-Novo	23/04/2022 08:56	MT - Média tensão	AVES	213	126	0,0225345	0,0004042	0,0509073	1,9637900	0,0000185	0,0017997	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_28	Castelo Branco	20/04/2022 10:30	MT - Média tensão	AVES	64	2980	0,0031467	0,0001808	0,0074789	0,2742232	0,0001603	0,0070666	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_29	Chaves	20/04/2022 08:08	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	173	2103	0,0092665	0,0004467	0,0305012	0,8075408	0,0003334	0,0212554	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_30	Coruche	18/04/2022 11:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	85	703	0,0030356	0,0001702	0,0093810	0,2643821	0,0000279	0,0015104	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_31	Fornos de Algodres	21/04/2022 19:09	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	37	104	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000166	0,0006222	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o elemento de rede danificado (cabo de torçãdo do tipo LXS 4x25+16mm2) não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos 104 clientes BT indicados, e a potência dos clientes afetados não poderá ser superior a 250 kVA, uma vez que consultado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica-se que se trata de um PT do tipo CA de 200 kVA.	Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_32	Aveiro	19/04/2022 16:14	MT - Média tensão	AVES	109	3971	0,0171322	0,0004467	0,0270154	1,4929990	0,0004817	0,0289448	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_33	Amarante	22/04/2022 19:14	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	104	212	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000338	0,0035407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_34	Portimão	22/04/2022 04:56	MT - Média tensão	AVES	233	6135	0,0177311	0,0001595	0,0174213	1,5451877	0,0001740	0,0042618	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_35	Porto	28/04/2022 10:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	30	1319	0,0017275	0,0000213	0,0006356	0,1505409	0,0000966	0,0028857	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_36	Estarreja	26/04/2022 13:32	MT - Média tensão	AVES	69	3834	0,0061897	0,0001383	0,0092953	0,5394047	0,0002495	0,0167733	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_37	Coimbra	30/04/2022 15:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	52	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000099	0,0005235	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial	
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)					SAIDI BT (min)
EREDES_2022_ABR_T_38	Almada	27/04/2022 14:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	171	970	0,0041712	0,0000532	0,0038128	0,3635060	0,0000742	0,0068095	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80º RSLEAT; - Não evidencia que, nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, conforme disposto no artigo 79º do RSLEAT.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - MAIO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAI_T_1	Cascais	05/05/2022 14:09	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	273	356	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000559	0,0152864	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_2	Almada	03/05/2022 15:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	2695	0,0018900	0,0000425	0,0022860	0,1593951	0,0000143	0,0007713	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_3	Coruche	08/05/2022 06:48	AT - Alta tensão	AVES	4	4815	0,0039198	0,0021896	0,0073811	0,3305757	0,0007558	0,0025152	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_4	Alcácer do Sal	05/05/2022 10:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	2376	0,0492965	0,0003189	0,0211768	4,1574035	0,0003774	0,0250709	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_5	Azambuja	03/05/2022 11:31	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	68	507	0,0044335	0,0001913	0,0128012	0,3738944	0,0000791	0,0052732	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_6	Santa Maria da Feira	05/05/2022 12:57	MT - Média tensão	AVES	96	2904	0,0141674	0,0003189	0,0158241	1,1947998	0,0002759	0,0124899	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_7	Gouveia	02/05/2022 18:20	MT - Média tensão	AVES	99	2367	0,0074863	0,0006696	0,0173944	0,6313552	0,0003750	0,0116623	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_8	Castelo Branco	05/05/2022 07:21	AT - Alta tensão	AVES	13	10749	0,0136804	0,0035714	0,0344028	1,1537284	0,0017018	0,0172337	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_9	Alcácer do Sal	09/05/2022 15:57	MT - Média tensão	VEÍCULOS	312	1374	0,0105569	0,0004358	0,0073043	0,8903149	0,0001320	0,0010971	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_10	Oeiras	09/05/2022 08:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	135	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000123	0,0016601	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_11	Sesimbra	09/05/2022 12:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	290	3134	0,0642364	0,0006059	0,0687234	5,4173539	0,0004960	0,0453352	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_12	Mealhada	11/05/2022 16:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1983	0,0101380	0,0003295	0,0150307	0,8549817	0,0003142	0,0088725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_MAI_T_13	Seia	11/05/2022 13:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	242	1212	0,0025418	0,0001275	0,0122354	0,2143583	0,0001352	0,0146443	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_14	Alcácer do Sal	14/05/2022 13:39	MT - Média tensão	AVES	92	8	0,0167337	0,0000744	0,0062792	1,4112329	0,0000005	0,0000407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_15	Leiria	12/05/2022 07:16	MT - Média tensão	AVES	123	2898	0,0112472	0,0003720	0,0295531	0,9485298	0,0002235	0,0151701	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_16	Coimbra	19/05/2022 08:14	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	3402	0,0047678	0,0001488	0,0104040	0,4020905	0,0002321	0,0144339	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_17	Gondomar	17/05/2022 09:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	214	4400	0,0309975	0,0002657	0,0253037	2,6141649	0,0004023	0,0451269	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_18	Torre de Moncorvo	16/05/2022 20:42	MT - Média tensão	AVES	170	5540	0,0041895	0,0000957	0,0107103	0,3533203	0,0001379	0,0140539	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_19	Santarém	16/05/2022 11:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	142	283	0,0217316	0,0002764	0,0244867	1,8327271	0,0000043	0,0002767	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_20	Amarante	18/05/2022 15:43	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	71	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000113	0,0012724	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_21	Cantanhede	21/05/2022 10:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	236	1458	0,0086768	0,0001913	0,0221467	0,7317562	0,0002318	0,0284399	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_22	Évora	17/05/2022 15:44	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	81	1653	0,0039724	0,0000531	0,0024679	0,3350147	0,0001154	0,0047446	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_23	Vila Nova de Paiva	16/05/2022 11:25	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	239	140	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000223	0,0053440	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o elemento de rede danificado (cabo de torçada do tipo LXS 2x16mm2) não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos 140 clientes BT indicados, e a potência dos clientes afetados não poderá ser superior a 250 kVA, uma vez que consultado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica-se que se trata de um PT do tipo CA de 250.	Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_24	Ourém	25/05/2022 08:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	240	3248	0,0164599	0,0002020	0,0319916	1,3867090	0,0000883	0,0104916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_25	Amarante	27/05/2022 17:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	75	200	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000321	0,0024200	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_MAI_T_26	Figueira da Foz	28/05/2022 09:44	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	214	1566	0,0166545	0,0001275	0,0239865	1,4030984	0,0001705	0,0318412	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_27	Loures	24/05/2022 17:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	130	3919	0,0111717	0,0001916	0,0072822	0,9431378	0,0006282	0,0254627	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_28	Macedo de Cavaleiros	25/05/2022 08:36	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	257	5090	0,0047260	0,0002657	0,0206559	0,3985680	0,0001668	0,0162203	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento apresenta, através da figuras 2, evidências da linha danificada num dos três condutores, contudo não é apresentada qualquer evidência de queda de árvore ou corte de árvore que nos permita associar a causa à consequência.	Não Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_29	Sever do Vouga	24/05/2022 11:06	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	140	1230	0,0029402	0,0001063	0,0090618	0,2479580	0,0000642	0,0047326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_MAI_T_30	Tavira	27/05/2022 17:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	212	4344	0,0286064	0,0001169	0,0164110	2,4150138	0,0003746	0,0486827	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JUNHO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço										
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2022_JUN_T_1	Miranda do Corvo	01/06/2022 16:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	137	2781	0,0032493	0,0001064	0,0074572	0,2831614	0,0001125	0,0098984	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_2	Almada	05/06/2022 16:29	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	112	78	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000125	0,0014032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_3	Almodôvar	05/06/2022 13:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	168	4651	0,0038232	0,0015008	0,0108730	0,3331760	0,0007415	0,0029590	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_4	Amadora	02/06/2022 17:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	1572	0,0128555	0,0000852	0,0071082	1,1203041	0,0000304	0,0025742	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_5	Matosinhos	02/06/2022 10:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	47	3630	0,0016762	0,0000213	0,0009831	0,1460696	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_6	Caldas da Rainha	01/06/2022 11:37	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	65	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000104	0,0008039	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_7	Torre de Moncorvo	04/06/2022 03:58	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	435	474	0,0111220	0,0000426	0,0096631	0,9692376	0,0000758	0,0134372	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados no documento, nomeadamente as fotografias, não permitem associar os danos indicados à instalação afetada.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_8	Vila Nova de Gaia	02/06/2022 18:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	151	757	0,0443823	0,0002874	0,0294109	3,8677352	0,0001179	0,0164716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_9	São João da Madeira	05/06/2022 09:46	MT - Média tensão	FURTOS	189	603	0,0059622	0,0000213	0,0040234	0,5195833	0,0000963	0,0182020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_10	Macedo de Cavaleiros	04/06/2022 04:35	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	437	2965	0,0161086	0,0003832	0,0694059	1,4037979	0,0002904	0,0559662	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento, através das figuras apresentadas, não demonstra a evidência do equipamento danificado e o local específico de instalação.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_11	Macedo de Cavaleiros	04/06/2022 06:51	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	357	118	0,0010934	0,0000106	0,0037999	0,0952850	0,0000189	0,0067505	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento, através das figuras apresentadas, não demonstra a evidência do equipamento danificado e o local específico de instalação.	Não Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_12	Leiria	07/06/2022 07:13	MT - Média tensão	AVES	130	1171	0,0136183	0,0001703	0,0176378	1,1867818	0,0000372	0,0028965	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_JUN_T_13	Póvoa de Lanhoso	06/06/2022 17:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	99	1667	0,0034979	0,0001384	0,0100850	0,3048260	0,0000888	0,0070085	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_JUN_T_14	Sintra	06/06/2022 14:42	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	42	2	0,0002062	0,0000106	0,0004479	0,0179716	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_15	Torres Vedras	09/06/2022 16:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	45	1762	0,0044213	0,0005748	0,0032565	0,3852942	0,0002772	0,0011473	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_16	Cantanhede	07/06/2022 10:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	84	643	0,0023423	0,0000958	0,0078776	0,2041207	0,0001030	0,0084731	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_17	Estarreja	15/06/2022 18:06	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	191	343	0,0072027	0,0001384	0,0110993	0,6276855	0,0000527	0,0062121	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório do IPMA não é esclarecedor quanto à existência de descargas atmosféricas no local do incidente (apoio/seccionador); - A figura 6, que não faz parte do relatório do IPMA, refere na legenda a ocorrência de DEA's em locais afastados da ocorrência e em hora muito anterior às das interrupções registadas; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos artº 147º, 152º e 158º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_18	Guarda	18/06/2022 05:45	MT - Média tensão	AVES	75	249	0,0032227	0,0001277	0,0061715	0,2808451	0,0000362	0,0017740	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_19	Montemor-o-Novo	16/06/2022 04:45	MT - Média tensão	AVES	237	74	0,0140085	0,0003832	0,0332271	1,2207819	0,0000103	0,0008760	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_20	Chaves	15/06/2022 18:41	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	128	1456	0,0111980	0,0002980	0,0292363	0,9758591	0,0002320	0,0227718	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demonstrar a evidência do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_21	Aveiro	19/06/2022 00:21	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	49	1	0,0003775	0,0000106	0,0005247	0,0328960	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_22	Abrantes	18/06/2022 09:00	MT - Média tensão	AVES	125	3012	0,0207238	0,0003832	0,0180605	1,8059924	0,0004812	0,0183057	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_23	Cartaxo	16/06/2022 13:48	MT - Média tensão	AVES	103	62	0,0052102	0,0000213	0,0021948	0,4540449	0,0000006	0,0000661	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_24	Almodôvar	17/06/2022 03:21	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	18	14166	0,0066803	0,0035232	0,0232622	0,5821609	0,0016234	0,0121821	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_JUN_T_25	Bragança	15/06/2022 18:30	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	265	2612	0,0077449	0,0002235	0,0390711	0,6749324	0,0001550	0,0279109	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JUN_T_26	Olhão	14/06/2022 23:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	90	4218	0,0089967	0,0000745	0,0061148	0,7840247	0,0001341	0,0114372	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_27	Pombal	18/06/2022 10:22	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	99	1894	0,0022986	0,0000852	0,0084087	0,2003120	0,0000460	0,0045415	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_28	Mogadouro	15/06/2022 21:27	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	189	3754	0,0315523	0,0005535	0,0652267	2,7496479	0,0004602	0,0633438	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demonstrar a evidência do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_29	Ferreira do Alentejo	20/06/2022 16:12	MT - Média tensão	AVES	90	414	0,0127051	0,0001486	0,0127411	1,1071992	0,0000614	0,0051960	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_30	Gouveia	22/06/2022 10:00	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	125	641	0,0075165	0,0001911	0,0170839	0,6550342	0,0001018	0,0100926	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_31	Coimbra	21/06/2022 16:16	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	212	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000116	0,0024630	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_32	Portimão	23/06/2022 10:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	226	2789	0,0138034	0,0001380	0,0078481	1,2029053	0,0002602	0,0185997	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_33	Porto	24/06/2022 13:55	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	144	3	0,0019968	0,0000212	0,0024739	0,1740163	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_34	Beja	26/06/2022 11:51	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	138	218	0,0065707	0,0001593	0,0219872	0,5726121	0,0000340	0,0046925	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_35	Aljustrel	30/06/2022 21:34	MT - Média tensão	AVES	206	1582	0,0103941	0,0005627	0,0124189	0,9058025	0,0001792	0,0011039	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_36	Abrantes	29/06/2022 11:15	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	92	1586	0,0005629	0,0000212	0,0019588	0,0490505	0,0000180	0,0016633	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_37	Macedo de Cavaleiros	28/06/2022 21:39	MT - Média tensão	AVES	93	2060	0,0021021	0,0001062	0,0092118	0,1831901	0,0000618	0,0053458	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_38	Serpa	29/06/2022 09:58	MT - Média tensão	AVES	99	1	0,0003005	0,0000106	0,0010457	0,0261869	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_JUN_T_39	Porto	30/06/2022 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	59	1609	0,0033749	0,0000319	0,0018643	0,2941116	0,0001486	0,0086954	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_40	Loures	28/06/2022 10:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	140	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000109	0,0015142	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - JULHO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JUL_T_1	Mogadouro	03/07/2022 23:33	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	290	3750	0,0134279	0,0002018	0,0414045	1,1324366	0,0001305	0,0268584	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_2	Vila Franca de Xira	01/07/2022 11:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	108	302	0,0116598	0,0001168	0,0070345	0,9833253	0,0000062	0,0004793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_3	Santa Maria da Feira	03/07/2022 06:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	118	2926	0,0324720	0,0004248	0,0236343	2,7385167	0,0004653	0,0215475	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_4	Vila do Conde	03/07/2022 10:58	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	235	365	0,0228568	0,0001487	0,0142968	1,9276206	0,0000393	0,0034492	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se não foram apresentados elementos de prova suficientes no relatório, nomeadamente o valor da terra de proteção do Posto de Transformação referenciado.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_5	Amarante	01/07/2022 19:01	MT - Média tensão	VEÍCULOS	219	36	0,0006687	0,0000106	0,0023264	0,0563953	0,0000144	0,0031463	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_6	Beja	07/07/2022 17:55	MT - Média tensão	AVES	133	288	0,0033654	0,0001168	0,0115251	0,2838211	0,0000452	0,0056522	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_7	Serpa	05/07/2022 11:53	MT - Média tensão	AVES	78	1652	0,0060081	0,0010832	0,0102580	0,5066915	0,0002448	0,0031586	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_8	Vila Real	05/07/2022 18:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	638	3194	0,0370521	0,0004991	0,0799937	3,1247735	0,0005081	0,0770763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_9	Seia	04/07/2022 20:39	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	7	969	0,0009405	0,0002973	0,0019327	0,0793155	0,0001275	0,0008288	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_10	Vila Nova de Gaia	07/07/2022 13:42	MT - Média tensão	INCÊNDIO	196	659	0,0106708	0,0001274	0,0089440	0,8999226	0,0000326	0,0008453	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_11	Entroncamento	05/07/2022 13:47	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	179	99	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0028356	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_12	Chaves	16/07/2022 17:37	MT - Média tensão	INCÊNDIO	161	2830	0,0105083	0,0005097	0,0289486	0,8862177	0,0003455	0,0188265	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_JUL_T_13	Bragança	14/07/2022 17:25	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	391	4368	0,0291685	0,0006478	0,1036143	2,4599128	0,0007047	0,1274581	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_14	Loulé	11/07/2022 10:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	55	3536	0,0046671	0,0000531	0,0029097	0,3935965	0,0002205	0,0120857	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_15	Odivelas	13/07/2022 12:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	116	375	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000598	0,0068909	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_16	Loulé	13/07/2022 15:15	MT - Média tensão	INCÊNDIO	981	5614	0,0252970	0,0001062	0,0538543	2,1334136	0,0000367	0,0142781	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_17	Sertão	15/07/2022 20:06	MT - Média tensão	AVES	193	2566	0,0088003	0,0005734	0,0345801	0,7421720	0,0004084	0,0324258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_18	Chaves	16/07/2022 17:37	MT - Média tensão	INCÊNDIO	612	4125	0,0201433	0,0005097	0,0546264	1,6987782	0,0006637	0,0681518	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_19	Palmela	11/07/2022 21:53	MT - Média tensão	AVES	109	243	0,0089310	0,0000850	0,0053809	0,7531932	0,0000069	0,0001329	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que permitam verificar que o incidente tenha sido provocado por uma ave.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_20	Loures	11/07/2022 08:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	146	3613	0,0056265	0,0000743	0,0050628	0,4745120	0,0000905	0,0050379	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_21	Monchique	13/07/2022 13:43	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	49	499	0,0021624	0,0001168	0,0057667	0,1823695	0,0000796	0,0039311	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_22	Mogadouro	14/07/2022 17:51	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	265	3763	0,0307198	0,0006796	0,0507513	2,5907453	0,0005973	0,0457049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demonstrar a evidencia do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_23	Setúbal	13/07/2022 13:59	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	1152	1	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_24	Macedo de Cavaleiros	14/07/2022 17:08	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	552	4228	0,0413475	0,0007646	0,1209608	3,4870263	0,0006734	0,1015631	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_25	Águeda	12/07/2022 22:19	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	744	1	0,0071486	0,0000106	0,0078950	0,6028771	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial	
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JUL_T_26	Chaves	15/07/2022 19:12	MT - Média tensão	INCÊNDIO	276	3304	0,0209335	0,0007009	0,0531949	1,7654220	0,0005252	0,0346333	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_27	Setúbal	13/07/2022 14:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	548	1308	0,0330786	0,0002442	0,0461807	2,7896723	0,0002075	0,0337079	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_28	Loulé	13/07/2022 15:42	MT - Média tensão	INCÊNDIO	456	1388	0,0182381	0,0002230	0,0284064	1,5381017	0,0001894	0,0198276	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_29	Palmela	14/07/2022 10:23	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	328	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000124	0,0040912	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_30	Setúbal	13/07/2022 12:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	12	1	0,0002890	0,0000106	0,0001257	0,0243704	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_31	Palmela	13/07/2022 13:46	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	271	3847	0,0119697	0,0006584	0,0168856	1,0094646	0,0006300	0,0114981	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_32	Lousã	13/07/2022 16:54	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	48	3553	0,0074677	0,0005947	0,0176796	0,6297851	0,0005664	0,0170091	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se referido o ponto 3.4 do pedido não é coerente com o tipo de Causa do Incidente em apreço, não é apresentada Ficha de ocorrência, o designado Relatório da ANPC não é apresentado nos moldes habituais, no que diz respeito ao seu formato, não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_33	Portimão	21/07/2022 00:19	MT - Média tensão	AVES	107	682	0,0049341	0,0001699	0,0122552	0,4161126	0,0000415	0,0031173	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_34	Amarante	19/07/2022 02:49	MT - Média tensão	FURTOS	315	4578	0,0748702	0,0006478	0,0947032	6,3141566	0,0004553	0,0661489	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_35	Sesimbra	21/07/2022 09:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	403	1239	0,0253828	0,0000956	0,0177233	2,1406488	0,0001830	0,0522606	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_36	Santo Tirso	18/07/2022 06:50	MT - Média tensão	AVES	159	3203	0,0265508	0,0003398	0,0419652	2,2391571	0,0003035	0,0373735	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_37	Coimbra	18/07/2022 15:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	48	3090	0,0194312	0,0002442	0,0107180	1,6387278	0,0004914	0,0211771	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_JUL_T_38	Penalva do Castelo	23/07/2022 08:02	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	175	84	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0023532	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_39	Ourém	18/07/2022 18:40	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	99	83	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000132	0,0013049	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_40	Sesimbra	18/07/2022 03:05	MT - Média tensão	FURTOS	344	3700	0,0147036	0,0004885	0,0126594	1,2400225	0,0005884	0,0109105	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_41	Seia	29/07/2022 16:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	287	24	0,0077249	0,0000212	0,0035177	0,6530174	0,0000024	0,0006834	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_42	Chamusca	25/07/2022 05:42	MT - Média tensão	AVES	163	782	0,0043884	0,0002442	0,0143612	0,3705856	0,0000830	0,0026006	n.a	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_43	Penacova	25/07/2022 18:35	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	102	502	0,0008564	0,0000425	0,0043334	0,0723930	0,0000185	0,0018885	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi devidamente identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado Relatório da ANPC o qual não é apresentado nos moldes habituais, refere tal facto.	Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_44	Póvoa de Varzim	26/07/2022 16:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	199	1786	0,0029348	0,0000850	0,0057299	0,2475059	0,0000263	0,0011857	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_45	Lisboa	28/07/2022 09:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	54	1562	0,0024867	0,0000319	0,0017188	0,2089621	0,0001422	0,0076710	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_46	Ourém	31/07/2022 16:06	MT - Média tensão	INCÊNDIO	153	5230	0,0521585	0,0011257	0,1150067	4,3987717	0,0008303	0,0922994	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - AGOSTO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão			
							Continuidade de Serviço										
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)	Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial										
EREDES_2022_AGO_T_1	Loures	01/08/2022 17:56	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	73	496	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000797	0,0058691	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_2	Figueira da Foz	02/08/2022 19:47	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	67	56	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0006108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_3	Oliveira de Azeméis	02/08/2022 08:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	101	1410	0,0070485	0,0001381	0,0072938	0,5944311	0,0001078	0,0056161	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_4	Lisboa	03/08/2022 08:52	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	2194	0,0062228	0,0000637	0,0037807	0,5247986	0,0001943	0,0113720	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_5	Fundão	07/08/2022 04:24	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	209	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0018506	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_6	Lisboa	05/08/2022 14:11	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	118	121	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000191	0,0022569	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos não são suficientes para atestar que as instalações se encontravam em cumprimento com o disposto nos artigos 57.º e 58.º do RSRDEEBT.	Não Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_7	Alcobça	01/08/2022 17:41	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	177	128	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000206	0,0036500	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_8	Mealhada	01/08/2022 09:49	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	436	75	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000119	0,0051861	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_9	Bragança	05/08/2022 12:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	175	4426	0,0079007	0,0003187	0,0307872	0,6663006	0,0004545	0,0333677	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_10	Mogadouro	10/08/2022 02:09	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	231	3764	0,0212654	0,0001912	0,0297372	1,7934104	0,0002266	0,0275043	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_11	Benavente	08/08/2022 19:42	MT - Média tensão	AVES	199	4117	0,0607832	0,0002443	0,0481605	5,1261298	0,0000365	0,0071858	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_12	Oliveira do Bairro	10/08/2022 17:06	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	168	915	0,0300874	0,0002018	0,0136572	2,5374147	0,0001460	0,0076144	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_AGO_T_13	Mogadouro	10/08/2022 07:14	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	186	3764	0,0158904	0,0005524	0,0233808	1,3401081	0,0004627	0,0182965	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
T/IEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_AGO_T_14	Guarda	11/08/2022 16:57	MT - Média tensão	INCÊNDIO	155	950	0,0034481	0,0002337	0,0157195	0,2907915	0,0001392	0,0043440	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_15	Macedo de Cavaleiros	08/08/2022 20:17	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	81	1918	0,0031423	0,0001487	0,0119000	0,2650078	0,0001413	0,0113080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_16	Rio Maior	12/08/2022 16:43	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	42	574	0,0023713	0,0001062	0,0044315	0,1999851	0,0000919	0,0038320	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_17	Abrantes	09/08/2022 12:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	6422	0,0141539	0,0017209	0,0355200	1,1936665	0,0009629	0,0227652	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_18	Vagos	16/08/2022 02:56	MT - Média tensão	AVES	194	912	0,0104437	0,0001487	0,0188403	0,8807690	0,0001463	0,0189327	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_19	Ourém	19/08/2022 16:19	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	33	525	0,0025403	0,0001593	0,0052663	0,2142321	0,0000835	0,0027599	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_20	Barcelos	16/08/2022 00:59	MT - Média tensão	AVES	180	616	0,0232053	0,0001593	0,0229504	1,9570075	0,0000978	0,0121104	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_21	Leiria	19/08/2022 11:55	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	68	1139	0,0051345	0,0002656	0,0095488	0,4330197	0,0001820	0,0055484	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado Relatório da ANPC que não é apresentado nos moldes habituais, refere tal facto.	Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_22	Vila Real	15/08/2022 15:45	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	385	11	0,0004212	0,0000212	0,0007142	0,0355233	0,0000014	0,0000486	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_23	Belmonte	15/08/2022 18:26	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1164	2605	0,0165820	0,0006692	0,0903773	1,3984404	0,0004172	0,0457571	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_24	Vila do Conde	18/08/2022 08:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	46	5633	0,0026188	0,0000531	0,0015690	0,2208535	0,0001179	0,0035561	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_25	Vila Real	21/08/2022 16:26	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	393	4186	0,0472792	0,0009773	0,0897173	3,9872759	0,0006679	0,0450617	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_26	Ourém	21/08/2022 22:07	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	166	3105	0,0046344	0,0001169	0,0171365	0,3908446	0,0000954	0,0129978	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional											
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_AGO_T_27	Condeixa-a-Nova	19/08/2022 10:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	136	551	0,0046422	0,0001169	0,0134465	0,3914958	0,0000882	0,0092115	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_28	Belmonte	15/08/2022 16:43	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1258	1752	0,0316988	0,0002868	0,0868222	2,6733097	0,0001803	0,0586528	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_29	Ourém	19/08/2022 16:10	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	46	643	0,0014863	0,0001275	0,0058319	0,1253428	0,0001031	0,0047168	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_30	Coimbra	18/08/2022 10:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	142	3330	0,0119437	0,0002762	0,0176225	1,0072716	0,0002704	0,0185593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_31	Vila Pouca de Aguiar	21/08/2022 14:33	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	245	1521	0,0049088	0,0002868	0,0135554	0,4139781	0,0002277	0,0130288	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_32	Ourém	19/08/2022 18:13	MT - Média tensão	INCÊNDIO	253	2232	0,0321884	0,0005949	0,0618793	2,7146002	0,0003567	0,0327366	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_33	Ourém	25/08/2022 06:52	MT - Média tensão	INCÊNDIO	715	2242	0,0403775	0,0006170	0,1088483	3,4052225	0,0003544	0,0675544	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_34	Mogadouro	24/08/2022 18:47	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	219	2253	0,0033955	0,0001596	0,0114177	0,2863622	0,0001538	0,0153042	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_35	Amarante	22/08/2022 02:54	MT - Média tensão	FURTOS	112	4580	0,0198833	0,0009468	0,0315766	1,6768523	0,0007331	0,0230489	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_36	Lousada	27/08/2022 00:50	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	42	816	0,0026833	0,0001383	0,0021683	0,2262940	0,0001302	0,0020092	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_37	Tavira	22/08/2022 14:53	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	269	66	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000106	0,0028611	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_38	Torres Vedras	25/08/2022 13:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	159	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0014067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_AGO_T_39	Braga	26/08/2022 02:45	MT - Média tensão	FURTOS	297	2808	0,0492758	0,0003085	0,0524678	4,1556623	0,0002451	0,0415679	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial	
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)					SAIDI BT (min)
EREDES_2022_AGO_T_40	Ovar	29/08/2022 17:53	MT - Média tensão	AVES	153	46	0,0011707	0,0000106	0,0016296	0,0987348	0,0000074	0,0011326	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que um dos arcos de ligação do apoio n.º 4, tenha partido na sequência de embate de uma pomba com os condutores do vão referido, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_41	Amarante	31/08/2022 02:59	MT - Média tensão	FURTOS	383	4584	0,0617329	0,0009468	0,0744818	5,2062284	0,0007334	0,0584532	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_42	Coimbra	31/08/2022 09:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	105	4143	0,0120528	0,0002340	0,0097427	1,0164718	0,0006301	0,0318792	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o referido sobre a execução de trabalhos de abertura de vala por máquina escavadora, nem confirmar o descrito na Ficha de Ocorrência, sobre a existência de "sinalização danificada na zona da avaria", pelo que se considera não terem sido apresentadas evidências de que referido cabo estaria instalado conforme o disposto nos Artigos 79.º e 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_43	Chamusca	30/08/2022 08:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	77	135	0,0049244	0,0001277	0,0099341	0,4152997	0,0000164	0,0012758	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova para o que é alegado: primeiro, porque não foi possível identificar a presença de objeto estranho na instalação elétrica; e segundo, porque se o objeto foi removido enquanto a instalação se encontrava em tensão não houve interrupção de energia.	Não Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - SETEMBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_SET_T_1	Portimão	02/09/2022 18:33	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	73	85	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000136	0,0009998	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_2	Viseu	02/09/2022 16:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	119	2754	0,0117756	0,0000741	0,0070788	1,0261928	0,0001226	0,0116386	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_3	Castro Daire	01/09/2022 14:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	208	2472	0,0133933	0,0004024	0,0304720	1,1671727	0,0002568	0,0231095	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_4	Amares	01/09/2022 19:26	MT - Média tensão	VEÍCULOS	565	6550	0,0224629	0,0005718	0,0553935	1,9575513	0,0006645	0,0592815	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_5	Silves	05/09/2022 06:41	MT - Média tensão	AVES	115	1163	0,0093628	0,0005294	0,0161551	0,8159250	0,0001841	0,0065916	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_6	Celorico de Basto	07/09/2022 09:15	MT - Média tensão	AVES	6	20316	0,0109153	0,0044471	0,0200253	0,9512197	0,0032369	0,0145422	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_7	Castro Daire	08/09/2022 03:23	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	90	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000117	0,0010445	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_8	Gondomar	06/09/2022 11:03	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	87	2653	0,0201600	0,0002012	0,0127596	1,7568576	0,0003274	0,0206638	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_9	Braga	09/09/2022 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	975	0,0093110	0,0001800	0,0029259	0,8114108	0,0001545	0,0018425	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 3, a existência de uma vala evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, de acordo com os artigos 80.º e 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_10	Moimenta da Beira	09/09/2022 11:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	255	106	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000168	0,0042763	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_SET_T_11	Alvito	12/09/2022 16:20	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	250	854	0,0030554	0,0001271	0,0109977	0,2662637	0,0000188	0,0043522	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EREDES_2022_SET_T_12	Castelo Branco	13/09/2022 12:18	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	456	98	0,0104930	0,0001165	0,0524164	0,9144181	0,0000115	0,0037861	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente (descargas diretas no referido apoio); - As figuras 5 e 6 apresentadas, não faz parte do relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terão ocorrido; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_13	Castelo Branco	13/09/2022 04:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	351	1485	0,0201853	0,0004235	0,0691784	1,7590657	0,0001991	0,0398481	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas nos locais do incidente(descargas diretas no apoio e OCR's); - As figuras 5, 6 e 7 apresentadas, não fazem parte do relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terão ocorrido; - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_14	Portimão	12/09/2022 22:04	MT - Média tensão	AVES	230	5	0,0003487	0,0000106	0,0024281	0,0303868	0,0000008	0,0001830	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_15	Sertão	16/09/2022 09:44	MT - Média tensão	AVES	229	651	0,0067776	0,0002118	0,0282326	0,5906359	0,0001036	0,0121239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_16	Águeda	21/09/2022 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	114	841	0,0063542	0,0002435	0,0171693	0,5533570	0,0001248	0,0075095	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_17	Cascais	20/09/2022 18:25	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	168	277	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0026673	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_18	Braga	25/09/2022 02:26	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	85	2724	0,0237355	0,0002859	0,0243192	2,0683314	0,0002313	0,0196759	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_19	Coimbra	19/09/2022 13:04	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	77	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0006457	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_20	Pampilhosa da Serra	24/09/2022 22:46	MT - Média tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	200	3664	0,0017851	0,0001059	0,0107789	0,1555185	0,0000848	0,0078842	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se os elementos apresentados no pedido, nomeadamente as fotografias apresentadas, não permitem verificar os factos, nem os danos descritos.	Não Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_21	Mértola	20/09/2022 18:01	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	344	1158	0,0041403	0,0002118	0,0217238	0,3619924	0,0000955	0,0110668	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_22	Serpa	21/09/2022 00:23	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	208	50	0,0026700	0,0001588	0,0185927	0,2344447	0,0000080	0,0009622	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_SET_T_23	Moura	21/09/2022 00:53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	466	287	0,1088358	0,0002329	0,0861218	9,5156092	0,0000073	0,0026828	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão			
							Continuidade de Serviço								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)												
EREDES_2022_SET_T_24	Torres Vedras	20/09/2022 10:54	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	170	243	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000388	0,0066007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos não são suficientes para atestar que as instalações se encontravam em cumprimento com o disposto nos artigos 57.º e 58.º do RSRDEEBT.	Não Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_25	Almeirim	20/09/2022 18:18	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	257	619	0,0068123	0,0001588	0,0154264	0,5937849	0,0000985	0,0114439	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que as instalações se encontravam em cumprimento com o RSLEAT e RSSPTS.	Não Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_26	Sintra	26/09/2022 14:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	4030	0,0051394	0,0000424	0,0029944	0,4478785	0,0001693	0,0118661	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_27	Aveiro	29/09/2022 09:01	MT - Média tensão	AVES	28	2278	0,0035594	0,0001484	0,0033574	0,3101881	0,0001567	0,0035425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_28	Póvoa de Lanhoso	28/09/2022 02:44	MT - Média tensão	FURTOS	245	3535	0,0744495	0,0004347	0,1066058	6,4879670	0,0004361	0,1069284	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_29	Loulé	30/09/2022 09:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	52	3338	0,0057147	0,0001166	0,0027643	0,4980101	0,0005360	0,0112258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_30	Paredes	29/09/2022 08:02	MT - Média tensão	AVES	195	1	0,0023729	0,0000106	0,0020677	0,2067868	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_31	Castro Daire	28/09/2022 10:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	197	2475	0,0070185	0,0001803	0,0151110	0,6116324	0,0001332	0,0114735	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_32	Braga	27/09/2022 15:13	MT - Média tensão	VEÍCULOS	576	2958	0,0268856	0,0002439	0,0142243	2,3429677	0,0004724	0,0308688	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento apresenta, através da figura 3 e 4, evidências de um cabo de baixa tensão apanhado pela alfaia de corta-mato e danos no referido cabo "torçada" e no QGBT, justificando a interrupção na distribuição de energia. Contudo, não foi possível perceber do relatório o local onde se encontrava o cabo e como foi possível aquele tipo de alfaia (figura 4), limitada em altura, alcançar o cabo de baixa tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_33	Lisboa	28/09/2022 09:39	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	74	97	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000156	0,0011543	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2022_SET_T_34	Lisboa	28/09/2022 11:12	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	69	5	0,0032835	0,0000212	0,0012725	0,2861466	0,0000008	0,0000497	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova que atestem que a instalação se encontrava em cumprimento do disposto nos artigos 79º, 80º e 81º do RSLEAT, em especial, saber se o furo foi feito em zona de domínio público ou particular.	Não Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - OUTUBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_OUT_T_1	Celorico de Basto	01/10/2022 08:37	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	313	35	0,0009501	0,0000106	0,0033109	0,0801287	0,0000056	0,0017494	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_2	Santarém	03/10/2022 08:47	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	78	818	0,0263274	0,0001164	0,0090848	2,2203160	0,0001300	0,0101391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS, ou seja, não é explicado como os desconhecidos acederam ou ultrapassaram portas, paredes, janelas.	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_3	Figueira da Foz	05/10/2022 17:00	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	110	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000093	0,0010228	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_4	Borba	06/10/2022 09:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	1768	0,0110208	0,0001269	0,0088350	0,9294358	0,0000953	0,0066319	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_5	Fundão	04/10/2022 10:18	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	71	67	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000107	0,0007641	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_6	Leiria	11/10/2022 11:30	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	3349	0,0150209	0,0002116	0,0128016	1,2667823	0,0003210	0,0193471	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_7	Lisboa	14/10/2022 12:29	MT - Média tensão	FURTOS	325	2	0,0028975	0,0000106	0,0034467	0,2443615	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS. - Os Relatórios E-Redes 2022 OUT T 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1ª interrupção foi das 05h13 às 07h13 ficha de ocorrência 25/2022/9909851 às 7h26. A 2ª interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851.	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_8	Lisboa	14/10/2022 05:13	MT - Média tensão	FURTOS	120	3544	0,0134241	0,0001269	0,0088592	1,1321136	0,0005650	0,0401340	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS. - Os Relatórios E-Redes 2022 OUT T 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1ª interrupção foi das 05h13 às 07h13 ficha de ocorrência 25/2022/9909851 às 7h26. A 2ª interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851.	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_9	Maia	14/10/2022 10:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	45	2176	0,0051551	0,0001481	0,0032930	0,4347520	0,0001935	0,0034391	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o documento apresenta, através da fotografia da figura 3, o que poderá eventualmente ser um condutor elétrico danificado. Contudo a fotografia torna impossível perceber minimamente a profundidade em que o condutor se encontrava instalado (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida.	Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_10	Castro Verde	16/10/2022 13:54	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	105	2573	0,0077974	0,0000846	0,0071189	0,6575947	0,0001549	0,0126452	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_11	Alandroal	13/10/2022 07:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	176	922	0,0053727	0,0001058	0,0109499	0,4531073	0,0000415	0,0040325	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_OUT_T_12	Évora	14/10/2022 10:15	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	429	126	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000201	0,0086275	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_13	Alcobaça	19/10/2022 08:09	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	183	1681	0,0225657	0,0002225	0,0314139	1,8987642	0,0000778	0,0117723	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_14	Oeiras	20/10/2022 22:26	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	50	959	0,0061912	0,0000106	0,0005260	0,5221390	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS, ou seja, não é explicado como os desconhecidos abriram a(s) porta(s), até conseguir aceder e manipular órgãos em tensão.	Não Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_15	Amadora	20/10/2022 11:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	64	243	0,0093174	0,0000635	0,0033888	0,7857835	0,0000380	0,0018245	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_16	Bombarral	21/10/2022 12:46	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	168	828	0,0063864	0,0001695	0,0185062	0,5385971	0,0000880	0,0097684	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional.	Não Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_17	Felgueiras	25/10/2022 12:56	MT - Média tensão	FURTOS	131	2787	0,0205482	0,0005299	0,0240886	1,7329277	0,0003736	0,0166663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_18	Vila Nova de Famalicão	29/10/2022 02:42	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	683	54	0,0033269	0,0000106	0,0072434	0,2805727	0,0000085	0,0058174	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_19	Arganil	28/10/2022 14:11	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	184	2807	0,0083533	0,0003815	0,0089200	0,7044756	0,0004497	0,0108096	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_20	Porto	29/10/2022 06:56	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	359	1128	0,0195623	0,0000636	0,0094517	1,6497841	0,0000779	0,0158663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_21	Ferreira do Alentejo	28/10/2022 18:39	MT - Média tensão	AVES	104	844	0,0063372	0,0001484	0,0112816	0,5344490	0,0000048	0,0003303	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_22	Braga	28/10/2022 06:35	MT - Média tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	97	981	0,0084528	0,0001802	0,0042818	0,7128667	0,0001559	0,0061730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_23	Felgueiras	24/10/2022 07:35	MT - Média tensão	FURTOS	148	2114	0,0272953	0,0004027	0,0384249	2,3019411	0,0001844	0,0212931	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_OUT_T_24	Fronteira	29/10/2022 08:55	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	121	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0011420	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica			Qualidade de Serviço Comercial	
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)					SAIDI BT (min)
EREDES_2022_OUT_T_25	Pampilhosa da Serra	31/10/2022 09:53	MT - Média tensão	AVES	98	3372	0,0024895	0,0001166	0,0092797	0,2099488	0,0000705	0,0054367	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_26	Barcelos	31/10/2022 15:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	89	3669	0,0098018	0,0003074	0,0158866	0,8266347	0,0001431	0,0061032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - NOVEMBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial	Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_NOV_T_1	Alcochete	02/11/2022 14:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	70	797	0,0133565	0,0001587	0,0049251	1,1639647	0,0001269	0,0038933	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_2	Seixal	05/11/2022 13:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	482	284	0,0488838	0,0001905	0,0241691	4,2600211	0,0000218	0,0013631	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_3	Aveiro	09/11/2022 11:24	BT - Baixa tensão	AVES	119	147	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0028499	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_4	Mortágua	12/11/2022 14:21	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	211	933	0,0029392	0,0001481	0,0160374	0,2561390	0,0000795	0,0080139	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_5	Figueira da Foz	13/11/2022 17:10	MT - Média tensão	AVES	114	6072	0,0095180	0,0001481	0,0141063	0,8294548	0,0002474	0,0219251	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_6	Almada	08/11/2022 14:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	3369	0,0074550	0,0002963	0,0055332	0,6496735	0,0005388	0,0089815	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_7	Bragança	07/11/2022 08:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	140	1274	0,0049597	0,0003492	0,0264394	0,4322148	0,0002037	0,0144083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_8	Vila Real	11/11/2022 09:17	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	100	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0009479	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_9	Odivelas	09/11/2022 13:39	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	2651	0,0014258	0,0000317	0,0016395	0,1242503	0,0000846	0,0044160	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_10	Odemira	08/11/2022 17:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	131	1494	0,0096734	0,0004127	0,0166476	0,8429995	0,0002373	0,0039956	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_11	Marinha Grande	08/11/2022 10:30	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	184	3154	0,0460946	0,0006032	0,0586884	4,0169498	0,0004426	0,0400898	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_12	Ourém	07/11/2022 10:21	MT - Média tensão	VEÍCULOS	153	519	0,0032344	0,0000635	0,0096558	0,2818655	0,0000830	0,0126252	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço											
							T/IEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2022_NOV_T_13	Marinha Grande	08/11/2022 10:34	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	14	57	0,0082051	0,0003598	0,0051427	0,7150403	0,0000042	0,0000594	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_14	Aljezur	13/11/2022 11:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	203	53	0,0013405	0,0000423	0,0072111	0,1168192	0,0000082	0,0008775	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_15	Sines	16/11/2022 13:43	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	61	494	0,0033030	0,0000529	0,0024020	0,2878448	0,0000168	0,0009943	n.a.	n.a	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_16	Leiria	16/11/2022 23:54	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	46	1186	0,0119280	0,0002645	0,0123056	1,0394731	0,0001889	0,0087892	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_17	Loures	16/11/2022 10:40	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	88	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0009814	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_18	Soure	14/11/2022 13:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	193	754	0,0028495	0,0001905	0,0080451	0,2483245	0,0001202	0,0063699	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_19	Sines	14/11/2022 09:21	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	181	2302	0,0071080	0,0000847	0,0075955	0,6194333	0,0000471	0,0027565	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_20	Lisboa	14/11/2022 16:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	24	2196	0,0015121	0,0000317	0,0007783	0,1317709	0,0002319	0,0056853	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_21	Fafe	18/11/2022 01:54	MT - Média tensão	FURTOS	521	4894	0,0737095	0,0005502	0,1329125	6,4234737	0,0004293	0,0971748	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_22	Marinha Grande	17/11/2022 09:11	BT - Baixa tensão	FURTOS	323	69	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000111	0,0035728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_23	Beja	15/11/2022 10:42	MT - Média tensão	AVES	228	1	0,0003455	0,0000106	0,0024064	0,0301061	0,0000002	0,0000364	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_24	Vila Pouca de Aguiar	21/11/2022 10:53	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	210	2922	0,0150095	0,0002115	0,0439328	1,3080169	0,0001320	0,0273090	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_NOV_T_25	Barreiro	23/11/2022 13:46	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	149	82	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000131	0,0019515	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2022_NOV_T_26	Viseu	22/11/2022 12:02	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	176	1522	0,0033465	0,0002010	0,0112641	0,2916333	0,0001428	0,0084090	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_27	Albufeira	25/11/2022 09:26	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	76	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000082	0,0006217	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_28	Alcobaça	22/11/2022 09:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	1508	0,0139837	0,0001587	0,0161681	1,2186230	0,0000210	0,0020119	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_29	Serpa	26/11/2022 06:41	MT - Média tensão	AVES	187	212	0,0171320	0,0004654	0,0359349	1,4929805	0,0000320	0,0026082	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_30	Albergaria-a-Velha	25/11/2022 10:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	261	4452	0,0190437	0,0003067	0,0314097	1,6595759	0,0002926	0,0285287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_31	Oliveira do Bairro	28/11/2022 10:55	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	147	4086	0,0154275	0,0006770	0,0252113	1,3444393	0,0005839	0,0262432	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES - DEZEMBRO DE 2022

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excecionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2022, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço											
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)													
EREDES_2022_DEZ_TC_1	Sobral de Monte Agraço	07/12/2022 17:30	AT - Alta tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	1140	32809	0,5460000	0,0040000	0,4230000	46,0110000	0,0050000	0,6420000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_TC_2	Território de Portugal continental	11/12/2022 00:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	2280	387223	4,700	0,080	6,840	390,700	0,070	5,810	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_1	Idanha-a-Nova	02/12/2022 10:36	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	94	57	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000091	0,0008616	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_2	Sertã	06/12/2022 14:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2218	0,0077807	0,0007920	0,0283991	0,6461013	0,0003430	0,0090876	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_3	Idanha-a-Nova	05/12/2022 17:51	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	205	250	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000401	0,0081974	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de rede danificados não justificam a interrupção ao número de clientes referidos; o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_4	Alter do Chão	06/12/2022 13:17	MT - Média tensão	AVES	98	184	0,0049511	0,0001373	0,0133040	0,4108458	0,0000282	0,0027265	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que existe incoerência entre as datas do incidente, página n.º 1 do relatório (06/12/2022) e a data na tabela 2 – Caracterização da duração de interrupções (01/12/2022) e a data indefinida na ficha de ocorrência.	Não Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_5	Chaves	07/12/2022 21:55	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	35	72	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000115	0,0004016	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_6	Nisa	05/12/2022 08:14	MT - Média tensão	AVES	251	1560	0,0133488	0,0003802	0,0125782	1,1076810	0,0002481	0,0012969	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_7	Vendas Novas	12/12/2022 08:48	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	84	729	0,0030649	0,0000951	0,0078385	0,2543228	0,0000128	0,0010575	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_8	Aljustrel	18/12/2022 12:48	MT - Média tensão	AVES	109	1052	0,0131973	0,0001162	0,0078273	1,0951137	0,0000159	0,0008854	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2022_DEZ_T_9	São Pedro do Sul	12/12/2022 11:32	MT - Média tensão	VEÍCULOS	213	640	0,0006467	0,0000106	0,0022568	0,0536635	0,0000079	0,0016783	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EREDES_2022_DEZ_T_10	Elvas	14/12/2022 01:34	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	3565	27	0,1143916	0,0001901	0,1676784	9,4922130	0,0000038	0,0037349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_11	Alandroal	15/12/2022 00:22	MT - Média tensão	AVES	305	726	0,0201471	0,0001795	0,0499123	1,6718021	0,0000880	0,0245032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_12	Azambuja	18/12/2022 15:38	MT - Média tensão	AVES	205	1218	0,0129378	0,0001267	0,0257990	1,0735801	0,0000800	0,0162822	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_13	Santo Tirso	23/12/2022 20:48	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	184	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000127	0,0023365	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_14	Coimbra	19/12/2022 13:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	51	2219	0,0119408	0,0001690	0,0077599	0,9908474	0,0003541	0,0172239	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_15	Coimbra	19/12/2022 12:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	115	2889	0,0015390	0,0002746	0,0039172	0,1277098	0,0003007	0,0062024	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_16	Guimarães	20/12/2022 01:40	MT - Média tensão	FURTOS	561	3007	0,0411536	0,0005386	0,0520072	3,4149261	0,0004797	0,0443018	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_17	Viseu	22/12/2022 22:33	MT - Média tensão	VEÍCULOS	39	2008	0,0017876	0,0001267	0,0046786	0,1483375	0,0001539	0,0056807	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_18	Odemira	20/12/2022 05:39	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	75	1138	0,0075831	0,0001690	0,0122014	0,6292482	0,0001112	0,0080341	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_19	Odemira	25/12/2022 15:40	MT - Média tensão	AVES	102	400	0,0029406	0,0001267	0,0097859	0,2440093	0,0000640	0,0048299	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_20	Almada	21/12/2022 16:01	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	157	2629	0,0215867	0,0001056	0,0148297	1,7912669	0,0001334	0,0181949	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT).	Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_21	Lisboa	20/12/2022 14:15	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	108	142	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000215	0,0023029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_22	Elvas	31/12/2022 00:48	MT - Média tensão	AVES	187	506	0,0118269	0,0004013	0,0167554	0,9813993	0,0000580	0,0030246	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação	Decisão		
							Continuidade de Serviço									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial
EREDES_2022_DEZ_T_23	Abrantes	30/12/2022 08:52	MT - Média tensão	AVES	106	4808	0,0119927	0,0009822	0,0162928	0,9951509	0,0006179	0,0153834	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_24	Vila Pouca de Aguiar	31/12/2022 02:42	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	510	83	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000133	0,0067890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_25	Montemor-o-Velho	30/12/2022 10:48	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	108	140	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000221	0,0023930	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_26	Alenquer	29/12/2022 08:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	261	1739	0,0236525	0,0001479	0,0387115	1,9626827	0,0000168	0,0044065	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado