

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - JANEIRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica						
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_JAN_T_1	Barcelos	02/01/2023 02:25	MT - Média tensão	FURTOS	330	3676	0,05332	0,00048	0,07789	4,54484	0,00045	0,06678	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_TC_1	Lourinhã	01/01/2023 08:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	780	77213	0,56000	0,01400	0,84200	47,70100	0,01200	0,82200	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, do período referenciado na alínea a) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_JAN_T_2	Odemira	07/01/2023 12:33	MT - Média tensão	AVES	94	743	0,00251	0,00013	0,00836	0,21412	0,00006	0,00410	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_3	Porto	01/01/2023 07:25	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	239	79	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000127	0,0030471	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_4	Santiago do Cacém	01/01/2023 17:19	MT - Média tensão	AVES	297	199	0,01242	0,00017	0,02626	1,05873	0,00003	0,00806	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_5	Ponte de Sor	04/01/2023 16:34	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	73	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0011193	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_6	Celorico de Basto	04/01/2023 11:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	151	274	0,0159702	0,0001058	0,0128508	1,3612623	0,0000435	0,0053482	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_7	Porto	01/01/2023 20:07	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	228	193	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00697	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_8	Porto	01/01/2023 16:59	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	34	174	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00108	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_9	Lisboa	06/01/2023 09:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	40	2396	0,0041579	0,0000529	0,0020108	0,3544086	0,0002729	0,0104029	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos disponibilizados, cruzando a informação fornecida do cadastro do traçado da linha, que seria ao longo do passeio, com o ponto indicado e confirmado pelas coordenadas GPS, o qual fica dentro do lote, o cabo C.0044 não está localizado segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 79º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_10	Porto	02/01/2023 04:09	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	219	206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00713	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_11	Águeda	04/01/2023 15:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	54	841	0,00343	0,00024	0,00873	0,29230	0,00013	0,00413	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_12	Porto	02/01/2023 14:00	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	50	173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00132	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JAN_T_13	Águeda	08/01/2023 12:04	BT - Baixa tensão	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONSTRUÇÕES	259	95	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000153	0,0039675	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões													
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_JAN_T_14	Vieira do Minho	11/01/2023 10:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	2059	0,0108606	0,0000847	0,0104475	0,9257349	0,0000380	0,0047884	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar do documento apresentar, através das figuras 3 e 4, uma linha MT danificada num dos seus condutores, não é apresentada qualquer evidência de queda de árvore ou corte de árvore que permita associar a causa à consequência.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_15	Aveiro	10/01/2023 10:32	MT - Média tensão	AVES	208	3924	0,01972	0,00055	0,02761	1,68126	0,00055	0,02553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_16	Covilhã	10/01/2023 22:45	MT - Média tensão	AVES	132	2004	0,00829	0,00022	0,02905	0,70673	0,00010	0,01313	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_17	Porto	15/01/2023 16:18	MT - Média tensão	INCÊNDIO	71	1833	0,00537	0,00004	0,00297	0,45753	0,00010	0,00732	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_18	Elvas	12/01/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	123	921	0,00548	0,00020	0,01956	0,46703	0,00002	0,00150	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_19	Elvas	13/01/2023 16:25	MT - Média tensão	AVES	138	1603	0,00576	0,00029	0,01827	0,49114	0,00007	0,00680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_20	Vouzela	12/01/2023 09:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	185	2987	0,01127	0,00040	0,02788	0,96083	0,00019	0,01491	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_21	Mogadouro	09/01/2023 21:05	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	9277	0,00121	0,00112	0,00360	0,10314	0,00090	0,00287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_22	Porto	15/01/2023 16:27	MT - Média tensão	INCÊNDIO	47	200	0,00057	0,00001	0,00050	0,04862	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_23	Castelo Branco	13/01/2023 14:45	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	68	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000187	0,0012789	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumple o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_24	Sertã	17/01/2023 02:40	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	466	2599	0,00972	0,00019	0,02869	0,82855	0,00027	0,03608	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_25	Salvaterra de Magos	22/01/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	111	2626	0,00722	0,00008	0,00754	0,61571	0,00008	0,00873	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_26	Covilhã	19/01/2023 22:28	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	179	2825	0,0113399	0,0003386	0,0242302	0,9665820	0,0002091	0,0145459	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotação de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_27	Guarda	17/01/2023 04:12	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	32	2168	0,0062471	0,0001693	0,0048573	0,5324840	0,0002722	0,0079129	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotação de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSLEAT.	Não Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_JAN_T_28	Castro Marim	17/01/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	353	265	0,00736	0,00007	0,01552	0,62711	0,00004	0,01292	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_29	Viseu	16/01/2023 11:19	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	115	165	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000266	0,0030548	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_30	Covilhã	17/01/2023 06:39	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	411	4109	0,0104057	0,0005397	0,0264603	0,8869572	0,0004524	0,0190706	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotação de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_31	Guarda	17/01/2023 06:52	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	23	1036	0,0003882	0,0000952	0,0021205	0,0330856	0,0000483	0,0010739	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excepcional, que só por si tenham provocado a rotação de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_32	Idanha-a-Nova	24/01/2023 21:16	MT - Média tensão	AVES	255	1220	0,02080	0,00093	0,04557	1,77286	0,00019	0,01148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_33	Vila Nova de Famalicão	26/01/2023 14:13	MT - Média tensão	AVES	44	762	0,0103628	0,0007089	0,0122788	0,8841097	0,0007089	0,0003650	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ponto de tentativa de nidificação referido no ponto 2.3 do pedido.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_34	Oурém	26/01/2023 10:31	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	159	3091	0,00371	0,00037	0,01387	0,31659	0,00033	0,01037	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_35	Belmonte	31/01/2023 16:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	1777	0,00342	0,00034	0,01338	0,29136	0,00020	0,00924	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_36	Chamusca	30/01/2023 11:23	MT - Média tensão	FURTOS	65	1	0,00020	0,00001	0,00068	0,01662	0,00000	0,00001	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JAN_T_37	Santarém	30/01/2023 12:57	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	227	97	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000158	0,0035796	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - FEVEREIRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica						
							Continuidade de Serviço		TIIFI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_FEV_T_1	Montijo	01/02/2023 16:31	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	2128	0,01012	0,00011	0,00674	0,83137	0,00011	0,00662	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_2	Coimbra	03/02/2023 09:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	76	109	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00134	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_3	Aljustrel	03/02/2023 13:29	MT - Média tensão	AVES	101	104	0,01028	0,00012	0,00627	0,84434	0,00002	0,00074	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_4	Braga	01/02/2023 05:22	MT - Média tensão	SABOTAGEM	121	2744	0,03242	0,00029	0,03328	2,66385	0,00024	0,02753	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_5	Barcelos	02/02/2023 01:35	MT - Média tensão	FURTOS	215	1546	0,00168	0,00002	0,00450	0,13789	0,00001	0,00124	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_6	Abrantes	03/02/2023 09:40	MT - Média tensão	AVES	143	64	0,01541	0,00013	0,01605	1,26579	0,00001	0,00135	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_7	Leiria	02/02/2023 09:10	MT - Média tensão	AVES	92	3195	0,00733	0,00023	0,01004	0,60246	0,00018	0,00715	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_8	Ilhavo	03/02/2023 11:05	MT - Média tensão	AVES	60	3362	0,01123	0,00049	0,01268	0,92284	0,00055	0,01274	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_9	Águeda	03/02/2023 11:21	MT - Média tensão	AVES	40	2532	0,00555	0,00045	0,01050	0,45623	0,00041	0,00972	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_10	Pombal	03/02/2023 15:44	MT - Média tensão	AVES	111	1851	0,01072	0,00052	0,01860	0,88114	0,00017	0,00431	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_11	Almeirim	04/02/2023 17:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	225	308	0,00526	0,00017	0,02108	0,43215	0,00005	0,00270	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_12	Águeda	08/02/2023 10:31	MT - Média tensão	AVES	102	1650	0,00555	0,00012	0,00749	0,45612	0,00011	0,00827	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_13	Fundão	10/02/2023 11:10	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	42	1147	0,00176	0,00017	0,00709	0,14448	0,00019	0,00777	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_14	Santiago do Cacém	06/02/2023 11:29	MT - Média tensão	AVES	56	198	0,00418	0,00017	0,00828	0,34306	0,00003	0,00165	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_FEV_T_15	Gavião	11/02/2023 16:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	133	596	0,00484	0,00012	0,01411	0,39746	0,00010	0,00983	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_FEV_T_16	Ilhavo	16/02/2023 11:51	MT - Média tensão	AVES	141	1846	0,00370	0,00005	0,00244	0,30408	0,00012	0,00649	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_17	Leiria	16/02/2023 11:32	MT - Média tensão	AVES	118	3192	0,01586	0,00093	0,02195	1,30315	0,00051	0,01626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_18	Ilhavo	13/02/2023 17:49	MT - Média tensão	AVES	125	1191	0,01330	0,00021	0,02614	1,09232	0,00017	0,02123	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_19	Valongo	17/02/2023 11:12	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	283	3041	0,02878	0,00029	0,03829	2,36453	0,00009	0,02047	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_20	Lisboa	17/02/2023 08:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	58	5	0,00733	0,00002	0,00124	0,60237	0,00000	0,00002	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos elementos fornecidos, Figura 1 do relatório, fica claro que no cadastro, o traçado da linha já poderá estar fora da via pública, e o ponto exato indicado nas coordenadas GPS, ainda coloca mais para dentro do lote/estacionamento ad-hoc, ou seja, não parece cumprir o disposto no artigo 79º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_21	Leiria	15/02/2023 12:53	MT - Média tensão	AVES	131	3704	0,01318	0,00006	0,00824	1,08276	0,00003	0,00351	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_22	Ovar	15/02/2023 15:01	MT - Média tensão	AVES	106	2767	0,03313	0,00034	0,03512	2,72191	0,00046	0,04721	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_23	Mação	16/02/2023 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	1031	0,00514	0,00028	0,02478	0,42234	0,00017	0,01335	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_24	Alcobaça	18/02/2023 04:11	MT - Média tensão	FURTOS	279	8200	0,00757	0,00019	0,01579	0,62215	0,00015	0,00851	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_25	Portalegre	19/02/2023 10:38	BT - Baixa tensão	AVES	44	46	0,00027	0,00003	0,00140	0,02190	0,00001	0,00029	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_26	Leiria	13/02/2023 10:12	MT - Média tensão	AVES	111	3703	0,01141	0,00006	0,00713	0,93741	0,00003	0,00304	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_27	Penafiel	14/02/2023 11:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	152	1602	0,00922	0,00015	0,01715	0,75729	0,00012	0,01325	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_28	Ovar	21/02/2023 09:30	MT - Média tensão	AVES	66	2764	0,02069	0,00034	0,02195	1,70002	0,00046	0,02954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_29	Caldas da Rainha	24/02/2023 07:34	MT - Média tensão	AVES	132	3149	0,00986	0,00020	0,01722	0,80971	0,00013	0,01578	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões													
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_FEV_T_30	Abrantes	23/02/2023 09:33	MT - Média tensão	AVES	125	1155	0,00288	0,00016	0,00530	0,23674	0,00019	0,00198	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a Figura 3 do relatório mostra um apoio tipo fim-de-linha, com os arcos de ligação pendurados e desligados, sem interruptor-seccionador (IS), e sem os condutores/barras que ligam o IS (em falta) aos descarregadores de tensão no topo da cuba do transformador. Face aos elementos apresentados, ou a falta de clareza dos mesmos, não é possível concluir o que terá acontecido.	Não Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_31	Soure	24/02/2023 11:55	MT - Média tensão	AVES	136	3195	0,00725	0,00031	0,01580	0,59562	0,00038	0,01799	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_32	Ferreira do Alentejo	23/02/2023 08:57	MT - Média tensão	AVES	67	17	0,01092	0,00015	0,00848	0,89684	0,00000	0,00011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_33	Ovar	24/02/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	33	2765	0,01052	0,00034	0,01116	0,86430	0,00046	0,01502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_34	Pombal	24/02/2023 19:33	MT - Média tensão	AVES	150	1095	0,00563	0,00018	0,01382	0,46269	0,00010	0,01029	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_35	Aveiro	22/02/2023 20:06	MT - Média tensão	AVES	187	3221	0,01751	0,00016	0,02192	1,43876	0,00021	0,03302	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_36	Santa Maria da Feira	23/02/2023 10:28	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	80	2147	0,00541	0,00015	0,00661	0,44475	0,00025	0,01192	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_FEV_T_37	Pombal	28/02/2023 17:34	MT - Média tensão	AVES	176	1095	0,00927	0,00035	0,02370	0,76190	0,00018	0,01487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - MARÇO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica						
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_MAR_T_1	Ferreira do Alentejo	05/03/2023 07:16	MT - Média tensão	AVES	200	13	0,01015	0,00012	0,01493	0,81367	0,00000	0,00012	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_2	Santarém	04/03/2023 13:30	MT - Média tensão	FURTOS	1557	5	0,01181	0,00001	0,01652	0,94666	0,00000	0,00126	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que as fotografias apresentadas e demais elementos de prova mostram o seccionador aberto, mas não provam que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS, pois não mostram um cadeado arrancado, as varas de manobra do seccionador danificadas, nem o punho do seccionador na posição de aberto.	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_3	Alcochete	01/03/2023 09:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	88	4035	0,01206	0,00018	0,01008	0,96638	0,00037	0,02002	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que a instalação não está executada segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 78º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_4	Almeirim	04/03/2023 13:34	MT - Média tensão	AVES	79	778	0,00274	0,00006	0,00501	0,22001	0,00006	0,00485	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_5	Benavente	05/03/2023 00:46	MT - Média tensão	AVES	119	1843	0,01307	0,00021	0,01520	1,04729	0,00017	0,01019	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_6	Avis	03/03/2023 18:54	MT - Média tensão	AVES	128	1723	0,00473	0,00011	0,01072	0,37918	0,00009	0,00846	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_7	Sousel	05/03/2023 15:47	MT - Média tensão	AVES	137	328	0,00565	0,00012	0,01003	0,45284	0,00000	0,00013	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_8	Loulé	05/03/2023 12:42	MT - Média tensão	AVES	141	495	0,00939	0,00030	0,01984	0,75274	0,00008	0,00550	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_9	Leiria	04/03/2023 10:34	MT - Média tensão	AVES	96	2582	0,00268	0,00008	0,00524	0,21467	0,00006	0,00470	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_10	Leiria	05/03/2023 10:47	MT - Média tensão	AVES	222	1859	0,01909	0,00019	0,02599	1,53044	0,00014	0,01954	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_11	Aveiro	05/03/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	287	3293	0,01648	0,00013	0,01644	1,32129	0,00010	0,00803	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_12	Pombal	03/03/2023 08:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	138	1967	0,00331	0,00022	0,00963	0,26533	0,00011	0,00567	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_13	Almeirim	04/03/2023 07:39	AT - Alta tensão	AVES	4	5463	0,00351	0,00171	0,00667	0,28138	0,00088	0,00318	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_14	Ponte de Lima	12/03/2023 11:43	MT - Média tensão	AVES	46	1849	0,00369	0,00010	0,00422	0,29539	0,00011	0,00506	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAR_T_15	Ponte de Lima	12/03/2023 11:43	MT - Média tensão	AVES	46	1849	0,00369	0,00010	0,00422	0,29539	0,00011	0,00506	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAR_T_16	Seixal	10/03/2023 15:30	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	52	56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00047	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_17	Póvoa de Varzim	06/03/2023 13:01	MT - Média tensão	AVES	388	3743	0,05528	0,00027	0,10217	4,43108	0,00019	0,07388	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_18	Ovar	10/03/2023 08:09	MT - Média tensão	AVES	110	5008	0,00559	0,00013	0,00843	0,44816	0,00017	0,01087	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_19	Silves	10/03/2023 08:51	MT - Média tensão	AVES	167	1459	0,00680	0,00042	0,02512	0,54494	0,00013	0,01093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_20	Vendas Novas	10/03/2023 11:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	166	1846	0,01230	0,00061	0,03702	0,98630	0,00025	0,01514	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_21	Fundão	09/03/2023 07:39	MT - Média tensão	AVES	187	2980	0,00174	0,00008	0,00900	0,13909	0,00001	0,00083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_22	Mangualde	07/03/2023 13:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	128	3880	0,01179	0,00058	0,01971	0,94537	0,00036	0,01287	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_23	Ilhavo	06/03/2023 20:09	MT - Média tensão	AVES	70	1658	0,00574	0,00012	0,00690	0,45992	0,00016	0,00876	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_24	Guarda	09/03/2023 10:55	MT - Média tensão	AVES	98	152	0,00334	0,00005	0,00452	0,26767	0,00002	0,00219	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_25	Melgaço	07/03/2023 11:25	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	55	65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00058	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_26	Ovar	07/03/2023 08:56	MT - Média tensão	AVES	90	5009	0,00592	0,00014	0,00811	0,47437	0,00017	0,01025	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_27	Meda	11/03/2023 09:30	MT - Média tensão	AVES	183	1441	0,00227	0,00021	0,01339	0,18186	0,00009	0,00416	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_28	Pombal	06/03/2023 08:10	MT - Média tensão	AVES	183	589	0,01189	0,00016	0,02875	0,95339	0,00010	0,01758	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_29	Vila Nova da Barquinha	09/03/2023 09:23	MT - Média tensão	AVES	103	404	0,00273	0,00008	0,00692	0,21919	0,00000	0,00017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_30	Marco de Canaveses	07/03/2023 01:55	MT - Média tensão	FURTOS	455	6335	0,01397	0,00015	0,03910	1,12012	0,00011	0,03022	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 3, um apolo tombado. Contudo, não são apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_31	Pombal	10/03/2023 12:37	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	182	2505	0,00146	0,00011	0,00485	0,11717	0,00010	0,00363	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAR_T_32	Chamusca	07/03/2023 08:53	MT - Média tensão	AVES	72	773	0,00492	0,00012	0,00811	0,39445	0,00006	0,00401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_33	Salvaterra de Magos	07/03/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	230	758	0,01722	0,00023	0,02012	1,38054	0,00009	0,00682	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_34	Castro Daire	17/03/2023 12:13	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	169	1378	0,01109	0,00029	0,04258	0,88869	0,00022	0,03372	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_35	Póvoa de Varzim	16/03/2023 08:26	MT - Média tensão	AVES	77	3739	0,01089	0,00027	0,02012	0,87268	0,00019	0,01454	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_36	Ferreira do Alentejo	15/03/2023 10:33	MT - Média tensão	AVES	157	39	0,00976	0,00010	0,01488	0,78232	0,00000	0,00010	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_37	Viseu	16/03/2023 09:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	130	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00110	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_38	Fundão	18/03/2023 09:51	MT - Média tensão	AVES	129	2997	0,01186	0,00056	0,02518	0,95077	0,00036	0,02121	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_39	Sintra	19/03/2023 08:24	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	4	1663	0,00292	0,00042	0,00147	0,23427	0,00012	0,00041	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_40	Coimbra	15/03/2023 11:04	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	76	72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00088	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_41	Valença	18/03/2023 10:15	MT - Média tensão	AVES	154	823	0,00811	0,00011	0,01629	0,64981	0,00011	0,01761	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_42	Benavente	17/03/2023 11:04	MT - Média tensão	AVES	80	1050	0,00564	0,00072	0,01388	0,45219	0,00014	0,00311			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_43	Lisboa	13/03/2023 19:44	MT - Média tensão	FURTOS	83	463	0,00125	0,00001	0,00088	0,10036	0,00013	0,01079	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_44	Soure	13/03/2023 12:20	MT - Média tensão	AVES	91	2093	0,00699	0,00037	0,01453	0,56062	0,00034	0,01446	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_45	Coruche	18/03/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	144	1098	0,00449	0,00024	0,01484	0,35969	0,00005	0,00389	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_46	Sintra	13/03/2023 16:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	1619	0,00290	0,00005	0,00213	0,23273	0,00006	0,00236	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80º e 81º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_47	Belmonte	13/03/2023 20:08	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	44	9344	0,01531	0,00245	0,04153	1,22695	0,00151	0,02527	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAR_T_48	Benavente	14/03/2023 16:49	MT - Média tensão	AVES	77	31	0,00478	0,00012	0,00871	0,38279	0,00000	0,00030	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_49	Viana do Castelo	26/03/2023 14:12	MT - Média tensão	AVES	114	4127	0,00745	0,00016	0,01760	0,59719	0,00016	0,01724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_50	Portimão	25/03/2023 11:54	MT - Média tensão	AVES	34	216	0,00069	0,00003	0,00109	0,05513	0,00001	0,00043	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_51	Loulé	22/03/2023 10:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	2092	0,00835	0,00023	0,00693	0,66966	0,00028	0,01378	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_52	Ilhavo	26/03/2023 00:12	MT - Média tensão	AVES	227	1650	0,06977	0,00018	0,03169	5,59245	0,00022	0,03435	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_53	Beja	24/03/2023 00:56	MT - Média tensão	AVES	282	712	0,02169	0,00011	0,02963	1,73884	0,00000	0,00027	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_54	Vila Verde	26/03/2023 07:55	MT - Média tensão	AVES	152	5464	0,02494	0,00024	0,02512	1,99921	0,00017	0,01471	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_55	Albergaria-a-Velha	25/03/2023 16:34	MT - Média tensão	AVES	74	2138	0,00817	0,00020	0,01216	0,65526	0,00023	0,01326	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_56	Leiria	20/03/2023 07:51	MT - Média tensão	AVES	134	1091	0,01522	0,00011	0,01408	1,21961	0,00015	0,02014	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_57	Coruche	21/03/2023 12:03	MT - Média tensão	AVES	88	1343	0,00332	0,00013	0,00913	0,26586	0,00003	0,00174	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_58	Coruche	21/03/2023 12:47	MT - Média tensão	AVES	308	1489	0,00798	0,00083	0,01511	0,63970	0,00024	0,00698	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos apresentados, não é possível justificar os danos no transformador do PTD CCH 0260 com uma tentativa de nidificação, já que tal ninho não terá sido feito entre as 12h50 e as 12h53.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_59	Castro Marim	30/03/2023 07:02	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	101	166	0,00200	0,00002	0,00215	0,16009	0,00003	0,00273	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_60	Viana do Castelo	28/03/2023 08:37	MT - Média tensão	AVES	87	3192	0,00429	0,00021	0,01001	0,34384	0,00020	0,01025	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_61	Braga	30/03/2023 10:08	MT - Média tensão	AVES	37	2920	0,00462	0,00045	0,00505	0,37011	0,00047	0,00433	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAR_T_62	Águeda	27/03/2023 08:46	MT - Média tensão	AVES	91	1475	0,01487	0,00044	0,01905	1,19188	0,00019	0,01238	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAR_T_63	Porto	30/03/2023 13:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	95	1541	0,01811	0,00012	0,00952	1,45176	0,00025	0,02068	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das figuras 3 e 4, a existência de uma escavação evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida.	Não Aprovado			
EREDES_2023_MAR_T_64	Salvaterra de Magos	27/03/2023 14:51	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	275	1677	0,00493	0,00021	0,01384	0,39486	0,00009	0,00519	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - ABRIL DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica						
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_ABR_T_1	Lisboa	01/04/2023 12:28	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	364	65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00014	0,05022	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".		Não Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_2	Valença	01/04/2023 11:42	MT - Média tensão	AVES	149	501	0,02799	0,00016	0,02321	2,02689	0,00003	0,00395	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_3	Oliveira do Bairro	01/04/2023 14:14	MT - Média tensão	AVES	114	1821	0,00737	0,00022	0,01107	0,53342	0,00029	0,01344	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_4	Albergaria-a-Velha	01/04/2023 11:48	MT - Média tensão	AVES	101	4261	0,01158	0,00042	0,02252	0,83841	0,00049	0,02724	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_5	Melgaço	03/04/2023 14:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	155	1417	0,00424	0,00018	0,01684	0,30724	0,00013	0,01100	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_6	Alcácer do Sal	04/04/2023 09:14	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	53	2394	0,02419	0,00024	0,01233	1,75127	0,00028	0,01428	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_7	Mértola	03/04/2023 15:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFICIE	142	1212	0,00509	0,00023	0,01722	0,36889	0,00020	0,01372	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_8	Monção	08/04/2023 15:30	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	32	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00040	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".		Não Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_9	Braga	06/04/2023 14:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	172	2925	0,00522	0,00044	0,00812	0,37774	0,00044	0,00640	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_10	Cantanhede	07/04/2023 07:09	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	130	3015	0,00236	0,00010	0,00765	0,17082	0,00010	0,00725	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_11	Rio Maior	05/04/2023 11:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	412	0,00465	0,00016	0,01254	0,33676	0,00007	0,00457	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_12	Águeda	12/04/2023 15:57	MT - Média tensão	AVES	101	3553	0,01350	0,00036	0,01926	0,97758	0,00028	0,02355	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_13	Ilhavo	12/04/2023 20:13	MT - Média tensão	AVES	114	1653	0,01866	0,00012	0,00548	1,35136	0,00011	0,00434	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_14	Leiria	21/04/2023 10:47	MT - Média tensão	AVES	131	1087	0,01473	0,00011	0,01364	1,06645	0,00015	0,01946	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		
EREDES_2023_ABR_T_15	Beja	19/04/2023 12:23	MT - Média tensão	AVES	222	1	0,00067	0,00001	0,00235	0,04851	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_ABR_T_16	Loulé	21/04/2023 21:46	MT - Média tensão	AVES	168	499	0,00374	0,00008	0,00913	0,27005	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_17	Santa Maria da Feira	19/04/2023 10:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	92	2244	0,00463	0,00011	0,00779	0,33555	0,00012	0,00859	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_18	Beja	21/04/2023 21:37	MT - Média tensão	AVES	139	1087	0,02107	0,00019	0,02619	1,52210	0,00003	0,00356	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_19	Santiago do Cacém	22/04/2023 10:11	MT - Média tensão	AVES	124	1016	0,00287	0,00010	0,00721	0,20797	0,00000	0,00018	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_20	Loures	20/04/2023 13:55	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	159	475	0,00644	0,00023	0,00635	0,46725	0,00008	0,00172	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_21	Paredes	17/04/2023 11:41	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	175	4008	0,01377	0,00053	0,01856	0,99307	0,00052	0,01869	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_22	Sintra	18/04/2023 13:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	240	1513	0,01852	0,00021	0,02184	1,34112	0,00024	0,01545	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80º e 81º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_23	Vila Franca de Xira	22/04/2023 19:01	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	84	1161	0,00594	0,00004	0,00306	0,43117	0,00000	0,00019	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que não foi explicado como o animal entrou nas instalações, nem como o animal electrocutado está do lado de fora da cela do transformador. Não existem evidências de onde ocorreu o curto-círcuito e que tenha sido o animal a provocá-lo. O PT deve estar protegido nos termos do artigo 43.º do RSSPTS.	Não Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_24	Sesimbra	20/04/2023 10:46	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	2220	0,01919	0,00033	0,02867	1,38917	0,00021	0,01359	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_25	Setúbal	20/04/2023 06:34	MT - Média tensão	AVES	196	1985	0,01901	0,00037	0,02150	1,37648	0,00019	0,00893	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_26	Leiria	21/04/2023 12:34	MT - Média tensão	AVES	105	3256	0,00877	0,00018	0,01635	0,63532	0,00012	0,01059	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_27	Guarda	21/04/2023 16:33	MT - Média tensão	AVES	111	654	0,00302	0,00018	0,01048	0,21815	0,00010	0,00699	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_28	Fundão	21/04/2023 17:50	MT - Média tensão	AVES	145	910	0,00103	0,00003	0,00229	0,07419	0,00001	0,00112	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_29	Oурém	20/04/2023 14:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	211	3093	0,01638	0,00032	0,02139	1,18620	0,00016	0,00784	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_ABR_T_30	Sabugal	21/04/2023 16:42	MT - Média tensão	AVES	173	4293	0,00288	0,00021	0,01577	0,20855	0,00015	0,00543	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_ABR_T_31	Tavira	18/04/2023 17:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	80	177	0,00352	0,00036	0,01382	0,25435	0,00010	0,00350	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_32	Caldas da Rainha	17/04/2023 11:39	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	127	545	0,00295	0,00012	0,00844	0,21335	0,00009	0,00733	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_33	Lagoa (Faro)	30/04/2023 06:31	MT - Média tensão	AVES	184	3381	0,01076	0,00008	0,00768	0,77905	0,00019	0,01685	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_34	Braga	27/04/2023 01:51	MT - Média tensão	FURTOS	278	2930	0,04915	0,00055	0,07548	3,55860	0,00047	0,07323	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_35	Vila Real	24/04/2023 09:34	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	90	2392	0,00669	0,00041	0,01413	0,48424	0,00040	0,01392	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_36	Lousã	27/04/2023 14:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	147	3553	0,00532	0,00015	0,01029	0,38536	0,00010	0,00690	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_37	Águeda	28/04/2023 05:36	MT - Média tensão	VEÍCULOS	388	363	0,10769	0,00044	0,08971	7,79707	0,00005	0,00239	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_38	Lisboa	25/04/2023 21:46	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	79	160	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000258	0,0020156	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório centra-se no facto de haver danos graves dentro de um Posto de Transformação, causado alegadamente pelo contacto com uma bicicleta ali estacionada ou guardada. - Não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inacessíveis e em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS.	Não Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_39	Viana do Castelo	27/04/2023 10:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	115	3188	0,01148	0,00020	0,02171	0,83140	0,00024	0,02728	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_40	Nelas	28/04/2023 17:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	93	2409	0,00961	0,00011	0,00986	0,69549	0,00016	0,01518	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79º, 80º e 81º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_41	Alcobaça	28/04/2023 16:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	175	965	0,0083048	0,0000951	0,0081118	0,6013063	0,0000891	0,0066258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_42	Pombal	28/04/2023 12:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	1392	0,00922	0,00019	0,02011	0,66737	0,00013	0,01414	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_43	Estarreja	29/04/2023 23:12	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	92	26	0,00014	0,00001	0,00097	0,00998	0,00000	0,00008	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_44	Óbidos	30/04/2023 10:31	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	96	71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_ABR_T_45	Santarém	25/04/2023 14:49	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	82	27	0,0003923	0,0000106	0,0008589	0,0284011	0,0000044	0,0003541	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inacessíveis, assim como, não mostram que métodos especiais foram usados para aceder aos órgãos de comando do PT, que tinham de estar em conformidade com o artigo 33º do RSSPTS.	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - MAIO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica						
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_MAI_T_1	Vidigueira	07/05/2023 13:34	MT - Média tensão	AVES	152	196	0,00582	0,00010	0,01157	0,39808	0,00003	0,00326	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_2	Mogadouro	05/05/2023 07:56	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	268	2707	0,00199	0,00051	0,00684	0,13602	0,00044	0,00208	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_3	Coimbra	03/05/2023 10:37	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	117	791	0,00636	0,00016	0,01123	0,43501	0,00013	0,00836	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_4	Soure	04/05/2023 17:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	116	3870	0,00868	0,00049	0,02356	0,59406	0,00049	0,01931	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_5	Vila Real	06/05/2023 09:01	MT - Média tensão	AVES	143	4063	0,00612	0,00014	0,00758	0,41887	0,00015	0,01013	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_6	Guimarães	03/05/2023 09:24	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	32	1173	0,00644	0,00014	0,00403	0,44066	0,00019	0,00555	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_7	Mogadouro	06/05/2023 17:36	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	112	4290	0,00749	0,00044	0,03265	0,51272	0,00037	0,02571	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_8	Lisboa	03/05/2023 19:34	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	40	1146	0,0038558	0,0000745	0,0029488	0,2638967	0,0000554	0,0021954	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas no relatório provam que as instalações de serviço público não estavam em conformidade com os artigos 43º e 73º do RSSPTS, pois mostram janelas sem resistência a choques.	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_9	Santarém	04/05/2023 08:59	MT - Média tensão	VEÍCULOS	339	2083	0,0184838	0,0000851	0,0286510	1,2650639	0,0000176	0,0059287	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_10	Celorico de Basto	05/05/2023 02:18	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	157	1726	0,00820	0,00011	0,01207	0,56150	0,00008	0,01064	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_11	Lagos	02/05/2023 11:45	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	73	6153	0,0101162	0,0000957	0,0065972	0,6923680	0,0000589	0,0040684	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_12	Estarreja	03/05/2023 05:59	MT - Média tensão	AVES	160	3899	0,00771	0,00014	0,01230	0,52773	0,00024	0,02081	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_MAI_T_13	Montemor-o-Velho	02/05/2023 19:44	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	116	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00199	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAI_T_14	Rio Maior	06/05/2023 11:47	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	173	1413	0,0116288	0,0001596	0,0274321	0,7958965	0,0000667	0,0114651	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_15	Águeda	09/05/2023 08:30	MT - Média tensão	AVES	74	3074	0,01232	0,00045	0,02346	0,84346	0,00042	0,02163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_16	Lisboa	12/05/2023 14:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	2269	0,0030102	0,0000638	0,0018566	0,2060232	0,0003687	0,0108192	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_17	Lisboa	10/05/2023 18:01	MT - Média tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISTAS	669	553	0,0114195	0,0001170	0,0121288	0,7815706	0,0000491	0,0023419	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_18	Aveiro	14/05/2023 22:45	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	275	1	0,00208	0,00001	0,00292	0,14236	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_19	Ponte de Sor	12/05/2023 06:45	MT - Média tensão	AVES	156	1715	0,04144	0,00066	0,07035	2,83604	0,00027	0,02776	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_20	Amareira	08/05/2023 20:10	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	94	81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00124	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_21	Porto	08/05/2023 14:50	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	260	632	0,00993	0,00001	0,00276	0,67980	0,00002	0,00513	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_22	Ferreira do Alentejo	21/05/2023 07:59	MT - Média tensão	AVES	91	189	0,00195	0,00009	0,00566	0,13351	0,00000	0,00003	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_23	Castelo Branco	17/05/2023 00:44	MT - Média tensão	AVES	146	1518	0,00482	0,00012	0,01093	0,32995	0,00013	0,01438	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_24	Estremoz	16/05/2023 10:20	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	130	59	0,00414	0,00007	0,00668	0,28359	0,00001	0,00032	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_25	Nazaré	18/05/2023 15:01	BT - Baixa tensão	AVES	164	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00192	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_26	Fafe	18/05/2023 02:05	MT - Média tensão	FURTOS	335	1784	0,05139	0,00037	0,06840	3,51748	0,00029	0,05181	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma árvore tombada e um cadeado estroncado. No entanto, não é evidenciada a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_27	Almada	20/05/2023 22:50	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	38	82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00050	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_28	Coruche	23/05/2023 17:32	MT - Média tensão	AVES	120	1000	0,0049844	0,0001808	0,0138042	0,3411430	0,0000921	0,0078227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_MAI_T_29	Mafra	24/05/2023 11:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	1655	0,0104069	0,0002872	0,0185971	0,7122657	0,0002692	0,0152187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_30	Coruche	23/05/2023 22:55	MT - Média tensão	AVES	145	997	0,0076427	0,0001808	0,0167658	0,5230784	0,0000921	0,0071349	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_31	Macedo de Cavaleiros	28/05/2023 17:32	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	193	6426	0,00439	0,00018	0,01539	0,30050	0,00016	0,01385	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_32	Aicanena	23/05/2023 16:33	MT - Média tensão	VEÍCULOS	182	3362	0,0118125	0,0003191	0,0299356	0,8084689	0,0002402	0,0227171	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_33	Beja	26/05/2023 16:12	MT - Média tensão	AVES	129	393	0,01167	0,00032	0,03574	0,79852	0,00006	0,00704	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_34	Lisboa	22/05/2023 09:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	2285	0,0005513	0,0000106	0,0003867	0,0377319	0,0000222	0,0008061	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, como determinado para as zonas urbanizadas (art. 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_35	Silves	22/05/2023 13:33	MT - Média tensão	AVES	104	2466	0,01156	0,00013	0,01045	0,79152	0,00034	0,02788	\n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_36	Albergaria-a-Velha	27/05/2023 15:12	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	76	4291	0,00151	0,00017	0,00354	0,10346	0,00014	0,00079	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º e n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga. - Pelos elementos apresentados no pedido, verifica-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no PTD.	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_37	Albufeira	22/05/2023 09:13	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	121	865	0,02057	0,00013	0,01264	1,40758	0,00002	0,00127	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_38	Abrantes	23/05/2023 21:55	MT - Média tensão	AVES	188	869	0,0153307	0,0002021	0,0303044	1,0492587	0,0001409	0,0237810	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_39	Figueira da Foz	25/05/2023 10:08	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	105	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00092	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_40	Oleiros	28/05/2023 00:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	114	129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00238	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_41	Macedo de Cavaleiros	30/05/2023 17:53	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	296	6680	0,02462	0,00147	0,08586	1,68503	0,00107	0,05598	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_MAI_T_42	Vila Nova de Paiva	31/05/2023 17:35	BT - Baixa tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	292	76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00337	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - JUNHO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica						
							Continuidade de Serviço		TIPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_JUN_T_1	Alandroal	04/06/2023 14:28	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	212	2291	0,02131	0,00039	0,02941	1,47575	0,00037	0,02580	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_2	Macedo de Cavaleiros	02/06/2023 15:46	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	221	3181	0,03083	0,00057	0,07680	2,13500	0,00051	0,05724	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_3	Vila Real	07/06/2023 01:39	MT - Média tensão	AVES	78	3016	0,01185	0,00029	0,01664	0,82074	0,00049	0,02853	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_4	Évora	07/06/2023 14:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	286	267	0,05839	0,00019	0,04802	4,04362	0,00000	0,00066	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_5	Amarela	05/06/2023 01:18	MT - Média tensão	FURTOS	622	1773	0,05794	0,00015	0,05667	4,01257	0,00006	0,02229	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_6	Grândola	08/06/2023 03:02	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	58	666	0,00225	0,00006	0,00337	0,15550	0,00000	0,00004	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_7	Vila Nova de Gaia	08/06/2023 18:38	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	162	462	0,00837	0,00013	0,00612	0,57954	0,00003	0,00043	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_8	Silves	09/06/2023 05:43	MT - Média tensão	AVES	71	1531	0,00205	0,00007	0,00299	0,14190	0,00005	0,00170	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_9	Silves	09/06/2023 08:45	MT - Média tensão	AVES	163	2461	0,01279	0,00013	0,01172	0,88578	0,00034	0,03263	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_10	Vila Nova de Cerveira	06/06/2023 14:31	MT - Média tensão	VEÍCULOS	127	917	0,00856	0,00021	0,01662	0,59283	0,00015	0,01219	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_11	Sobral de Monte Agraço	06/06/2023 08:58	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	154	87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00213	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_12	Almeirim	13/06/2023 05:23	BT - Baixa tensão	INCÊNDIO	133	88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00189	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_JUN_T_13	Amadora	14/06/2023 14:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	37	1516	0,0026081	0,0000211	0,0007251	0,1806112	0,0000691	0,0024407	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78º RSLEAT).	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões													
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica								
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_JUN_T_14	Covilhã	12/06/2023 17:17	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	44	2004	0,00275	0,00023	0,00943	0,19064	0,00010	0,00410	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_15	Penamacor	17/06/2023 13:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	208	875	0,00523	0,00022	0,02301	0,36237	0,00014	0,01401	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_16	Loulé	13/06/2023 16:39	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	760	0,01540	0,00018	0,00925	1,06615	0,00012	0,00589	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_17	Ourém	12/06/2023 10:01	MT - Média tensão	AVES	89	1173	0,0105658	0,0002112	0,0182322	0,7316994	0,0001111	0,0095913	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_18	Vila Franca de Xira	14/06/2023 14:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	177	1110	0,0204749	0,0001267	0,0185117	1,4179177	0,0001744	0,0305692	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_19	Ferreira do Alentejo	19/06/2023 16:07	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	66	133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00140	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar, pelas fotos apresentadas, se cumpre com a profundidade e com as sinalizações dos cabos de forma regular.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_20	Lisboa	19/06/2023 13:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	62	0,0026777	0,0000422	0,0023396	0,1854347	0,0000018	0,0000639	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º e 79º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_21	Santiago do Cacém	19/06/2023 16:09	MT - Média tensão	INUNDАOES IMPREVISÍVEIS	53	2112	0,00296	0,00005	0,00212	0,20500	0,00020	0,00813	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_22	Leiria	24/06/2023 08:02	MT - Média tensão	AVES	127	2608	0,00517	0,00026	0,01093	0,35774	0,00023	0,01178	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_23	Lousã	21/06/2023 14:24	MT - Média tensão	AVES	82	3527	0,00266	0,00044	0,00513	0,18436	0,00041	0,00433	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_24	Idanha-a-Nova	19/06/2023 18:52	MT - Média tensão	AVES	110	1519	0,00662	0,00026	0,01513	0,45834	0,00000	0,00017	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_25	Póvoa de Lanhoso	19/06/2023 03:20	MT - Média tensão	FURTOS	281	1469	0,01195	0,00030	0,02458	0,82757	0,00024	0,01561	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_26	Peniche	20/06/2023 10:58	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	284	2581	0,035977	0,0000949	0,0248361	2,4651931	0,0000398	0,0073268	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta elementos de prova suficientes que permitem evidenciar o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_27	Benavente	19/06/2023 15:36	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	130	207	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000333	0,0043343	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_JUN_T_28	Gondomar	30/06/2023 17:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	53	1818	0,00911	0,00009	0,00418	0,63086	0,00016	0,00668	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_29	Albergaria-a-Velha	26/06/2023 09:33	MT - Média tensão	VEÍCULOS	187	430	0,01199	0,00009	0,01244	0,83040	0,00007	0,00850	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUN_T_30	Lisboa	27/06/2023 10:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	128	2489	0,0143122	0,0001265	0,0080226	0,9911412	0,0003993	0,0223755	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos art. 78º e 79º do RSLEAT.	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - JULHO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							Continuidade de Serviço			TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_JUL_T_1	Carregal do Sal	04/07/2023 09:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	139	2638	0,0047103	0,0001166	0,0061465	0,3454385	0,0001563	0,0094921		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_2	Almodôvar	07/07/2023 17:58	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	303	683	0,0045276	0,0001696	0,0254453	0,3320445	0,0000518	0,0046295		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_3	Almada	07/07/2023 11:11	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	228	124	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000200	0,0045701		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_4	Montemor-o-Velho	08/07/2023 20:00	MT - Média tensão	AVES	61	2025	0,0046191	0,0001802	0,0105954	0,3387537	0,0001434	0,0084300		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_5	Águeda	04/07/2023 10:45	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	35	3153	0,0092059	0,0003181	0,0073455	0,6751390	0,0000961	0,0019170		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_6	Oliveira do Bairro	03/07/2023 15:10	MT - Média tensão	VEÍCULOS	185	1008	0,0471256	0,0002015	0,0190296	3,4560769	0,0001628	0,0098449		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_7	Tomar	03/07/2023 09:50	MT - Média tensão	VEÍCULOS	130	661	0,0048866	0,0001166	0,0042571	0,3583711	0,0000442	0,0004005		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_8	Matosinhos	15/07/2023 14:04	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	56	3447	0,0044762	0,0000526	0,0028218	0,3282758	0,0000503	0,0027007		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_9	Porto	11/07/2023 15:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	79	2094	0,0168758	0,0001157	0,0088862	1,2376260	0,0001340	0,0102473		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_10	Ilhavo	11/07/2023 13:51	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	3450	0,0055478	0,0002419	0,0051257	0,4068610	0,0003241	0,0069549		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80º e 81º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_11	Leiria	14/07/2023 21:13	MT - Média tensão	AVES	350	1195	0,0342288	0,0001788	0,0443215	2,5102560	0,0000378	0,0048255		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_12	Alcácer do Sal	15/07/2023 01:32	MT - Média tensão	AVES	151	714	0,0037884	0,0003366	0,0112801	0,2778328	0,0000592	0,0004846		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_JUL_T_13	Alenquer	13/07/2023 11:32	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	44	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0004175		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_JUL_T_14	Amares	10/07/2023 02:40	MT - Média tensão	FURTOS	533	1773	0,0880125	0,0004734	0,0831587	6,4546168	0,0002816	0,0453593	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_15	Aljustrel	11/07/2023 16:23	MT - Média tensão	AVES	110	1062	0,0271054	0,0006417	0,0356760	1,9878413	0,0001674	0,0090093	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_16	Porto	11/07/2023 22:07	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	63	871	0,0139670	0,0000842	0,0053031	1,0243072	0,0001061	0,0066890	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_17	Anadia	12/07/2023 17:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	106	1461	0,0184002	0,0003997	0,0240839	1,3494268	0,0002321	0,0165187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_18	Almada	10/07/2023 16:19	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	72	986	0,0087028	0,0001262	0,0076474	0,6382401	0,0001330	0,0080502	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentadas evidências de acordos/acompanhamento da concessionária nas alterações feitas nas linhas, nem sobre os cuidados tidos para eliminar todo o perigo previsível para pessoas e bens (art. 5.º e 7º do RSLEAT); -Não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque com ferramentas manuais (art. 78º e 79º RSLEAT), nem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_19	Leiria	19/07/2023 09:28	MT - Média tensão	AVES	202	1875	0,0158345	0,0001893	0,0214766	1,1612573	0,0001385	0,0169175	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_20	Pampilhosa da Serra	19/07/2023 17:31	MT - Média tensão	VEÍCULOS	194	3129	0,0064757	0,0007784	0,0207434	0,4749108	0,0005024	0,0210730	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_21	Alcochete	17/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	110	3132	0,0085555	0,0000842	0,0067280	0,6274427	0,0002813	0,0225994	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_22	Matosinhos	20/07/2023 09:32	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	15	3447	0,0000822	0,0000631	0,0003203	0,0603000	0,0000698	0,0004462	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_23	Castelo Branco	19/07/2023 09:39	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	99	247	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000397	0,0039327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não caracteriza a potência do PT associado à rede de BT em causa, nem identifica o mesmo, pelo que, incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_24	Sintra	27/07/2023 17:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	71	951	0,0118901	0,0001368	0,0096026	0,8718317	0,0001524	0,0107157	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_JUL_T_25	ílhavo	25/07/2023 20:12	MT - Média tensão	VEÍCULOS	133	1809	0,0126544	0,0000421	0,0049908	0,9276586	0,0000011	0,0001492	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço			TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EREDES_2023_JUL_T_26	Lisboa	08/07/2023 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	9	0,0036595	0,0000316	0,0015839	0,2625103	0,0000013	0,0000728	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - O relatório associado ao pedido com o código EREDES_2023_JUL_T_26 corresponde ao pedido EREDES_2023_AGO_T_7, - Pelo exposto, o pedido EREDES_2023_JUL_T_26 foi considerado inválido para análise.	Não Aprovado		

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - AGOSTO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							Continuidade de Serviço			TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023AGO_T_1	Reguengos de Monsaraz	04/08/2023 09:52	MT - Média tensão	VEÍCULOS	90	2165	0,0093721	0,0001894	0,0068604	0,6722008	0,0000770	0,0058101	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_2	Castelo Branco	04/08/2023 17:53	MT - Média tensão	INCÊNDIO	595	3149	0,0192063	0,0008312	0,0942144	1,3817395	0,0005067	0,0608429	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_3	Proença-a-Nova	04/08/2023 20:17	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	481	2373	0,0093622	0,0001578	0,0401352	0,6735306	0,0001430	0,0210001	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não é apresentada qualquer prova do pedido de informação no relatório; - O "Relatório ANPEC" enviado à E-Redes não refere, nem evidencia qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa.	Não Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_4	Mação	05/08/2023 06:04	MT - Média tensão	INCÊNDIO	291	1036	0,0122394	0,0002736	0,0477541	0,8778123	0,0001665	0,0315552	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_5	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	5	795	0,0012040	0,0005998	0,0027184	0,0863585	0,0001254	0,0005732	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_6	Évora	04/08/2023 17:54	MT - Média tensão	INCÊNDIO	6	1866	0,0021172	0,0011890	0,0065947	0,1518516	0,0002984	0,0016918	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_7	Lisboa	07/08/2023 15:48	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	65	9	0,0036595	0,0000316	0,0015839	0,2625103	0,0000013	0,0000728	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam evidenciar que o cadastro das linhas subterrâneas esteja atualizado e pormenorizado (art. 78º do RSLEAT); - Não é evidenciado que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas como exigido nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_8	Covilhã	10/08/2023 09:09	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	22	3981	0,0047619	0,0003262	0,0031735	0,3425785	0,0006401	0,0055186	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79.º, 80º e 81º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_9	Elvas	12/08/2023 17:51	MT - Média tensão	VEÍCULOS	188	53	0,0126170	0,0002210	0,0271712	0,9048905	0,0000052	0,0006627	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_10	Portimão	07/08/2023 13:12	AT - Alta tensão	INCÊNDIO	54	20186	0,0809026	0,0064501	0,2096532	5,8026349	0,0030109	0,0953705	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_11	Vila Franca de Xira	09/08/2023 16:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	126	1103	0,0158323	0,0001052	0,0071224	1,1357227	0,0093812	0,0001742	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2023AGO_T_12	Oliveira de Azeméis	12/08/2023 10:38	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	100	1101	0,0122905	0,0002104	0,0208548	0,8814110	0,0001539	0,0152555	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por quota, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissoa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023AGO_T_13	Porto de Mós	07/08/2023 15:41	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	23	831	0,0073604	0,0003998	0,0092763	0,5278909	0,0001303	0,0030223	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_14	Odemira	07/08/2023 12:16	MT - Média tensão	INCÊNDIO	1839	890	0,0701566	0,0004419	0,1965477	5,0318895	0,0001238	0,0404876	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_15	Torres Vedras	15/08/2023 07:03	MT - Média tensão	AVES	203	1245	0,0080066	0,0002841	0,0184139	0,5742313	0,0001919	0,0125667	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que o relatório não apresenta os valores das distâncias entre armações tipo GAL/GAN – galhardete, nem presença das aves, não sendo possível atestar que as infraestruturas se encontravam em conformidade com a regulamentação em vigor (a amarração tipo GAL/GAN – galhardete deverá apresentar 1,5 m distância entre fase superior e fase inferior conforme Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV de 1986).	Não Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_16	Coimbra	16/08/2023 16:17	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	1326	0,0035496	0,0000210	0,0007481	0,2553638	0,0000179	0,0006354	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_17	Oliveira do Bairro	14/08/2023 08:49	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	151	4097	0,0035321	0,0006313	0,0085908	0,2533022	0,0006583	0,0072429	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_18	Lisboa	15/08/2023 14:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	155	233	0,0092836	0,0000842	0,0058554	0,6659524	0,0000108	0,0006161	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas longe das vias públicas, nos passeios se possível nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSLEAT); - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_19	Viseu	14/08/2023 09:13	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	230	59	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000095	0,0021838	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_20	Ferreira do Alentejo	24/08/2023 14:45	MT - Média tensão	AVES	172	200	0,0060306	0,0001157	0,0197032	0,4326953	0,0000316	0,0053893	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_21	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	520	398	0,0833480	0,0000631	0,0271211	5,9788453	0,0000621	0,0255945	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_22	Lisboa	21/08/2023 13:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	279	0,0036079	0,0000526	0,0026330	0,2588396	0,0000344	0,0015751	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que o relatório o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_23	Nelas	24/08/2023 16:14	MT - Média tensão	VEÍCULOS	145	126	0,0289367	0,0000946	0,0114653	2,0760222	0,0000066	0,0007084	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_24	Porto	24/08/2023 14:22	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	36	2096	0,0079877	0,0001157	0,0041955	0,5730819	0,0001343	0,0048667	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_25	Lisboa	23/08/2023 07:15	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	87	0,0020209	0,0000105	0,0003541	0,1449815	0,0000136	0,0004567			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023AGO_T_26	Guimarães	25/08/2023 03:18	MT - Média tensão	FURTOS	582	1816	0,0438862	0,0002418	0,0482132	3,1481150	0,0002913	0,0507560	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_27	Viana do Alentejo	29/08/2023 05:53	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	10	8615	0,0054935	0,0022289	0,0120378	0,3941578	0,0008630	0,0050148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023AGO_T_28	Lisboa	31/08/2023 13:56	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	29	1217	0,0014376	0,0000315	0,0007998	0,1031342	0,0000320	0,0007990	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSI FAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - SETEMBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Eléctrica						
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2023_SET_T_1	Vila Real	02/09/2023 13:57	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	316	953	0,0294639	0,0002734	0,0606488	2,1706335	0,0001525	0,0316877	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_2	Pampilhosa da Serra	05/09/2023 16:52	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	131	1368	0,0035672	0,0001475	0,0114359	0,2628251	0,0001607	0,0108496	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_3	Proença-a-Nova	09/09/2023 17:16	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	269	4563	0,0080164	0,0007060	0,0232828	0,5906449	0,0004417	0,0100958	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEE, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 4 anexa não permitem obviar pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD; - Não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no PTD; - Não é feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSSPTP.	Não Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_4	Vila Real	09/09/2023 02:54	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	567	4058	0,0378134	0,0007271	0,0601118	2,7860318	0,0005126	0,0211857	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_5	Almeirim	04/09/2023 05:54	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	212	107	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000175	0,0037017	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_6	Abrantes	09/09/2023 10:56	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	86	109	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000178	0,0015297	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_7	Aveiro	16/09/2023 14:19	MT - Média tensão	AVES	55	1522	0,0050797	0,0001370	0,0067526	0,3742727	0,0001250	0,0062418	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_8	Vila Pouca de Aguiar	11/09/2023 18:47	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	139	2067	0,0081804	0,0002424	0,0305751	0,6027163	0,0001418	0,0180067	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_9	Mirandela	11/09/2023 14:50	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	234	2709	0,0047251	0,0002107	0,0156000	0,3481412	0,0001661	0,0127841	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_10	Covilhã	15/09/2023 01:03	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	293	1942	0,0355049	0,0002740	0,0404807	2,6159707	0,0003158	0,0726826	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEE, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 6 anexa não permitem obviar pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta nos referidos apoios. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º do RSLET.	Não Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_11	Almeirim	16/09/2023 00:23	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	76	73	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000073	0,0005571	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_12	Vila Pouca de Aguiar	12/09/2023 08:09	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	226	4449	0,0576470	0,0005268	0,0897381	4,2473386	0,0003566	0,0611827	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_13	Sintra	22/09/2023 11:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	281	806	0,0106347	0,0001054	0,0124236	0,7834920	0,0001284	0,0138356	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2023_SET_T_14	Porto	21/09/2023 04:51	BT - Baixa tensão	INUNDAÇÕES IMPREVISTAS	221	197	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000321	0,0071212	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_SET_T_15	Coimbra	22/09/2023 14:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	103	1528	0,0048659	0,0000843	0,0049578	0,3585155	0,0001651	0,0094704	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_16	Penafiel	22/09/2023 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	54	5226	0,0102820	0,0007376	0,0153891	0,7575588	0,0008513	0,0184885	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_17	Serpa	19/09/2023 16:25	MT - Média tensão	VEÍCULOS	186	1424	0,0016515	0,0000527	0,0096568	0,1216823	0,0000020	0,0003589	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_18	Melgaço	23/09/2023 10:01	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	184	63	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000103	0,0018917	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada"	Não Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_19	Porto	19/09/2023 16:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	799	0,0064425	0,0000316	0,0011752	0,4746829	0,0000550	0,0019300	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_20	Porto de Mós	26/09/2023 10:41	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	80	2150	0,0143082	0,0003372	0,0202573	1,0541855	0,0002143	0,0137027	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_21	Oliveira do Bairro	28/09/2023 08:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	345	3970	0,0164877	0,0004320	0,0337924	1,2148181	0,0003360	0,0256254	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_22	Porto	25/09/2023 09:57	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	115	52	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000085	0,0009759	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada"	Não Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_23	Felgueiras	26/09/2023 03:25	MT - Média tensão	FURTOS	389	2609	0,0577887	0,0002002	0,0728471	4,2577791	0,0001323	0,0477242	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_24	Serpa	25/09/2023 10:09	MT - Média tensão	AVES	126	1	0,0000946	0,0000105	0,0013277	0,0069711	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_25	Palmela	29/09/2023 11:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	795	0,0061362	0,0001264	0,0105995	0,4520719	0,0000612	0,0041980	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_SET_T_26	Amarante	26/09/2023 02:19	MT - Média tensão	FURTOS	456	1719	0,0307666	0,0003899	0,0615557	2,2668314	0,0002790	0,0484487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - OUTUBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2023_OUT_TC_1	Borba	19/10/2023 09:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	540	120438	0,729	0,038	1,202	52,336	0,018	0,670	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período referenciado na alínea c) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EREDES_2023_OUT_TC_2	Ovar	17/10/2023 04:00	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	870	105535	0,6730000	0,0260000	0,9950000	48,3270000	0,0190000	0,8720000	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_TC_3	Loulé	22/10/2023 09:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	600	13509	0,1450000	0,0030000	0,2830000	10,3760000	0,0020000	0,2590000	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_1	Leiria	04/10/2023 14:47	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	103	2987	0,0146418	0,0001260	0,0076398	1,0507256	0,0001981	0,0108313	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a fotografia apresentada não permite visualizar a perfuração referida, nem a máquina que terá provocado os danos indicados. - Não foram apresentadas evidências de que os cabos estariam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 79º, 80º e 81º do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_2	Sintra	04/10/2023 15:34	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	7	1395	0,0030360	0,0002625	0,0015891	0,2178660	0,0002240	0,0013216	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art.º 80º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_3	Porto	04/10/2023 10:21	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	128	50	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000081	0,0010374	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_4	Espinho	10/10/2023 15:05	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	123	2894	0,0096329	0,0001471	0,0071274	0,6912357	0,0002978	0,0122915	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_5	Braga	10/10/2023 13:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	2317	0,0068752	0,0000631	0,0034553	0,4933681	0,0002441	0,0163779	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciam o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_6	Celorico de Basto	09/10/2023 16:04	MT - Média tensão	VEÍCULOS	5	1416	0,0014513	0,0002837	0,0014045	0,1041470	0,0002301	0,0011391	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_7	Vila Real	11/10/2023 12:01	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	327	3010	0,0124734	0,0003783	0,0275153	0,8950963	0,0003154	0,0368361	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não são apresentados meios de prova que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_8	Oeiras	09/10/2023 10:23	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	103	11	0,0091744	0,0000841	0,0063466	0,6584477	0,0000003	0,0000287	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art.º 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima do consumo das Obras do concelho.	Não Aprovado		
EREDES_2023_OUT_T_9	Sesimbra	13/10/2023 12:37	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	219	1445	0,0087645	0,0002837	0,0118386	0,6290223	0,0001917	0,0074205	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art.º 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art.º 81º do RSLEAT).	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_OUT_T_10	Miranda do Corvo	09/10/2023 09:43	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	44	2693	0,0021884	0,0001051	0,0041862	0,1570581	0,0001157	0,0045308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_11	Peniche	09/10/2023 05:23	MT - Média tensão	FURTOS	79	2585	0,0036767	0,0000420	0,0029740	0,2638610	0,0000658	0,0047983	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que a E-Redes deve explorar as instalações de serviço público, sendo responsável pela sua manutenção e conservação, não podendo dar como prejuízo equipamentos que serão pertença de outra entidade. - Não é claro quais são os elementos relativos aos danos no Posto de Seccionamento PS-D PNI 0027, ficando em dúvida que as instalações de serviço público estavam cuidadas e inacessíveis (art.º 33º, 103º e 104º do RSSPTS).	Não Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_12	Matosinhos	13/10/2023 15:25	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	31	3185	0,0102677	0,0003468	0,0052728	0,7367864	0,0005170	0,0044413	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_13	Santiago do Cacém	22/10/2023 15:02	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	130	238	0,0048129	0,0001997	0,0201687	0,3454376	0,0000388	0,0038321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_14	Póvoa de Lanhoso	17/10/2023 14:16	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	126	5012	0,0132184	0,0001576	0,0199988	0,9485591	0,0001157	0,0146804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_15	Sesimbra	16/10/2023 16:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	364	1446	0,0123303	0,0001366	0,0203581	0,8849424	0,0000826	0,0091551	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_16	Ílhavo	17/10/2023 07:37	MT - Média tensão	AVES	104	1811	0,0062059	0,0001997	0,0118893	0,4453174	0,0001297	0,0069648	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_17	Lisboa	17/10/2023 16:49	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	43	667	0,0005212	0,0000105	0,0004561	0,0374084	0,0000099	0,0004315	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados meios de prova que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art.º 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art.º 81º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_18	Loures	17/10/2023 03:24	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	525	1802	0,0493789	0,0001471	0,0498000	3,5439096	0,0002627	0,0562547	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_19	Azambuja	19/10/2023 11:47	BT - Baixa tensão	AVES	179	51	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000083	0,0014841	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestado".	Não Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_20	Porto	22/10/2023 19:55	AT - Alta tensão	ANIMAIS NÃO AVES	50	10289	0,0345144	0,0008512	0,0140603	2,4766662	0,0016727	0,0268409	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_21	Odemira	19/10/2023 08:54	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	98	1160	0,0028207	0,0005990	0,0078489	0,2024508	0,0001847	0,0012334	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_22	Portimão	21/10/2023 18:30	MT - Média tensão	AVES	197	1441	0,0070953	0,0001681	0,0158239	0,5092509	0,0000890	0,0079952	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_23	Cinfães	17/10/2023 04:28	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	474	2480	0,0297560	0,0002417	0,1103360	2,1353046	0,0002487	0,1126793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_OUT_T_24	Odemira	24/10/2023 00:00	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	131	2576	0,0016544	0,0001892	0,0064815	0,1187421	0,0000756	0,0059510	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_25	Ponte de Lima	28/10/2023 00:00	MT - Média tensão	AVES	200	1869	0,0216997	0,0002732	0,0290342	1,5571838	0,0001956	0,0273677	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_26	Chaves	25/10/2023 00:00	MT - Média tensão	AVES	64	1464	0,0043783	0,0003048	0,0052928	0,3141893	0,0002373	0,0064952	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_27	Cascais	25/10/2023 00:00	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	51	515	0,0063657	0,0000736	0,0034681	0,4568639	0,0000500	0,0023282	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados meios de prova que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_OUT_T_28	Albergaria-a-Velha	26/10/2023 00:00	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	208	1386	0,0054832	0,0000736	0,0065060	0,3934580	0,0000592	0,0068892	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - NOVEMBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão						
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica											
							Continuidade de Serviço		TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)										
EREDES_2023_NOV_TC_1	Barcelos	1/11/2023 22:30	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	870	244 990	1,807	0,053	2,822	141,327	0,049	2,667	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.				Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período e zonas referenciados na alínea c) do capítulo 5 do relatório, e exclusão, para efeitos de comparação com os respetivos padrões, dos contributos para os indicadores gerais referentes aos atendimentos telefónicos de âmbito comercial e para comunicação de avarias, no dia 2 de novembro de 2023.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"		Aprovado			
EREDES_2023_NOV_TC_2	Aveiro	04/11/2023 01:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	1050	99460	0,770	0,019	1,071	60,217	0,017	1,100	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.				Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, e exclusão, para efeitos de comparação com os respetivos padrões, dos contributos para os indicadores gerais referentes aos atendimentos telefónicos de âmbito comercial e para comunicação de avarias, nos períodos e zonas referenciados nas alíneas c) e d) do ponto vi) do capítulo 5 do relatório.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado			
EREDES_2023_NOV_T_1	Paredes	01/11/2023 20:55	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	279	188	0,0217116	0,0000944	0,0261536	1,6978137	0,0000000	0,0000000	n.a.		n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).		Não Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_2	Benavente	04/11/2023 12:48	MT - Média tensão	AVES	38	1881	0,0036147	0,0002202	0,0042494	0,2826699	0,0001727	0,0026533	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_3	Ponte da Barca	01/11/2023 21:47	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	470	2634	0,0273480	0,0001992	0,0770398	2,1384613	0,0001345	0,0608508	n.a.		n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEQ, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).		Não Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_4	Castelo Branco	02/11/2023 16:59	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	261	2973	0,0072845	0,0001888	0,0205073	0,5696604	0,0001947	0,0201984	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_5	Tomar	02/11/2023 11:37	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	439	60	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000098	0,0042852	n.a.		n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".		Não Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_6	Oleiros	01/11/2023 22:47	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	305	1799	0,0068214	0,0001363	0,0413859	0,5334496	0,0000391	0,0118613	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_7	Castro Daire	02/11/2023 04:00	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	152	2435	0,0076757	0,0006292	0,0274862	0,6002572	0,0003946	0,0190867	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_8	São Pedro do Sul	01/11/2023 21:46	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	247	942	0,0031012	0,0001363	0,0142417	0,2425171	0,0000770	0,0075478	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_9	Tondela	01/11/2023 22:44	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	86	448	0,0047746	0,0001783	0,0077215	0,3733860	0,0000721	0,0029415	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					
EREDES_2023_NOV_T_10	Vila Nova de Paiva	02/11/2023 04:13	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	338	856	0,0093497	0,0002831	0,0294545	0,7311677	0,0001387	0,0117967	n.a.		n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades		Aprovado					

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_NOV_T_11	Viseu	02/11/2023 00:03	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	194	2045	0,0157323	0,0003880	0,0344414	1,2303038	0,0003324	0,0244829	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_12	Viseu	02/11/2023 05:48	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	409	2066	0,0094267	0,0001153	0,0261137	0,7371859	0,0001089	0,0247432	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_13	Vouzela	02/11/2023 10:51	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	191	2358	0,0041393	0,0004090	0,0145367	0,3237059	0,0002935	0,0110707	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_14	Santa Maria da Feira	02/11/2023 13:40	eredes	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	93	3082	0,0292437	0,0004719	0,0237583	2,2868056	0,0005022	0,0306609	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_15	Lourinhã	04/11/2023 09:29	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	106	2677	0,0042061	0,0001258	0,0086754	0,3289159	0,0000939	0,0071002	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_16	Leiria	04/11/2023 14:02	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	54	3883	0,0079252	0,0002097	0,0107519	0,6197557	0,0001763	0,0090385	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_17	Leiria	02/11/2023 11:32	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	286	4115	0,0254274	0,0004509	0,0432264	1,9884349	0,0002216	0,0229126	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_18	Barcelos	02/11/2023 22:47	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	135	3680	0,0170233	0,0003146	0,0286725	1,3311241	0,0001457	0,0161436	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_19	Sintra	10/11/2023 10:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	49	997	0,0041139	0,0000943	0,0045766	0,3216599	0,0000820	0,0039788	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art.º 79º do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art.º 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art.º 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_20	ílhavo	10/11/2023 10:13	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	120	392	0,0245648	0,0002200	0,0112261	1,9209556	0,0000142	0,0006668	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_21	Chaves	08/11/2023 11:41	MT - Média tensão	AVES	32	1173	0,0033716	0,0002828	0,0027650	0,2636546	0,0001358	0,0024532	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_22	Coruche	08/11/2023 23:19	MT - Média tensão	AVES	211	1091	0,0058527	0,0004504	0,0190415	0,4577055	0,0001065	0,0058222	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_23	Lisboa	14/11/2023 18:08	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	49	2463	0,0035189	0,0000628	0,0016485	0,2751332	0,0001250	0,0026913	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os elementos apresentados põem em dúvida que a instalação esteja segundo o cadastro, pois no local do incidente não deveriam passar cabos. Acresce ainda, a falta de elementos mensuráveis, não sendo possível atestar que a instalação cumpria a regulamentação em vigor, em especial os artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSLEAT.	Não Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Continuidade de Serviço							
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_NOV_T_24	Mafra	17/11/2023 09:36	MT - Média tensão	VEÍCULOS	194	969	0,0090676	0,0001362	0,0142668	0,7089821	0,0000932	0,0083278	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_25	Vila Franca de Xira	14/11/2023 10:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	67	2131	0,0094459	0,0000733	0,0046176	0,7385569	0,0000047	0,0003003	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art.º 79º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art.º 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_26	Amarelos	16/11/2023 11:52	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	171	61	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000100	0,0017038	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_27	Lisboa	21/11/2023 14:28	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	1171	0,0071556	0,0000838	0,0039822	0,5594851	0,0000738	0,0033682	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art.º 79º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art.º 81º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_28	Porto	24/11/2023 08:10	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	83	2246	0,0207013	0,0002409	0,0133117	1,6188336	0,0003401	0,0158626	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_29	Santiago do Cacém	27/11/2023 05:31	MT - Média tensão	AVES	103	205	0,0071206	0,0001676	0,0130692	0,5567326	0,0000324	0,0019913	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_NOV_T_30	Amarante	27/11/2023 02:30	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	631	4634	0,0765841	0,0007961	0,1023033	5,9887539	0,0006518	0,0874700	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado				

**DECISÃO ERSE**

**RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS**

**DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA**

**E-REDES - DEZEMBRO DE 2023**

A ERSE, nos termos do artigo 8.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes – Distribuição de Eletricidade relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2023, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

**Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional**

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões													
							Continuidade de Serviço					TIPEI MT (min) SAIFI MT (#) SAIDI MT (min) END (MWh) SAIFI BT (#) SAIDI BT (min)								
EREDES_2023_DEZ_T_1	Póvoa de Varzim	06/12/2023 16:35	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	41	5698	0,0050148	0,0002309	0,0038710	0,4252770	0,0008411	0,0110148	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_2	Porto	06/12/2023 08:40	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	34	2103	0,0074373	0,0001154	0,0038960	0,6307160	0,0001365	0,0046057	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_3	Monção	09/12/2023 01:09	MT - Média tensão	AVES	68	2357	0,0127731	0,0004092	0,0277873	1,0829509	0,0003870	0,0262787	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_4	Vila Velha de Ródão	05/12/2023 10:50	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	146	514	0,0009472	0,0000420	0,0050175	0,0804352	0,0000496	0,0048780	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_5	Montalegre	17/12/2023 12:09	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	285	68	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000112	0,0031868	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_DEZ_T_6	Sesimbra	16/12/2023 07:45	BT - Baixa tensão	FURTOS	226	62	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000102	0,0023064	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2023_DEZ_T_7	Mira	18/12/2023 16:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	153	1635	0,0145285	0,0004722	0,0214476	1,2336968	0,0002661	0,0035716	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_8	Fundão	23/12/2023 23:20	BT - Baixa tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	52	214	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000352	0,0018327	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não comprovam que a interrupção envolveu a totalidade dos clientes BT alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afectados seja superior a 250 kVA, até porque o PT que consta no processo de Licenciamento é de 250 kVA.	Não Aprovado			
EREDES_2023_DEZ_T_9	Castro Verde	18/12/2023 14:09	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	50	145	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000239	0,0011940	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2023_DEZ_T_10	Almodôvar	28/12/2023 17:50	MT - Média tensão	AVES	117	687	0,0027224	0,0001784	0,0208860	0,2308313	0,0000204	0,0023910	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_11	Santiago do Cacém	27/12/2023 13:00	MT - Média tensão	VEÍCULOS	208	2169	0,0149311	0,0005666	0,0299061	1,2659858	0,0002712	0,0130425	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_12	Mora	28/12/2023 02:39	BT - Baixa tensão	FURTOS	722	13	0,0010839	0,0000105	0,0075818	0,0919022	0,0000021	0,0015469	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_13	Fundão	27/12/2023 06:55	MT - Média tensão	AVES	142	2348	0,0063045	0,0006611	0,0158517	0,5353556	0,0003837	0,0080258	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2023_DEZ_T_14	Lourinhã	30/12/2023 08:20	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	322	2097	0,0222869	0,0001574	0,0348199	1,8902281	0,0001329	0,0282920	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial			
							Continuidade de Serviço			TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)			
EREDES_2023_DEZ_T_15	Cartaxo	29/12/2023 17:11	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	158	1933	0,0119766	0,0001679	0,0213921	1,0157745	0,0001405	0,0182334	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		