

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – JANEIRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de janeiro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EDPD_2021_JAN_TC_1	Território de Portugal continental	21/01/2021	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	690	269663	1,73000	0,06000	3,68000	126,03000	0,05000	2,54000		n.a.			Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_1	Amadora	02/01/2021	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	11276	343	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00012	0,37649		n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_2	Fundao	01/01/2021	MT	AVES	220	197	0,04294	0,00016	0,03535	3,13169	0,00001	0,00270		n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_3	Silves	04/01/2021	AT	VEÍCULOS	20	8720	0,02465	0,00118	0,02453	1,79784	0,00139	0,02896		n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_4	Covilhá	10/01/2021	MT	NEVE/GELO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL	352	1907	0,04136	0,00027	0,05407	3,01675	0,00030	0,03439		n.a.		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a não é apresentado qualquer relatório do IPMA que demonstre a excepcionalidade das condições atmosféricas adversas na zona; - A ficha de ocorrência não apresenta a descrição do incidente; - As fotografias apresentadas não permitem verificar a existência de neve/gelo excepcional que demonstrem que a interrupção tenha sido causada devido a condições atmosféricas adversas.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_5	Braganca	09/01/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	179	3436	0,01515	0,00064	0,06197	1,10523	0,00040	0,03755		n.a.		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de uma árvore que caiu sobre um condutor da linha MT, provocando a ligação à terra da linha MT e consequente disparo do disjuntor de proteção.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_6	Loures	07/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	44	3127	0,01216	0,00018	0,00811	0,88709	0,00050	0,02222		n.a.		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_7	Lisboa	07/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	54	1285	0,00438	0,00010	0,00336	0,31982	0,00014	0,00348		n.a.		n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_8	Sintra	04/01/2021	BT	VEÍCULOS	337	237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,01260		n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_9	Almada	08/01/2021	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISÍVEIS	583	1962	0,00974	0,00003	0,00856	0,71067	0,00008	0,02117		n.a.		n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2021_JAN_T_10	Alcobaça	12/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	77	3737	0,00730	0,00008	0,00494	0,53262	0,00008	0,00546	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_11	Coimbra	14/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	1614	0,00634	0,00013	0,00695	0,46227	0,00018	0,00968	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_12	Bragança	17/01/2021	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	121	27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00053	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_13	Cascais	11/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	90	444	0,00551	0,00006	0,00418	0,40154	0,00004	0,00207	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_14	Albufeira	11/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	2315	0,00112	0,00001	0,00063	0,08176	0,00003	0,00188	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_15	Ferreira do Zêzere	20/01/2021	MT	VEÍCULOS	94	1166	0,00970	0,00017	0,01585	0,70735	0,00010	0,00933	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_16	Avis	20/01/2021	MT	AVES	111	14	0,00610	0,00013	0,01036	0,44522	0,00000	0,00011	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_17	Alcochete	23/01/2021	MT	SABOTAGEM	86	3709	0,01526	0,00025	0,00982	1,11266	0,00059	0,01619	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_18	Vila do Conde	20/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	87	1967	0,01240	0,00020	0,01163	0,90430	0,00006	0,00298	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_19	Cartaxo	23/01/2021	BT	VEÍCULOS	116	166	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00308	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_20	Lisboa	22/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	42	255	0,00223	0,00005	0,00086	0,16291	0,00004	0,00139	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_21	Barcelos	21/01/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	2701	0,01148	0,00026	0,02259	0,83754	0,00025	0,02174	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de um pinheiro que caiu sobre os condutores da linha MT PENIDE-Vilar do Monte, no ramal para o PTD 0089BCI, entre os vãos 1 e 2.	Não Aprovado	
EDPD_2021_JAN_T_22	Penávia do Castelo	18/01/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	132	758	0,00453	0,00020	0,01766	0,33073	0,00012	0,00968	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
					TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)									
EDPD_2021_JAN_T_23	Peso da Regua	21/01/2021	BT	VEÍCULOS	76	88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00108	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_24	Fundao	18/01/2021	BT	VEÍCULOS	74	111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00132	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova a totalidade dos clientes alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA; - O elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica, nem foi identificado/caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_25	Vila Vicoso	31/01/2021	MT	AVES	144	713	0,00645	0,00015	0,01105	0,47026	0,00002	0,00151	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_26	Vila Nova de Gaia	28/01/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	2302	0,01356	0,00029	0,00999	0,98921	0,00032	0,01793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório na secção 2.1, refere que o incidente foi classificado com causa "Abate de Árvores por terceiros" e, por outro lado, é referido na secção 2.3, a ocorrência de um disparo da saída MT EV15-25 Vila Vicoso – Juromenha, tendo-se constatado um "shunt entre a travessa e o arco do condutor causado por tentativa de nidificação no apoio 22 (...)".	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_27	Torres Vedras	28/01/2021	MT	SABOTAGEM	70	1205	0,01168	0,00011	0,00753	0,85197	0,00019	0,01350	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_28	Carregal do Sal	25/01/2021	MT	INUNDAÇÕES IMPREVISTAS	241	1296	0,02305	0,00012	0,02203	1,68140	0,00008	0,01647	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que com os elementos apresentados no pedido, verifica-se que, apesar de serem referidas inundações, constata-se através da fotografia, que na realidade o incidente terá sido causado devido a infiltrações na cobertura da cabine do PT, não sendo apresentada qualquer justificação para o efeito, pelo que se pode considerar que as mesmas terão ocorrido por deficiência da construção, ou, por falta de manutenção.	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_29	Santiago do Cacém	25/01/2021	MT	ESCAVAÇÕES	71	2047	0,00925	0,00027	0,01101	0,67488	0,00033	0,01237	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLET.	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_30	Pinhel	28/01/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	161	127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00328	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não comprova a totalidade dos clientes alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados é superior a 250 kVA, até porque é referido que a potência licenciada do mesmo é de 160 kVA; - O elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos.	Não Aprovado			
EDPD_2021_JAN_T_31	Fafe	27/01/2021	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	188	10	0,01554	0,00006	0,01209	1,13346	0,00000	0,00015	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – FEVEREIRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de fevereiro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2021_FEV_T_1	Aveiro	01/02/2021	AT	AVES	55	3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_2	Portalegre	01/02/2021	MT	AVES	153	1581	0,00794	0,00021	0,02640	0,61566	0,00008	0,00621	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar, a prova fotográfica é insuficiente, pois faltam evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_3	Vouzela	04/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	226	3002	0,01972	0,00054	0,04879	1,52995	0,00027	0,02363	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_4	Goiás	05/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	240	573	0,00217	0,00015	0,01042	0,16857	0,00009	0,00677	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_5	Aveiro	04/02/2021	AT	AVES	36	3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_6	Aveiro	05/02/2021	AT	AVES	39	3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_7	Almodôvar	12/02/2021	MT	AVES	283	1146	0,00482	0,00028	0,02873	0,37363	0,00012	0,01040	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_8	Odivelas	12/02/2021	MT	ESCAVAÇÕES	54	2849	0,00361	0,00008	0,00361	0,27970	0,00013	0,00650	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLET).	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_9	Abrantes	08/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	91	2637	0,00691	0,00092	0,01922	0,53614	0,00042	0,00930	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_10	Avis	11/02/2021	MT	AVES	155	63	0,01345	0,00016	0,02097	1,04320	0,00001	0,00091	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_11	Ponte de Sor	09/02/2021	MT	AVES	162	1240	0,01382	0,00019	0,02243	1,07208	0,00007	0,00738	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_12	Porto	10/02/2021	BT	INUNDAÇÕES IMPREVISTAS	19	82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00026	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_13	Portel	12/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	213	633	0,00945	0,00029	0,02981	0,73302	0,00005	0,01009	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_14	Nisa	10/02/2021	MT	AVES	4	1692	0,00060	0,00034	0,00145	0,04636	0,00022	0,00092	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_15	Sintra	09/02/2021	MT	ESCAVAÇÕES	71	22	0,00136	0,00001	0,00076	0,10574	0,00000	0,00023	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínimo de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLET.	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_16	Vila Nova de Gaia	14/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	184	2824	0,00958	0,00031	0,00730	0,74288	0,00045	0,01190	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_17	Nisa	11/02/2021	MT	AVES	171	4122	0,00500	0,00008	0,01219	0,38755	0,00005	0,00798	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_18	Fornos de Algodres	12/02/2021	BT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONST.	182	94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00272	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_19	Valpaços	10/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	119	2980	0,00547	0,00028	0,01131	0,42424	0,00027	0,00779	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_20	Alcacer do Sal	20/02/2021	MT	AVES	224	135	0,00405	0,00014	0,01798	0,31454	0,00002	0,00187	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_21	Almeirim	20/02/2021	MT	AVES	68	769	0,00526	0,00021	0,01422	0,40815	0,00001	0,00059	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_22	Alcacer do Sal	16/02/2021	AT	AVES	218	5003	0,07807	0,00167	0,04135	6,05595	0,00071	0,04616	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_23	Montemor-o-Novo	17/02/2021	MT	ESCAVAÇÕES	84	2012	0,00391	0,00018	0,00384	0,30343	0,00032	0,00502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2021_FEV_T_24	Almodôvar	15/02/2021	MT	AVES	159	1196	0,00193	0,00012	0,00938	0,15006	0,00006	0,00431	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_25	Idanha-a-Nova	21/02/2021	MT	AVES	181	1546	0,01343	0,00031	0,03022	1,04205	0,00014	0,00713	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_26	Loures	15/02/2021	MT	ESCAVAÇÕES	54	3114	0,00499	0,00029	0,00420	0,38731	0,00050	0,00941	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_27	Arraiolos	18/02/2021	MT	AVES	101	1464	0,01290	0,00033	0,02902	1,00032	0,00016	0,01370	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_28	Vila Real	15/02/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	38	3329	0,00715	0,00069	0,01600	0,55457	0,00053	0,01271	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_29	Leiria	15/02/2021	AT	ABATE DE ÁRVORES	482	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_30	Vila Nova da Barquinha	17/02/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	164	1389	0,00254	0,00011	0,00769	0,19735	0,00004	0,00216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_31	Nisa	19/02/2021	MT	AVES	6	24	0,00035	0,00011	0,00064	0,02698	0,00000	0,00002	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_32	Alicacer do Sal	20/02/2021	MT	AVES	197	135	0,00408	0,00014	0,01811	0,31662	0,00002	0,00194	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_33	Nelas	16/02/2021	MT	VEÍCULOS	224	122	0,01392	0,00010	0,00861	1,07952	0,00001	0,00076	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_34	Almeirim	21/02/2021	BT	ANIMAIS NÃO AVES	224	177	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00635	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_35	Estarreja	15/02/2021	MT	AVES	85	4008	0,00482	0,00014	0,00756	0,37389	0,00025	0,01294	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_36	Lisboa	19/02/2021	BT	VEÍCULOS	206	59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00195	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_37	Portimão	19/02/2021	AT	AVES	183	4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_38	Coruche	20/02/2021	MT	AVES	231	45	0,00513	0,00014	0,02140	0,39820	0,00001	0,00092	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EDPD_2021_FEV_T_39	Evora	19/02/2021	MT	VEÍCULOS	219	1879	0,00708	0,00088	0,02722	0,54901	0,00021	0,00588	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresentado pela E-Redes não identifica o processo de licenciamento.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_40	Alcanena	25/02/2021	MT	DESLIZAMENTO DE TERRAS	126	3319	0,00356	0,00010	0,00922	0,27593	0,00006	0,00714	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_41	Coruche	25/02/2021	MT	AVES	181	702	0,00409	0,00040	0,01007	0,31751	0,00010	0,00328	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_42	Serpa	26/02/2021	MT	AVES	191	426	0,03632	0,00031	0,02779	2,81765	0,00006	0,00427	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_43	Coruche	25/02/2021	MT	AVES	127	1504	0,00506	0,00031	0,01533	0,39282	0,00005	0,00317	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente não é indicado o número ou nome da linha afetada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_44	Valongo	23/02/2021	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	11	451	0,00041	0,00003	0,00036	0,03171	0,00007	0,00081	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências objectivas suficientes para que se possa concluir que o dano causado no cabo tenha sido causado por um cabo de terra, que se terá, eventualmente, partido e provocado o referido dano.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_45	Sintra	26/02/2021	MT	AVES	159	2901	0,01958	0,00046	0,01928	1,51886	0,00048	0,01532	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a falta de elementos que atestem a boa conservação da linha, não permitem concluir inequivocamente, que este incidente tenha sido causado pelo alegado bando de estorninhos, não podendo ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_46	Cartaxo	26/02/2021	MT	AVES	119	1778	0,01091	0,00049	0,02135	0,84661	0,00028	0,00954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_FEV_T_47	Leiria	25/02/2021	MT	AVES	167	2966	0,02589	0,00029	0,04067	2,00828	0,00031	0,03398	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_48	Odemira	26/02/2021	MT	AVES	70	722	0,00282	0,00041	0,00749	0,21877	0,00011	0,00209	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_49	Evora	26/02/2021	MT	AVES	112	788	0,00256	0,00016	0,00882	0,19876	0,00002	0,00103	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_50	Cantanhez	25/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	98	1752	0,00952	0,00040	0,02620	0,73858	0,00028	0,01783	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_51	Aveiro	26/02/2021	MT	AVES	70	1491	0,00337	0,00016	0,00601	0,26168	0,00013	0,00436	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_52	Elvas	25/02/2021	MT	AVES	202	937	0,00817	0,00021	0,02920	0,63345	0,00002	0,00289	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_53	Viana do Alentejo	26/02/2021	MT	AVES	119	435	0,00357	0,00010	0,00742	0,27726	0,00007	0,00308	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresentado pela E-Redes não identifica o processo de licenciamento da instalação afetada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_54	Ponte de Lima	24/02/2021	MT	AVES	82	1389	0,00686	0,00029	0,01132	0,53182	0,00020	0,00754	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_55	Macedo de Cavaleiros	24/02/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	184	4224	0,00764	0,00040	0,03076	0,59293	0,00033	0,02426	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que por um lado, na secção 2.1. do relatório é referido que o incidente ocorreu no vão entre os apoios 3 e 4, da linha 30 KV Macedo/Torre, para o PTD 0065 VNH, por outro lado, na secção 5.1. é referido que o incidente ocorreu entre o apoio 5 e o apoio 6, da referida linha. Pelo exposto, não é possível efetuar a avaliação exata e de forma inequívoca do incidente apresentado.	Não Aprovado		
EREDES_2021_FEV_T_56	Porto	25/02/2021	AT	AVES	183	33433	0,11811	0,00301	0,06109	9,16186	0,00476	0,09120	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – MARÇO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de março de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço				SAIDI MT (min) SAIFI MT (#)									
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)								
EREDES_2021_MAR_T_1	Viana do Alentejo	04/03/2021	MT	AVES	27	1	0,00013	0,00001	0,00029	0,00974	0,00000	0,00000		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento e a data do incidente na ficha de ocorrência diverge da data do evento.	Não Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_2	Castelo Branco	05/03/2021	MT	AVES	175	2376	0,01450	0,00045	0,04155	1,05775	0,00030	0,03007		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_3	Montemor-o-Novo	05/03/2021	MT	AVES	80	901	0,00272	0,00056	0,01125	0,19851	0,00010	0,00154		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_4	Fundao	07/03/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	183	2475	0,00865	0,00031	0,02128	0,63058	0,00013	0,00726		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que em conformidade com os elementos apresentados no pedido, verifica-se que, o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_5	Moncao	02/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	144	1209	0,00332	0,00006	0,00668	0,24198	0,00006	0,00849		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de árvore. O relatório apresenta uma inexactidão sobre o troço da linha afetada, pois no ponto 2.1 é referido "...árvore foi cair em cima dos condutores do troço entre os apoios 2 e 3..." e na Ficha de Ocorrência é referido "Linhas danificadas entre o apoio 3 e 4...".	Não Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_6	Ponte de Lima	05/03/2021	MT	AVES	27	1388	0,00327	0,00005	0,00128	0,23870	0,00005	0,00120		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_7	Viana do Castelo	06/03/2021	MT	AVES	89	3221	0,00488	0,00030	0,00893	0,35591	0,00032	0,01150		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvore, provenientes da tentativa de nidificação de ave. A Ficha de Ocorrência apresentada na secção 5.1. não se encontra completamente preenchida, não possibilitando identificar inequivocamente o incidente e não se encontrando datada nem assinada.	Não Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_8	Almodovar	07/03/2021	MT	AVES	143	340	0,00094	0,00021	0,01008	0,06863	0,00004	0,00174		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_9	Salvaterra de Magos	06/03/2021	MT	AVES	97	2559	0,01154	0,00024	0,01102	0,84201	0,00010	0,00155		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_10	Viana do Alentejo	01/03/2021	MT	AVES	164	1	0,00050	0,00001	0,00177	0,03665	0,00000	0,00000		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional, visto que, não é identificado o processo de licenciamento.	Não Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_11	Moura	05/03/2021	MT	AVES	259	732	0,01398	0,00046	0,05543	1,01983	0,00012	0,01521		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_12	Arraiolos	03/03/2021	MT	AVES	110	1592	0,00626	0,00044	0,01474	0,45645	0,00025	0,01015		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_13	Mira	05/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	96	2086	0,00372	0,00012	0,00913	0,27156	0,00013	0,01019		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_14	Soure	02/03/2021	MT	AVES	117	3177	0,00609	0,00032	0,01245	0,44403	0,00037	0,01237		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021_MAR_T_15	Viana do Castelo	07/03/2021	MT	AVES	84	3221	0,00616	0,00030	0,01200	0,44893	0,00032	0,01426		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, não permite evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvore, provenientes da tentativa de nidificação de ave. A Ficha de Ocorrência apresentada na secção 5.1. não se encontra completamente preenchida, não possibilitando identificar inequivocamente o incidente e não se encontrando datada nem assinada.	Não Aprovado			

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_MAR_T_16	Loures	02/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	327	41	0,01738	0,00002	0,00619	1,26790	0,00000	0,00059	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_17	Alcobaca	03/03/2021	MT	AVES	147	894	0,01053	0,00025	0,01955	0,76770	0,00014	0,00988	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_18	Felgueiras	01/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	136	2991	0,03004	0,00032	0,04301	2,19069	0,00023	0,03075	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, os registos fotográficos identificados nas figuras 2 e 3, não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de uma árvore. Por outro lado, constata-se que a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1. do relatório refere-se a um local de ocorrência distinto do identificado na secção 2.1. do relatório.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_19	Alcobaca	03/03/2021	MT	AVES	89	5517	0,00304	0,00020	0,00720	0,22141	0,00016	0,00444	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_20	Santarem	04/03/2021	MT	AVES	180	176	0,00857	0,00008	0,01038	0,62527	0,00003	0,00234	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_21	Alcobaca	01/03/2021	MT	AVES	123	5517	0,00723	0,00020	0,01541	0,52767	0,00016	0,00967	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_22	Aveiro	01/03/2021	BT	ESCAVAÇÕES	161	59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00152	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_23	Salvaterra de Magos	02/03/2021	MT	AVES	71	347	0,00821	0,00017	0,00966	0,59898	0,00005	0,00348	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_24	Mealhada	03/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	241	3224	0,01856	0,00013	0,02146	1,35372	0,00020	0,03865	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_25	Almada	05/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	110	2558	0,01071	0,00011	0,00804	0,78096	0,00013	0,01004	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_26	Lousada	05/03/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	89	702	0,00135	0,00005	0,00223	0,09811	0,00005	0,00195	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico indicado na figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o incidente ter sido causado pela grua. Constatase-se que a identificação da origem da ocorrência referida na secção 2.1. difere do descrito na figura 1. Releva-se a inexatidão na contabilização dos clientes afectados referidos na secção 2.2. e na secção 3.2..	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_27	Ponte de Sor	08/03/2021	MT	AVES	135	2420	0,04544	0,00071	0,07391	3,31446	0,00027	0,02359	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_28	Macao	09/03/2021	MT	AVES	121	192	0,00469	0,00005	0,00649	0,34219	0,00003	0,00370	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excepcional, nomeadamente, não é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_MAR_T_29	Coimbra	12/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	42	2557	0,00343	0,00005	0,00224	0,25023	0,00018	0,00739	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_30	Aveiro	08/03/2021	MT	AVES	131	2304	0,01458	0,00015	0,01330	1,06315	0,00015	0,01363	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_31	Aveiro	13/03/2021	MT	AVES	99	955	0,01042	0,00015	0,00945	0,76014	0,00015	0,00970	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_32	Viana do Castelo	09/03/2021	MT	AVES	65	3221	0,00429	0,00030	0,00822	0,31253	0,00032	0,00995	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado pela tentativa de nidificação de cegonha. - Não ser possível identificar através da figura 1, o apolo 42A. - Refere-se na página 1 do relatório que o incidente iniciou no dia 2021-03-09 às 06:49 e a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1. apresenta a data de 03-03-2?? e a hora de 06:49.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_33	Loures	12/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	115	2463	0,00898	0,00006	0,00592	0,65467	0,00038	0,03986	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_34	Alcacer do Sal	09/03/2021	MT	AVES	235	1859	0,00660	0,00101	0,02016	0,48151	0,00029	0,00444	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_35	Porto de Mos	13/03/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	173	112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00247	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar de ser referida a interrupção do fornecimento de energia elétrica afetar 112 clientes BT, não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, até porque a rede de BT em causa é alimentada por um FT do tipo R250 de 160 kVA, conforme processo de Licenciamento.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_36	Penafiel	10/03/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	54	4418	0,00970	0,00021	0,01143	0,70716	0,00025	0,01321	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_37	Benavente	12/03/2021	MT	AVES	114	106	0,00911	0,00016	0,01250	0,66440	0,00002	0,00153	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_38	Golega	12/03/2021	MT	FURTOS	150	32	0,00623	0,00011	0,01113	0,45430	0,00000	0,00057	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_39	Portimao	11/03/2021	MT	AVES	354	701	0,00557	0,00013	0,01525	0,40646	0,00004	0,00665	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_40	Paredes	08/03/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	106	115	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00196	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_41	Albergaria-a-Velha	11/03/2021	MT	AVES	98	4286	0,00892	0,00043	0,01786	0,65070	0,00049	0,02111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_42	Aveiro	09/03/2021	MT	AVES	107	145	0,00082	0,00001	0,00115	0,05957	0,00002	0,00248	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_43	Aveiro	12/03/2021	BT	ESCAVAÇÕES	231	133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00495	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi identificado o processo de Licenciamento da instalação elétrica em causa; também não foram apresentadas evidências de que os cabos estariam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 55.º a 58º do RSRDEEBT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAR_T_44	Setubal	21/03/2021	MT	AVES	169	1988	0,01723	0,00056	0,02029	1,25665	0,00026	0,00883	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não provam a existência de pau(s)/ramo(s) nos apoios, nem é visível a numeração dos apoios. Por outro lado, os estragos nas infraestruturas da RND – queda de condutor a meio vâo, no ramal L130-357-50-1 Vale da Abrunheira, poderão ter sido provocados pela antiguidade da linha e falta de manutenção, levando à interrupção da linha aérea a 30 kV L130-357 SE S. Sebastião - Alcácer.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_MAR_T_45	Vila Vicosa	16/03/2021	MT	AVES	142	715	0,00550	0,00015	0,00942	0,40136	0,00002	0,00133	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_46	Almada	15/03/2021	BT	VEÍCULOS	135	62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00134	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_47	Marinha Grande	16/03/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	87	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00094	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_48	Loures	17/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	75	3113	0,00360	0,00003	0,00241	0,26222	0,00021	0,01558	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_49	Ovar	17/03/2021	MT	AVES	166	2820	0,02143	0,00035	0,02519	1,56335	0,00045	0,03129	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_50	Lisboa	20/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	160	197	0,01234	0,00009	0,00941	0,89973	0,00003	0,00235	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterrânea tenha sido estabelecida, ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valetas ou bermas, conforme disposto no art. 79º do RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_51	Pombal	16/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	187	1838	0,02261	0,00054	0,03891	1,64895	0,00016	0,00708	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_52	Vila Pouca de Aguiar	16/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	323	4482	0,00410	0,00015	0,01931	0,29938	0,00011	0,01478	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_53	Albufeira	17/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	31	2283	0,00060	0,00001	0,00034	0,04405	0,00003	0,00101	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_54	Vila Nova de Gaia	18/03/2021	BT	VEÍCULOS	175	54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00152	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_55	Beja	24/03/2021	MT	AVES	128	713	0,01316	0,00024	0,02240	0,96017	0,00005	0,00368	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_56	Mira	23/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	135	849	0,00386	0,00010	0,00726	0,28160	0,00014	0,00788	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_57	Alcacer do Sal	24/03/2021	MT	AVES	11	135	0,00039	0,00014	0,00153	0,02878	0,00002	0,00023	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_58	Leiria	24/03/2021	MT	AVES	302	3518	0,04313	0,00025	0,03582	3,14593	0,00039	0,05219	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_59	Nelas	27/03/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	82	4147	0,00329	0,00026	0,00973	0,23989	0,00022	0,00419	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_60	Castelo Branco	29/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	1587	0,01152	0,00014	0,00656	0,84040	0,00025	0,01204	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado conforme disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 79.º do RSLEAT, no que se refere à proteção mecânica e que se destinam a evitar este tipo de ocorrências.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_61	Lisboa	31/03/2021	MT	ESCAVAÇÕES	143	536	0,02001	0,00012	0,01146	1,45914	0,00008	0,00529	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_62	Pombal	29/03/2021	MT	AVES	87	1993	0,00563	0,00024	0,00739	0,41066	0,00020	0,00620	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_63	Oliveira do Bairro	30/03/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	94	883	0,03387	0,00020	0,01180	2,47068	0,00014	0,00649	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAR_T_64	Oliveira do Bairro	31/03/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	133	675	0,00693	0,00009	0,01027	0,50513	0,00011	0,01257	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – ABRIL DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de abril de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_ABR_T_1	Fundao	02/04/2021	MT	AVES	115	1871	0,00389	0,00015	0,00917	0,26599	0,00006	0,00193	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_2	Alcobaça	04/04/2021	BT	VEÍCULOS	138	67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00148	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_3	Benavente	01/04/2021	MT	AVES	154	1019	0,01301	0,00027	0,01081	0,88963	0,00003	0,00163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_4	Benavente	02/04/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	709	338	0,07584	0,00054	0,15241	5,18448	0,00000	0,00163	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_5	Braganca	11/04/2021	MT	AVES	225	5400	0,01808	0,00049	0,01562	1,23633	0,00086	0,01490	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_6	Mafra	08/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	247	878	0,00680	0,00003	0,00429	0,46506	0,00002	0,00542	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterrânea tenha sido estabelecida, ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valetas ou bermas, conforme disposto no art. 79º do RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_7	Lisboa	10/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	111	1218	0,01139	0,00008	0,00552	0,77865	0,00013	0,00848	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_8	Ponte de Lima	09/04/2021	MT	AVES	94	1381	0,00463	0,00021	0,01010	0,31652	0,00015	0,00768	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, as figuras 1 e 2 não permitem concluir que se trata do mesmo apoio. Consta-se uma diferença entre a duração (máxima) do incidente descrito na secção 2.4, de 1h37min (início: 14:01, fim: 15:38) e a duração apresentada na secção 2.7, de 37min. Consta-se que a ficha de ocorrência não identifica a data e hora da ocorrência nem se encontra assinada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_9	Figueira da Foz	09/04/2021	BT	VEÍCULOS	147	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_10	Santiago do Cacem	07/04/2021	MT	AVES	147	701	0,01809	0,00050	0,06573	1,23665	0,00011	0,01438	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_11	Ovar	09/04/2021	MT	AVES	49	2042	0,00610	0,00015	0,00537	0,41706	0,00027	0,00889	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_12	Castelo Branco	09/04/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	184	2956	0,00894	0,00057	0,02135	0,61142	0,00047	0,02125	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do IPMA é omisso quanto às listagens das ocorrências de DEA no local do incidente; a localização da descarga indicada na Figura 2, que terá provocado o incidente está a 4 km do PT; não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147º, 152º a 158º do RSLEAT, e dos artigos 52º, nº 2 do artigo 58º e 61º do RSPTE.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_13	Idanha-a-Nova	09/04/2021	MT	AVES	199	7	0,00662	0,00008	0,01480	0,45275	0,00000	0,00016	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_14	Macao	10/04/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	448	1164	0,01624	0,00033	0,07532	1,11035	0,00015	0,03321	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios, previstas disposto no artigo 167º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_15	Soure	10/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	263	2086	0,01430	0,00023	0,02925	0,97751	0,00019	0,02663	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_16	Sintra	08/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	594	1655	0,01564	0,00009	0,03211	1,06898	0,00005	0,00378	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_17	Olhão	06/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	101	5051	0,00898	0,00021	0,00694	0,61367	0,00030	0,01103	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_ABR_T_18	Porto	12/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	1651	0,00602	0,00008	0,00395	0,41145	0,00021	0,01088	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, ao contrário do apresentado na legenda da mesma (Evidéncia da perfuração do cabo) não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por perfuração de um condutor de 15 kV com rutura de isolamento e perfurado, de acordo com o indicado na secção 2.3. do relatório.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_19	Santiago do Cacém	17/04/2021	MT	AVES	69	197	0,00588	0,00016	0,01118	0,40181	0,00003	0,00212	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_20	Ferreira do Alentejo	12/04/2021	MT	AVES	160	1073	0,00650	0,00060	0,01023	0,44464	0,00017	0,00079	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_21	Loures	12/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	24	0,01162	0,00003	0,00199	0,79428	0,00000	0,00023	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_22	Sertã	16/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	161	2599	0,01246	0,00027	0,02808	0,85180	0,00034	0,03453	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_23	Fundão	16/04/2021	MT	AVES	107	1872	0,01001	0,00038	0,02538	0,68422	0,00024	0,01848	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_24	Elvas	13/04/2021	MT	VEÍCULOS	235	303	0,01501	0,00031	0,03162	1,02582	0,00004	0,00434	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_25	Aveiro	15/04/2021	AT	AVES	50	3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_26	Carregal do Sal	14/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	80	2598	0,00767	0,00016	0,00782	0,52452	0,00021	0,01227	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_27	Santiago do Cacém	18/04/2021	MT	AVES	263	197	0,02224	0,00016	0,04232	1,52065	0,00003	0,00804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_28	Alter do Chão	21/04/2021	MT	AVES	182	278	0,00643	0,00013	0,01721	0,43967	0,00004	0,00374	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_29	Trofa	21/04/2021	BT	ESCAVAÇÕES	86	119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00167	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por uma máquina de terraplanagem. - Não é possível avaliar se a canalização estaria enterrada a uma profundidade mínima de 0,70 m, de acordo com o Artigo 57.º do Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, nem se a canalização estaria devidamente sinalizada, de acordo com o Artigo 58.º.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_30	Evora	21/04/2021	MT	AVES	130	111	0,00208	0,00006	0,00414	0,14219	0,00000	0,00027	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_31	Vendas Novas	21/04/2021	MT	AVES	117	354	0,01000	0,00040	0,04323	0,68382	0,00006	0,00614	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_32	Portimão	21/04/2021	MT	AVES	113	695	0,00566	0,00013	0,01359	0,38693	0,00004	0,00455	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_33	Loulé	20/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	75	344	0,01213	0,00009	0,00573	0,82952	0,00004	0,00220	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_34	Oleiros	22/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	9	559	0,00003	0,00002	0,00018	0,00178	0,00001	0,00007	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_35	Vila Verde	20/04/2021	MT	SABOTAGEM	31	23183	0,04962	0,00370	0,07923	3,39226	0,00370	0,07719	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos suficientes no relatório para justificar as condições em que a sabotagem ocorreu, designadamente: como a pessoa acedeu ao local; a pessoa estava autorizada para aceder ao local e manobrar o disjuntor MT do TP II?; a pessoa era instruída para aceder ao local e efetuar a manobra no disjuntor?; a pessoa era funcionária de que entidade?; a ficha de ocorrência não estava assinada.	Não Aprovado	
EREDES_2021_ABR_T_36	Viseu	23/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	449	0,00452	0,00009	0,01156	0,30925	0,00007	0,00965	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_ABR_T_37	Fafe	19/04/2021	MT	AVES	69	13402	0,03484	0,00218	0,05034	2,38162	0,00214	0,04817	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_38	Aljezur	21/04/2021	BT	VEÍCULOS	267	68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00291	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_39	Vieira do Minho	20/04/2021	AT	SABOTAGEM	9	8071	0,00676	0,00146	0,01018	0,46212	0,00098	0,00674	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_40	Aveiro	19/04/2021	MT	AVES	156	1617	0,05641	0,00025	0,03319	3,85673	0,00011	0,01214	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_41	Sao Bras de Alportel	28/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	72	2138	0,00626	0,00029	0,01526	0,42804	0,00015	0,00825	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_42	Pampilhosa da Serra	28/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	128	3371	0,00227	0,00048	0,01132	0,15535	0,00024	0,00748	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_43	Vendas Novas	27/04/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	171	1851	0,00498	0,00017	0,01207	0,34070	0,00008	0,00673	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidência também é omissoa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_44	Castro Marim	26/04/2021	MT	AVES	82	4728	0,00915	0,00011	0,00727	0,62578	0,00039	0,02829	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_45	Valongo	26/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	270	2403	0,04060	0,00062	0,01812	2,77541	0,00038	0,00767	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_46	Viseu	30/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	65	3962	0,01108	0,00017	0,00845	0,75751	0,00032	0,01556	n.a.	n.a.	n.a.	Na sequência da análise ao pedido EREDES_2021_ABR_T_46, constata-se que o mesmo corresponde ao pedido EREDES_2021_ABR_T_47. Assim, este pedido não poderá ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_47	Viseu	30/04/2021	MT	ESCAVAÇÕES	65	3962	0,01108	0,00017	0,00845	0,75751	0,00032	0,01556	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_ABR_T_48	Gondomar	29/04/2021	BT	VEÍCULOS	98	78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00123	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – MAIO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de maio de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial			
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_MAI_T_1	Ponte de Sor	03/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	137	766	0,00685	0,00023	0,02243	0,42794	0,00008	0,00620		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_2	Silves	06/05/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	61	2042	0,00201	0,00004	0,00173	0,12575	0,00003	0,00102		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_3	Vila Franca de Xira	06/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	57	3613	0,00767	0,00011	0,00482	0,47918	0,00044	0,02093		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_4	Ourique	05/05/2021	MT	AVES	204	3099	0,01380	0,00053	0,04035	0,86213	0,00015	0,01145		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_5	Mafra	09/05/2021	BT	VEÍCULOS	255	77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00315		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_6	Marinha Grande	08/05/2021	MT	VEÍCULOS	186	4888	0,01689	0,00027	0,03409	1,05511	0,00030	0,03778		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_7	Coruche	05/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	336	697	0,00864	0,00013	0,02819	0,53957	0,00001	0,00042		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_8	Faro	04/05/2021	BT	VEÍCULOS	211	50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00168		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_9	Coruche	07/05/2021	MT	AVES	156	45	0,00441	0,00014	0,01780	0,27543	0,00001	0,00085		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_10	Braganca	04/05/2021	MT	AVES	256	4408	0,00607	0,00068	0,01963	0,37920	0,00065	0,01465		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_11	Alcochete	10/05/2021	MT	AVES	186	927	0,01480	0,00032	0,03812	0,92459	0,00001	0,00072		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_12	Porto	13/05/2021	BT	ESCAVAÇÕES	126	165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00331		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta através das figuras, qualquer evidência de uma vala ou cabos danificados. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar os elementos essenciais (vala e cabo), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_13	Abrantes	15/05/2021	MT	AVES	217	4570	0,01234	0,00033	0,04397	0,77108	0,00006	0,00727		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_14	Guimaraes	15/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	133	51	0,00836	0,00011	0,00631	0,52239	0,00000	0,00029		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, qualquer evidência de uma vala. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar um dos elementos essenciais (vala), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_15	Alcacer do Sal	10/05/2021	MT	AVES	266	693	0,00520	0,00012	0,01723	0,32459	0,00000	0,00038		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_16	Coruche	14/05/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	123	2405	0,00927	0,00034	0,01817	0,57898	0,00032	0,00398		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_17	Lisboa	14/05/2021	BT	ESCAVAÇÕES	192	492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00009	0,00534		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta dados essenciais neste pedido, tais como: bem danificado (cabos ou armário?), número do PT afetado, potência instalada, o número total de clientes deste PT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_18	Cabeceiras de Basto	14/05/2021	MT	DESLIZAMENTO DE TERRAS	134	4465	0,01189	0,00091	0,02874	0,74287	0,00071	0,02189		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento refere-se à queda de uma árvore causada por deslizamento de terras e, a consequente queda da árvore sobre a linha MT provocou a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não nos permitem fazer a avaliação do pedido de classificação com evento excepcional.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_MAI_T_19	Bragança	13/05/2021	MT	AVES	174	1703	0,00315	0,00027	0,01297	0,19657	0,00015	0,00456	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_20	Lousada	14/05/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	23	3276	0,00276	0,00017	0,00289	0,17220	0,00014	0,00233	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_21	Loule	18/05/2021	MT	VEÍCULOS	256	2030	0,00790	0,00019	0,01247	0,49374	0,00009	0,00557	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_22	Viana do Castelo	20/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	72	251	0,00289	0,00006	0,00320	0,18056	0,00001	0,00079	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento refere-se a um incidente motivado por escavações numa ligação entre o seccionador SECC N00115 VCT e o PTC 5070 VTC, do qual resultou o dano no cabo MT, provocando a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não trazem evidências mínimas que nos permitem fazer a avaliação que nos é solicitada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_23	Mafra	18/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	99	1530	0,01133	0,00028	0,01174	0,70787	0,00024	0,01392	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque com ferramentas manualas, que deverá existir nos casos em que os cabos estão instalados em percursos irregulares ou haja mudanças de direção, conforme disposto nos artigos 78º e 79º RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80º RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_24	Loule	23/05/2021	MT	AVES	146	289	0,00215	0,00014	0,01034	0,13415	0,00005	0,00414	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_25	Vila Franca de Xira	18/05/2021	BT	VEÍCULOS	638	52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00529	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_26	Oeiras	20/05/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	441	61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00415	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_27	Sesimbra	23/05/2021	MT	AVES	176	1384	0,01086	0,00045	0,02083	0,67825	0,00022	0,00725	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_28	Lisboa	21/05/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	53	3958	0,00626	0,00007	0,00390	0,39097	0,00030	0,01572	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_29	Lisboa	24/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	63	157	0,00554	0,00004	0,00196	0,34593	0,00002	0,00119	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLET.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_30	Moura	24/05/2021	MT	AVES	168	1419	0,00485	0,00015	0,01573	0,30288	0,00011	0,01035	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a prova fotográfica é insuficiente, pois faltam evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_31	Almeida	28/05/2021	BT	VEÍCULOS	73	124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00146	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - A Ficha de Ocorrência refere um cabo do tipo XS-4x6 mm ² ; não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_32	Viana do Castelo	27/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	62	4111	0,00323	0,00010	0,00380	0,20146	0,00027	0,01101	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento é referente a um incidente que ocorreu na LNMT Monserrate - Escola Técnica, da rede MT, no Concelho de Viana do Castelo, causado por escavações e provocando a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não trazem evidências mínimas que nos permitem fazer a avaliação que nos é solicitada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_33	Mertola	25/05/2021	BT	VEÍCULOS	228	83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00302	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_34	Anadia	26/05/2021	BT	VEÍCULOS	37	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00062	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada.	Não Aprovado		
EREDES_2021_MAI_T_35	Sintra	22/05/2021	BT	VEÍCULOS	82	85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00096	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
								TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EREDES_2021_MAI_T_36	Loures	31/05/2021	MT	ESCAVAÇÕES	88	825	0,00540	0,00002	0,00151	0,33753	0,00006	0,00442	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_MAI_T_37	Loures	31/05/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	113	130	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00235	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta dados, tais como: número do PT afetado, potência instalada e o número total de clientes do PT.	Não Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – JUNHO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de junho de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_JUN_T_1	Loures	01/06/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	236	1741	0,04854	0,00033	0,05359	3,28459	0,00027	0,04265		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_2	Sobral de Monte Agraço	02/06/2021	MT	AVES	4	2948	0,00134	0,00058	0,00198	0,09062	0,00048	0,00162		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_3	Vouzela	02/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	242	1257	0,00787	0,00027	0,02087	0,53259	0,00009	0,00655		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_4	Alenquer	01/06/2021	MT	AVES	315	1	0,00096	0,00001	0,00337	0,06491	0,00000	0,00000		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_5	Viseu	05/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	142	1927	0,01588	0,00048	0,03385	1,07418	0,00031	0,02111		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_6	Sátão	11/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	134	96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00204		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_7	Amarante	11/06/2021	MT	FURTOS	354	4520	0,04184	0,00066	0,06029	2,83079	0,00045	0,04337		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_8	Castelo Branco	12/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	174	2424	0,00433	0,00049	0,01909	0,29280	0,00029	0,01321		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_9	Covilhã	07/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	138	2833	0,01717	0,00034	0,03370	1,16149	0,00021	0,02312		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_10	Fundão	12/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	427	2288	0,04430	0,00066	0,10453	2,99758	0,00036	0,06360		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do IPMA é omisiva quanto à listagem das ocorrências de DEA no local do incidente; não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_11	Peso da Regua	13/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	123	484	0,00446	0,00013	0,01569	0,30196	0,00008	0,00940		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_12	Braga	09/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	1022	0,00181	0,00002	0,00101	0,12271	0,00005	0,00252		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_13	Guarda	09/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	144	2097	0,00209	0,00017	0,00389	0,14171	0,00032	0,00515		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_14	Vila Real	13/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	275	27	0,00334	0,00001	0,00294	0,22603	0,00002	0,00472		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_15	Pombal	10/06/2021	MT	VEÍCULOS	129	291	0,02611	0,00015	0,01455	1,76685	0,00004	0,00473		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_16	Valongo	15/06/2021	BT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONST	288	75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00339		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_17	Castelo Branco	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	277	2424	0,01100	0,00069	0,05355	0,74404	0,00039	0,03082		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT, bem como dos artigos 52º, n.º 2 do artigo 50º e 61º do RSPTS.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_JUN_T_18	Covilhã	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	46	165	0,00042	0,00003	0,00147	0,02835	0,00003	0,00121		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLET.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_19	Lamego	15/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	519	3884	0,04806	0,00047	0,09503	3,25220	0,00041	0,08285		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_20	Elvas	17/06/2021	MT	AVES	371	1	0,00056	0,00001	0,00397	0,03817	0,00000	0,00000		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_21	Idanha-a-Nova	20/06/2021	MT	AVES	137	431	0,00377	0,00022	0,02001	0,25489	0,00006	0,00441		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_22	Vendas Novas	15/06/2021	MT	AVES	127	1854	0,00415	0,00012	0,01085	0,28049	0,00004	0,00491		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_23	Vila Real	15/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	260	2925	0,02657	0,00028	0,03886	1,79808	0,00047	0,06608		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_24	Mirandela	17/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	175	2722	0,00476	0,00048	0,01091	0,32175	0,00044	0,00960		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_25	Sao João da Pesqueira	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	181	1	0,00027	0,00001	0,00193	0,01858	0,00000	0,00003		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos meios de prova apresentados não é possível estabelecer relação e verificar que a descarga atmosférica possa ter danificado a varo do secionador, com as peças metálicas das travessas ligadas à terra, cuja evidência não apresentada.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_26	Aveiro	14/06/2021	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	42	107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00073		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que é caracterizado o PT em termos de potência. O elemento de rede danificado EBIP não justifica a interrupção do fornecimento de energia aos clientes referidos, dado que se trata de um equipamento associado à iluminação Pública; a informação do IPMA apresentada não permite concluir pela existência de qualquer DEA no local do incidente.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_27	Covilhã	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	423	2076	0,02031	0,00065	0,04131	1,37429	0,00033	0,02657		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD/transformador; não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no referido PTD; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação de acordo com os artigos 52º, 58º e 61º do RSSPTS.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_28	Lamego	16/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	143	6171	0,05087	0,00098	0,08705	3,44214	0,00098	0,07752		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_29	Lisboa	15/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	141	372	0,01631	0,00011	0,01000	1,10330	0,00003	0,00367		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLET.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_30	Carrazeda de Ansiães	19/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	128	1168	0,00019	0,00001	0,00136	0,01309	0,00002	0,00229		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_31	Beja	17/06/2021	MT	AVES	32	712	0,00093	0,00017	0,00371	0,06264	0,00003	0,00058		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_32	Coruche	15/06/2021	MT	AVES	181	1100	0,00528	0,00014	0,01793	0,35693	0,00003	0,00241		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_33	Alcobaca	18/06/2021	BT	VEÍCULOS	180	70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00201		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_34	Montijo	19/06/2021	MT	AVES	262	495	0,03446	0,00016	0,03432	2,33192	0,00007	0,01317		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_35	Palmela	17/06/2021	MT	VEÍCULOS	148	1026	0,00401	0,00006	0,00841	0,27123	0,00003	0,00321		n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_36	Mirandela	17/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	359	2722	0,00577	0,00013	0,02487	0,39041	0,00010	0,02529		n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta através da figura 2, evidências de um isolador danificado, que poderá muito bem ter sido danificado por uma descarga atmosférica, mas não possível associá-lo ao referido apoio, tendo em conta a figura apresentada como meio de prova.	Não Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_JUN_T_37	Vila Nova de Foz Coa	18/06/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	289	2848	0,02098	0,00046	0,08194	1,41929	0,00021	0,03704	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela OGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, evidências que nos permitam visualizar o equipamento/linhas onde ocorreram as descargas atmosféricas que a E-Redes refere como "Linhas danificadas no lugar Creigo – PTD VFL 0076 Qta Sardaga"; - Não é indicada qualquer referência do processo de licenciamento da linha em assunto.	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_38	Evora	18/06/2021	MT	AVES	202	422	0,03617	0,00020	0,02591	2,44714	0,00004	0,00802	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_39	Felgueiras	25/06/2021	MT	FURTOS	347	3297	0,05739	0,00024	0,07595	3,88349	0,00010	0,03058	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_40	Fundao	26/06/2021	MT	AVES	156	610	0,01839	0,00016	0,01266	1,24398	0,00005	0,00344	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_41	Azambuja	22/06/2021	BT	VEÍCULOS	258	63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00258	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_42	Vila Nova de Gaia	23/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	173	3686	0,01172	0,00009	0,00505	0,79334	0,00007	0,00432	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_43	Tabua	26/06/2021	MT	VEÍCULOS	300	801	0,01035	0,00019	0,02928	0,70064	0,00013	0,01808	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_44	Porto	21/06/2021	BT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	263	238	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,01010	n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_45	Chaves	28/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	244	2973	0,01436	0,00030	0,01111	0,97132	0,00043	0,01595	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela OGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_46	Odivelas	29/06/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	97	5664	0,00697	0,00036	0,00650	0,47160	0,00092	0,00995	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_47	Serta	30/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	106	1189	0,00332	0,00047	0,01340	0,22477	0,00019	0,00396	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_48	Lagos	28/06/2021	MT	ESCAVAÇÕES	78	3343	0,00226	0,00015	0,00230	0,15306	0,00022	0,00325	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_49	Lisboa	28/06/2021	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	131	33	0,00871	0,00004	0,00442	0,58940	0,00000	0,00064	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_50	Belmonte	30/06/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	246	1615	0,01044	0,00044	0,04564	0,70617	0,00026	0,02576	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_51	Fornos de Algodres	30/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	97	53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00083	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUN_T_52	Seia	29/06/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	99	84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00135	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – JULHO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de julho de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TEIFI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_JUL_TC_1	Portugal continental	24/07/2021	AT	DESLASTRE DE CARGA AUTOMÁTICO	126	977394	7,45400	0,18600	8,13200	506,02900	0,15600	6,89400	n.a.			Atendimento telefónico para comunicação de avarias - Exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alínea b) do ponto v. do capítulo 4 do relatório.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado	
EREDES_2021_JUL_T_1	Mourao	03/07/2021	MT	AVES	227	69	0,00778	0,00013	0,02125	0,52830	0,00000	0,00032	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_2	Vila Franca de Xira	02/07/2021	MT	AVES	4	2488	0,00219	0,00076	0,00307	0,14882	0,00040	0,00160	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_3	Moura	04/07/2021	MT	ANIMAIS NÃO AVES	200	742	0,01205	0,00046	0,04756	0,81767	0,00012	0,01329	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_4	Lisboa	02/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	40	2625	0,00263	0,00003	0,00118	0,17848	0,00026	0,00946	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSELET. A figura do relatório que mostra o traçado da linha subterrânea, é irregular e forá da via pública.	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_5	Albufeira	02/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	3189	0,00568	0,00019	0,00562	0,38577	0,00025	0,00759	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_6	Povoa de Varzim	01/07/2021	BT	VEÍCULOS	173	119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00328	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_7	Loulé	02/07/2021	BT	VEÍCULOS	221	58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00201	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_8	Marco de Canaveses	04/07/2021	MT	FURTOS	369	6275	0,00745	0,00014	0,02059	0,50559	0,00010	0,01502	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_9	Vila Franca de Xira	10/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	1129	0,01096	0,00007	0,00873	0,74411	0,00017	0,02038	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_10	Sousel	05/07/2021	MT	AVES	128	487	0,00567	0,00016	0,01642	0,38520	0,00008	0,00737	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_11	Almodovar	09/07/2021	AT	ANIMAIS NÃO AVES	19	14127	0,01248	0,00508	0,04650	0,84745	0,00224	0,01989	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_12	Braga	06/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	41	3793	0,00511	0,00017	0,00414	0,34718	0,00039	0,00935	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_13	Montemor-o-Velho	16/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	74	2041	0,00409	0,00020	0,01148	0,27770	0,00018	0,01051	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_14	Mealhada	15/07/2021	BT	VEÍCULOS	121	104	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00201	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede identificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - Não existem quaisquer evidências de que a interrupção tenha sido ocasionada por uma vlatura.	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_15	Beja	15/07/2021	MT	AVES	31	711	0,00341	0,00015	0,00443	0,23175	0,00003	0,00089	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_16	Amadora	13/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	260	2834	0,00507	0,00002	0,00311	0,34430	0,00007	0,01732	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_17	Nazare	15/07/2021	BT	VEÍCULOS	238	63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00238	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_18	Viseu	17/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	237	1388	0,02233	0,00033	0,02485	1,51556	0,00023	0,01673	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_19	Portimao	17/07/2021	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	122	673	0,02122	0,00049	0,05157	1,44067	0,00010	0,00956	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_20	Lagoa	16/07/2021	BT	ESCAVAÇÕES	162	55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00142	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_JUL_T_21	Sintra	14/07/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	200	370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,01186	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							Continuidade de Serviço													
EREDES_2021_JUL_T_22	Portimao	13/07/2021	AT	AVES	4	18952	0,00012	0,00018	0,00064	0,00813	0,00003	0,00009	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_23	Cartaxo	17/07/2021	MT	AVES	234	1883	0,01629	0,00053	0,04748	1,10564	0,00030	0,02576	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_24	Alenquer	13/07/2021	MT	AVES	390	1	0,00059	0,00001	0,00417	0,04024	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_25	Alenquer	12/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	203	1583	0,01181	0,00017	0,01794	0,80194	0,00011	0,01058	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_26	Leiria	24/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	93	1968	0,01253	0,00029	0,01369	0,85046	0,00031	0,01530	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_27	Alcacer do Sal	23/07/2021	MT	VEÍCULOS	488	1455	0,04144	0,00086	0,08670	2,81312	0,00007	0,00635	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_28	Lisboa	23/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	57	1207	0,00395	0,00004	0,00225	0,26781	0,00003	0,00170	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78º-RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_29	Santa Maria da Feira	22/07/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	204	2476	0,02899	0,00031	0,02439	1,96808	0,00025	0,03096	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_30	Abrantes	20/07/2021	MT	FURTOS	115	72	0,01220	0,00013	0,01121	0,82800	0,00001	0,00079	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_31	Sintra	23/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	52	2018	0,00329	0,00002	0,00110	0,22329	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_32	Esposende	25/07/2021	BT	VEÍCULOS	454	150	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,01083	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_33	Celorico de Basto	23/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	95	4484	0,00946	0,00019	0,01782	0,64203	0,00016	0,01489	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_34	Braga	26/07/2021	MT	ANIMAIS NÃO AVES	114	2743	0,00568	0,00024	0,00588	0,38523	0,00027	0,00104	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a peça do seccionador onde terá ocorrido o curto-circuito. Também não existem evidências da proteção no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.º do RSPPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança).	Não Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_35	Braga	27/07/2021	MT	FURTOS	278	2815	0,01147	0,00030	0,01573	0,77861	0,00024	0,01161	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_36	Seixal	26/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	132	2755	0,00373	0,00003	0,00370	0,25292	0,00005	0,00575	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_37	Pampilhosa da Serra	29/07/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	137	3388	0,00206	0,00009	0,01157	0,13955	0,00005	0,00637	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_38	Cadaval	29/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	53	2006	0,00364	0,00011	0,00542	0,24696	0,00011	0,00563	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado				

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões													
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial						
					TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)										
EREDES_2021_JUL_T_39	Vila Real	30/07/2021	BT	VEÍCULOS	61	105	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00101	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado				
EREDES_2021_JUL_T_40	Albufeira	28/07/2021	MT	ESCAVAÇÕES	35	3193	0,00256	0,00009	0,00257	0,17359	0,00012	0,00359	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – AGOSTO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de agosto de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021AGO_T_1	Ferreira do Alentejo	02/08/2021	MT	AVES	78	847	0,00437	0,00016	0,00713	0,29657	0,00000	0,00020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_2	Amares	03/08/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	50	152	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00123	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências fotográficas mínimas para análise.	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_3	Molita	02/08/2021	MT	AVES	250	1580	0,01770	0,00048	0,02007	1,19972	0,00025	0,00554	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_4	Sintra	03/08/2021	BT	VEÍCULOS	147	220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00004	0,00514	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_5	Amarante	04/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	180	2163	0,00623	0,00011	0,00561	0,42210	0,00006	0,00542	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, um cabo subterrâneo danificado. No entanto, os meios de prova apresentados são insuficientes não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a sinalização ou justificação (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_6	Silves	05/08/2021	MT	AVES	185	1462	0,01674	0,00092	0,06654	1,13521	0,00023	0,01749	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_7	Marco de Canaveses	07/08/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	225	2618	0,01771	0,00045	0,02808	1,20057	0,00042	0,02368	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_8	Matosinhos	05/08/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	115	2701	0,03142	0,00067	0,02402	2,13037	0,00042	0,01365	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências da queda da árvore que terá danificado (partido) condutores da linha. Contudo não são apresentadas evidências de qualquer condutor danificado e como tal os dados apresentados são insuficientes.	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_9	Portalegre	14/08/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	207	1579	0,00868	0,00065	0,01734	0,58836	0,00025	0,00576	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_10	Sintra	13/08/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	54	372	0,00543	0,00014	0,00547	0,36837	0,00005	0,00166	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_11	Portimao	14/08/2021	MT	AVES	94	3386	0,00860	0,00014	0,00989	0,58321	0,00013	0,00794	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_12	Ferreira do Alentejo	10/08/2021	MT	VEÍCULOS	321	1075	0,00764	0,00025	0,02515	0,51831	0,00009	0,00667	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_13	Braga	09/08/2021	MT	FURTOS	166	2007	0,00795	0,00016	0,01500	0,53920	0,00015	0,01372	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_14	Guimaraes	10/08/2021	MT	FURTOS	243	2947	0,01110	0,00043	0,02616	0,75243	0,00033	0,01680	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_15	Vila Real	13/08/2021	MT	INCÊNDIO	66	4228	0,01931	0,00090	0,03955	1,30931	0,00067	0,03125	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_16	Tomar	15/08/2021	MT	AVES	97	1532	0,00666	0,00034	0,01668	0,45182	0,00024	0,01127	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_17	Amarante	11/08/2021	MT	FURTOS	222	4545	0,03064	0,00055	0,04265	2,07712	0,00043	0,02907	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_18	Mealhada	11/08/2021	BT	VEÍCULOS	120	96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00183	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_19	Cascais	12/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	88	2184	0,00726	0,00010	0,00615	0,49234	0,00022	0,01499	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_20	Mortagua	11/08/2021	BT	VEÍCULOS	139	70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00155	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provocar uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021AGO_T_21	Lisboa	09/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	48	877	0,00539	0,00010	0,00405	0,36540	0,00009	0,00431	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que cruzando os dados GPS com a figura de localização do relatório, a localização do incidente não parece coincidir com o cadastro dos PT onde ocorreu o corte do cabo subterrâneo, por uma empresa terceira, entre o troço PT LSB 1232 e o PT LSB 8096.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
					TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)									
EREDES_2021AGO_T_22	Marco de Canaveses	09/08/2021	BT	VEÍCULOS	77	55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00068	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_23	Aveiro	14/08/2021	MT	FURTOS	211	2672	0,01300	0,00014	0,00748	0,88132	0,00015	0,01198	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_24	Vila Real	13/08/2021	BT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	135	100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00203	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_25	Braga	21/08/2021	MT	FURTOS	230	2823	0,01136	0,00030	0,01510	0,77013	0,00024	0,01127	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_26	Sintra	18/08/2021	MT	AVES	130	3030	0,01455	0,00021	0,01425	0,98652	0,00016	0,01085	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_27	Odemira	18/08/2021	BT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	586	10	0,00089	0,00001	0,00625	0,06025	0,00000	0,00093	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_28	Sintra	20/08/2021	MT	VEÍCULOS	33	2985	0,00393	0,00014	0,00345	0,26617	0,00011	0,00266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_29	Tomar	16/08/2021	MT	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	26	359	0,00171	0,00007	0,00191	0,11620	0,00006	0,00150	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_30	Alcochete	16/08/2021	MT	AVES	379	175	0,02170	0,00032	0,04868	1,47141	0,00001	0,00081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_31	Peniche	17/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	69	1968	0,00464	0,00004	0,00284	0,31467	0,00018	0,01215	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_32	Amarante	21/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	179	2156	0,01092	0,00026	0,01957	0,74013	0,00028	0,02146	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_33	Felgueiras	19/08/2021	MT	AVES	117	3117	0,01747	0,00030	0,02247	1,18472	0,00033	0,02518	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_34	Sobral de Monte Agraço	27/08/2021	MT	AVES	25	255	0,00049	0,00001	0,00027	0,03328	0,00004	0,00104	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, não se entende como um curto-circuito, que alegadamente fez disparar as proteções ao TP2 5 MVA: a montante - o disjuntor a 30 kV e a jusante - o disjuntor de 10 kV e afetou apenas 255 clientes, todos em BT, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excepcional.	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_35	Lisboa	25/08/2021	MT	VEÍCULOS	111	3906	0,00772	0,00012	0,00493	0,52358	0,00062	0,01403	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_36	Guimaraes	23/08/2021	MT	FURTOS	300	2948	0,02623	0,00058	0,04897	1,77815	0,00047	0,03706	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_37	Azambuja	26/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	110	2974	0,01625	0,00041	0,01078	1,10184	0,00047	0,01710	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_38	Guimaraes	23/08/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	4771	0,01677	0,00027	0,01247	1,13728	0,00040	0,01914	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências do cabo subterrâneo MT danificado, nem os meios fotográficos de prova permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.º do RSLEAT).	Não Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_39	Odemira	31/08/2021	MT	AVES	131	1240	0,00599	0,00032	0,03396	0,40611	0,00009	0,00954	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado			
EREDES_2021AGO_T_40	Torre de Moncorvo	31/08/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	150	5607	0,01222	0,00020	0,01693	0,82831	0,00027	0,02285	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta qualquer registo fotográfico da árvore ou de ramos cortados, como evidencia naquela área. Desta forma, considera-se que os dados apresentados são insuficientes.	Não Aprovado			

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – SETEMBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de setembro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_SET_T_1	Coimbra	04/09/2021	MT	AVES	83	3210	0,00375	0,00008	0,00616	0,26138	0,00010	0,00788	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_2	Lisboa	02/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	71	1233	0,00439	0,00004	0,00227	0,30562	0,00007	0,00270	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_3	Oeiras	03/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	91	314	0,00964	0,00010	0,00621	0,67201	0,00005	0,00324	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_4	Torre de Moncorvo	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	279	4151	0,00427	0,00023	0,01759	0,29774	0,00019	0,01387	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção.	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_5	Lisboa	02/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	44	598	0,00326	0,00005	0,00170	0,22680	0,00008	0,00233	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_6	Lamego	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	495	3346	0,02844	0,00049	0,08703	1,98185	0,00041	0,08472	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_7	Moimenta da Beira	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	412	2730	0,02237	0,00045	0,07043	1,55845	0,00030	0,04986	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_8	Sao Joao da Pesqueira	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	357	86	0,01577	0,00012	0,02910	1,09895	0,00001	0,00304	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_9	Vila Real	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	92	2930	0,00519	0,00028	0,00859	0,36150	0,00046	0,01253	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe qualquer registo da instalação elétrica a que se refere o presente pedido, designadamente os elementos que terão sido danificados.	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_10	Lamego	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	433	3886	0,04948	0,00083	0,10280	3,44772	0,00061	0,08640	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_11	Arganil	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	198	623	0,00258	0,00017	0,01814	0,17964	0,00010	0,01032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD; não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no PTD; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga.	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_12	Moimenta da Beira	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	536	2730	0,04514	0,00045	0,14461	3,14545	0,00030	0,10080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_13	Pampilhosa da Serra	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	135	1998	0,00468	0,00018	0,01975	0,32624	0,00009	0,00974	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido apoio; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 14º, 15º e 15º do RSLEAT, pelo que se considera que não existe qualquer nevo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente.	Não Aprovado		
EREDES_2021_SET_T_14	Oliveira do Hospital	01/09/2021	BT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	327	129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00653	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 52º, n.º 2 do artigo 58º e 61º do RSSPTS; o Relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_SET_T_15	Tabua	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	194	4302	0,00617	0,00037	0,02819	0,42971	0,00034	0,03164	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido apolo; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º do RSLEAT, pelo que se considera que não existe qualquer nexo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_16	Alijo	01/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	286	3530	0,01738	0,00079	0,05797	1,21088	0,00056	0,01616	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respectiva terra de proteção.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_17	Lagoa	03/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	86	2358	0,00661	0,00010	0,00589	0,46048	0,00006	0,00383	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_SET_T_18	Amarante	08/09/2021	MT	FURTOS	196	4545	0,04827	0,00075	0,07164	3,36301	0,00054	0,05046	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_SET_T_19	Tomar	11/09/2021	MT	AVES	100	1846	0,00435	0,00013	0,01283	0,30306	0,00007	0,00710	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fraca qualidade da fotografia só permite vislumbrar um apoio de linha com isoladores rígidos. Assim, face aos elementos apresentados, não existem elementos suficientes para analisar o sucedido.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_20	Monchique	09/09/2021	MT	AVES	225	1340	0,00414	0,00041	0,02844	0,28852	0,00008	0,00354	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_SET_T_21	Olhão	06/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	91	5063	0,00802	0,00007	0,00621	0,55896	0,00011	0,00923	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado
EREDES_2021_SET_T_22	Coruche	08/09/2021	MT	AVES	359	147	0,00781	0,00023	0,03151	0,54423	0,00002	0,00356	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para analisar a ocorrência reportada no relatório da E-REDES.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_23	Cartaxo	08/09/2021	MT	VEÍCULOS	187	315	0,00993	0,00025	0,02404	0,69219	0,00001	0,00161	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências de embate franco de avioneta contra condutores, podendo a queda de condutor ser explicada pela deslocação de sobre uma infraestrutura que por ser antiga acaba por ceder, caindo por si própria. - Não existem elementos suficientes para analisar o sucedido.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_24	Leiria	08/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	42	1456	0,00999	0,00015	0,00615	0,69641	0,00017	0,00689	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_25	Celorico de Basto	16/09/2021	BT	VEÍCULOS	238	65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00246	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Proveque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_26	Castelo Branco	13/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	232	1878	0,00892	0,00014	0,03234	0,62183	0,00009	0,02075	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA não permite obviar pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta nos referidos elementos da rede MT; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º e 158º do RSLEAT, pelo que se considera que não existe nexo causal entre a eventual descarga atmosférica e o incidente.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_27	Coimbra	15/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	137	4154	0,01463	0,00035	0,01170	1,01966	0,00066	0,02261	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_28	Lisboa	18/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	32	107	0,00040	0,00001	0,00035	0,02754	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT). - Na ficha de ocorrência é dito: "o cabo MT se encontra no interior do lote em obras".	Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_29	Azambuja	15/09/2021	MT	VEÍCULOS	139	1424	0,01037	0,00054	0,01385	0,72288	0,00022	0,00541	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_SET_T_30	Cartaxo	14/09/2021	MT	VEÍCULOS	257	1879	0,01089	0,00016	0,01977	0,75911	0,00013	0,01731	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_31	Pombal	13/09/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	134	2980	0,00899	0,00059	0,02150	0,62660	0,00028	0,01261	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_32	Vila Nova de Foz Coa	14/09/2021	MT	AVES	136	573	0,00411	0,00013	0,01512	0,28610	0,00009	0,01052	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_33	Castro Daire	20/09/2021	BT	VEÍCULOS	49	55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00044	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_34	Braga	20/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	118	5627	0,03095	0,00040	0,01857	2,15638	0,00089	0,04868	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_35	Guimaraes	23/09/2021	MT	FURTOS	190	5028	0,02394	0,00050	0,02447	1,66830	0,00049	0,02176	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_36	Alandroal	22/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	277	2177	0,01019	0,00028	0,02981	0,71019	0,00019	0,02080	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_37	Sintra	20/09/2021	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	89	2626	0,00511	0,00002	0,00191	0,35581	0,00017	0,01491	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não explica como foi efetuado o acesso a instalações de serviço público, as quais, deverão estar permanentemente, fechadas à chave (Artigo 33.º RSSPTS).	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_38	Castelo Branco	23/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	253	90	0,00794	0,00023	0,02653	0,55324	0,00001	0,00182	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pelo IPMA não permite obviar pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente; a figura 5 refere na legenda a ocorrência de duas DEA no ramal sem indicar as datas de ocorrência; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º do RSLLET, pelo que não existe nexo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_39	Tomar	21/09/2021	BT	VEÍCULOS	113	107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00070	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excepcional.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_40	Montemor-o-Novo	23/09/2021	MT	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRETA	598	371	0,01159	0,00017	0,05373	0,80770	0,00002	0,00487	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_41	Lisboa	26/09/2021	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	138	354	0,00535	0,00002	0,00295	0,37253	0,00006	0,00774	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe coerência nos dados apresentados, nomeadamente, na infraestrutura onde ocorreu o incidente (foi no PTS LSB 6743 ou no PTS LSB 1951), o dia em que ocorreu o incidente (foi no dia 26/09 ou no dia 28/09), o local (foi numa avenida ou numa rua), e como um P5 sem clientes afeta 354 clientes em baixa tensão?	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_42	Lisboa	21/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	69	781	0,00371	0,00004	0,00247	0,25853	0,00010	0,00568	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLLET. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLLET.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_43	Marinha Grande	21/09/2021	MT	AVES	178	1580	0,01912	0,00023	0,02938	1,33196	0,00018	0,02594	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a rotura do condutor tenha sido o embate de uma ave (pombo) com um dos condutores da LAMT, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_44	Belmonte	29/09/2021	BT	VEÍCULOS	181	170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00487	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afectados seja superior a 250 kVA, não sendo também caracterizado o respetivo PTD; a origem do incidente, embate de uma viatura numa coluna de IP, não justifica os eventuais danos consequentes.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_45	Amares	30/09/2021	MT	FURTOS	597	1709	0,06954	0,00048	0,04817	4,84551	0,00027	0,01761	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas.	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_46	Coimbra	28/09/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	117	86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00164	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_SET_T_47	Murca	29/09/2021	MT	ESCAVAÇÕES	342	443	0,01398	0,00011	0,01179	0,97378	0,00007	0,00478	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – OUTUBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de outubro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_OUT_TC_1	Território de Portugal continental	29/10/2021	AT	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	1320	237413	3,08100	0,07900	4,38400	200,40600	0,05400	2,90900		n.a.			Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_1	Paredes	03/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	436	3554	0,20728	0,00078	0,21951	13,48507	0,00055	0,15718		n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_2	Covilhã	09/10/2021	MT	AVES	114	2087	0,00281	0,00027	0,01120	0,18288	0,00011	0,00412		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro o que a rotação do condutor tenha sido causada por aves em bando pousadas no condutor da linha, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_3	Barcelos	04/10/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	199	106	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00336		n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_4	Sousel	10/10/2021	MT	AVES	219	727	0,01990	0,00053	0,05574	1,29442	0,00011	0,00959		n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_5	Lisboa	04/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	90	917	0,00367	0,00008	0,00346	0,23874	0,00003	0,00074		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_6	Macedo de Cavaleiros	09/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	236	4128	0,00766	0,00026	0,03963	0,49824	0,00016	0,02009		n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_7	Peniche	10/10/2021	BT	ESCAVAÇÕES	176	286	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,00796		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar o corte do cabo subterrâneo. Não é possível avaliar se o cabo estaria enterrado a uma profundidade mínima de 0,70 m, de acordo com o Artigo 57.º do RSRDEEBT, nem se o cabo estaria devidamente sinalizada, de acordo com o Artigo 58.º do RSRDEEBT. A entidade que efetuou as escavações não solicitou a presença de um representante da concessionária.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_8	Marco de Canaveses	06/10/2021	MT	FURTOS	344	2627	0,01407	0,00045	0,02406	0,91551	0,00042	0,02971		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através de figuras quaisquer evidências dos condutores da linha aérea danificados ou outros danos na rede.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_9	Portalegre	14/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	183	1231	0,00893	0,00028	0,02051	0,58107	0,00013	0,01026		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido constata-se não ter sido possível aferir o disposto no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 28.º,	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_10	Lisboa	15/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	50	1553	0,00156	0,00002	0,00107	0,10165	0,00001	0,00029		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos dados apresentados e pela falta de outros elementos essenciais, não é possível aferir que as instalações de serviço público, se encontravam em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à exploração e conservação (artigos 33º, 102º, 103º e 104º RRSPTS).	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_11	Vila Pouca de Aguiar	12/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	449	4497	0,00754	0,00087	0,02406	0,49075	0,00055	0,01400		n.a.			Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_12	Lisboa	17/10/2021	MT	MALFEITORIA (VANDALISMO)	559	28	0,04120	0,00005	0,01910	2,68025	0,00000	0,00047		n.a.			Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos dados apresentados e pela falta de outros elementos essenciais, não é possível aferir que as instalações de serviço público, se encontravam em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à exploração e conservação (artigos 33º, 102º, 103º e 104º RRSPTS).	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_OUT_T_13	Sintra	13/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	264	2570	0,00698	0,00005	0,00401	0,4517	0,00037	0,02495	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_14	Tomar	13/10/2021	MT	AVES	93	1245	0,00543	0,00015	0,01347	0,35336	0,00012	0,01053	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_15	Lisboa	15/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	54	1136	0,00206	0,00001	0,00058	0,13411	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_16	Evora	21/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	31	1	0,00380	0,00001	0,00034	0,24722	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_17	Sesimbra	21/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	94	1295	0,00197	0,00002	0,00175	0,12823	0,00010	0,00793	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_18	Abrantes	20/10/2021	MT	VEÍCULOS	158	6383	0,00921	0,00030	0,03433	0,59912	0,00018	0,02016	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que face aos elementos apresentados, os estragos nas infraestruturas da RND, poderão ter sido provocados por aeronave de combate de incêndios a proceder ao abastecimento de água na barragem, só que não foram apresentados elementos suficientes. Além disso, no que respeita à participação às autoridades, a troca de emails é inconclusiva entre E-REDES e a PROCIV.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_19	Viana do Alentejo	20/10/2021	MT	VEÍCULOS	299	1531	0,00410	0,00027	0,01489	0,26659	0,00000	0,00016	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_20	Lousa	20/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	117	2724	0,00546	0,00021	0,01422	0,35515	0,00017	0,01352	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_21	Amadora	22/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	2840	0,00126	0,00002	0,00101	0,08201	0,00007	0,00409	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_22	Seixal	22/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	2757	0,00179	0,00003	0,00182	0,11648	0,00005	0,00264	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_23	Porto de Mos	18/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	116	2790	0,01554	0,00029	0,02570	1,01081	0,00016	0,01403	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_24	Evora	19/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	53	1653	0,00423	0,00006	0,00264	0,27499	0,00012	0,00421	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_25	Alter do Chao	23/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	162	1275	0,00634	0,00016	0,01923	0,41213	0,00005	0,00460	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_26	Evora	19/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	195	0,01856	0,00013	0,00560	1,20764	0,00004	0,00160	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_OUT_T_27	Leiria	20/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	499	2459	0,02653	0,00026	0,01335	1,72584	0,00039	0,01260	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_28	Torres Vedras	21/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	127	1747	0,01364	0,00044	0,03839	0,88727	0,00027	0,02120	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_29	Alpiarca	18/10/2021	MT	AVES	95	242	0,00369	0,00019	0,01237	0,24020	0,00004	0,00209	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_30	Lisboa	30/10/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	306	629	0,02616	0,00010	0,01748	1,70217	0,00009	0,01482	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_31	Evora	29/10/2021	MT	AVES	139	771	0,00405	0,00011	0,01499	0,26366	0,00000	0,00020	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_32	Almada	26/10/2021	MT	ESCAVAÇÕES	86	2701	0,00871	0,00009	0,00669	0,56660	0,00038	0,02863	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_33	Tomar	31/10/2021	MT	AVES	151	1559	0,00797	0,00029	0,02277	0,51855	0,00025	0,01945	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que este incidente não está devidamente instruído. A ficha de ocorrência não corresponde ao alegado no relatório, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excepcional. A ficha de ocorrência, deste relatório, já foi analisada no pedido E-Redes 2021 OUT T 14.	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_34	Mira	27/10/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	217	4446	0,00707	0,00015	0,01051	0,45970	0,00007	0,00689	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_35	Ferreira do Alentejo	26/10/2021	MT	AVES	174	1	0,00132	0,00001	0,00187	0,08566	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_36	Ferreira do Alentejo	29/10/2021	MT	AVES	110	191	0,00850	0,00037	0,01238	0,55284	0,00003	0,00024	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_37	Satao	26/10/2021	BT	VEÍCULOS	258	87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00358	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_38	Santiago do Cacem	27/10/2021	MT	ANIMAIS NÃO AVES	213	3096	0,01803	0,00113	0,05078	1,17326	0,00049	0,02079	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_39	Mirandela	31/10/2021	MT	AVES	211	781	0,00355	0,00014	0,01407	0,23088	0,00012	0,01528	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_OUT_T_40	Marinha Grande	29/10/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	154	512	0,05060	0,00060	0,04979	3,29179	0,00007	0,00379	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a descrição da ocorrência refere um apoio de derivação e uma casca de eucalipto presa num secionador, e a fotografia da LAMT apresentada não contempla qualquer secionador nem se refere a um apoio de derivação, pelo que se considera que a descrição da ocorrência e os meios de prova apresentados, não são coerentes entre si.	Não Aprovado	

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – NOVEMBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de novembro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão		
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica		Qualidade de Serviço Comercial					
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_NOV_T_1	Serta	06/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	182	943	0,00270	0,00005	0,00867	0,19767	0,00004	0,00535	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_2	Silves	02/11/2021	AT	AVES	6	1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_3	Amarante	05/11/2021	MT	FURTOS	510	4566	0,08171	0,00073	0,10531	5,97560	0,00056	0,07993	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_4	Nelas	09/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	61	4155	0,00263	0,00051	0,00695	0,19228	0,00051	0,00379	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_5	Mafra	09/11/2021	MT	VEÍCULOS	119	689	0,01783	0,00022	0,01772	1,30420	0,00006	0,00477	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências do cumprimento das condições gerais de estabelecimento de linhas quanto aos cuidados a ter para eliminar todo o perigo previsível para pessoas e bens (artigo 5.º do RSLEAT). - Não apresenta evidências do cumprimento da distância do apoio à zona de estrada, que deve ser de pelo menos 3m horizontalmente (artigo 92º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_6	Almada	10/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	73	2700	0,00621	0,00016	0,00473	0,45411	0,00043	0,01930	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_7	Amarante	08/11/2021	MT	FURTOS	373	3500	0,01660	0,00016	0,03152	1,21408	0,00012	0,02223	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_8	Amares	14/11/2021	MT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	235	4944	0,01676	0,00067	0,02194	1,22593	0,00078	0,02819	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_9	Porto	13/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	147	816	0,01810	0,00004	0,00629	1,32388	0,00003	0,00407	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_10	Loures	15/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	35	2138	0,00185	0,00002	0,00069	0,13541	0,00006	0,00184	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_11	Sintra	16/11/2021	MT	FURTOS	66	2026	0,00479	0,00009	0,00275	0,35052	0,00032	0,00619	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos da manutenção e cuidados dos bens concessionados, conforme artigos 33º, 102º e 103º do RSSPTS.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_12	Amarante	16/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	121	4561	0,02384	0,00096	0,04671	1,74371	0,00072	0,03644	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_13	Mealhada	17/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	1128	0,01806	0,00030	0,01804	1,32043	0,00017	0,01019	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através da ficha de ocorrência, a interrupção terá sido ocasionada na sequência de abate de árvores, por uma empresa ao serviço do PSE da E-Redes. Assim, considera-se que o pedido não retrata fielmente o que terá ocorrido, e que a E-Redes, não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, não deverão estes ser imputáveis a terceiros.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_14	Lisboa	18/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	326	13	0,00394	0,00001	0,00349	0,28824	0,00000	0,00067	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Não é evidenciado que a vala ou os cabos se encontram geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_15	Amadora	24/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	50	2966	0,00096	0,00001	0,00054	0,06994	0,00010	0,00484	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78º, 79º, 80º e 81º do RSLEAT.	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões												
							Continuidade de Serviço					Qualidade de Energia Elétrica					Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)							
EREDES_2021_NOV_T_16	Paredes	23/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	104	1708	0,00989	0,00047	0,01290	0,72298	0,00026	0,00700	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_17	Porto	25/11/2021	MT	ESCAVAÇÕES	58	222	0,00329	0,00002	0,00123	0,24036	0,00004	0,00203	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova fotográficos apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a sinalização (artigo 81.º do RSLEAT).	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_18	Serta	25/11/2021	BT	ABATE DE ÁRVORES	62	56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00055	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_19	Sabugal	24/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	55	631	0,00067	0,00006	0,00357	0,04908	0,00002	0,00113	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_20	Coimbra	24/11/2021	BT	ESCAVAÇÕES	71	99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00112	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_21	Ferreira do Alentejo	27/11/2021	MT	AVES	150	845	0,00669	0,00027	0,01927	0,48944	0,00011	0,00819	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_22	Castelo Branco	23/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	73	2545	0,00776	0,00034	0,02071	0,56768	0,00016	0,01048	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_23	Viana do Castelo	22/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	114	2056	0,00562	0,00028	0,01230	0,41101	0,00027	0,01095	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_24	Monforte	26/11/2021	BT	ESCAVAÇÕES	191	126	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00002	0,00396	n.a.	n.a.		Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_25	Vila Nova de Cerveira	30/11/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	211	917	0,00826	0,00021	0,01757	0,60384	0,00015	0,01296	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		
EREDES_2021_NOV_T_26	Braga	29/11/2021	MT	SABOTAGEM	393	5676	0,01975	0,00030	0,02648	1,44447	0,00024	0,01948	n.a.	n.a.		Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado		

DECISÃO ERSE

RELATIVA À CLASSIFICAÇÃO COMO EVENTOS EXCECIONAIS

DE INCIDENTES OCORRIDOS NAS REDES DA

E-REDES – DEZEMBRO DE 2021

A ERSE, nos termos do artigo 9.º do Regulamento da Qualidade de Serviço dos setores elétrico e do gás e do Procedimento n.º 4 do Manual de Procedimentos da Qualidade de Serviço, na sequência dos pedidos de classificação de eventos excepcionais submetidos pela E-Redes, Distribuição de Eletricidade, S.A. relativos a incidentes ocorridos nas suas redes no mês de dezembro de 2021, decidiu de acordo com a tabela em anexo.

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excepcional

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial			
							TEPEI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EREDES_2021_DEZ_T_1	Alcochete	02/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	94	3798	0,01107	0,00011	0,00632	0,80510	0,00018	0,01000	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_2	Braga	04/12/2021	MT	SABOTAGEM	175	1736	0,00416	0,00011	0,00698	0,30227	0,00007	0,00437	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_3	Amarante	07/12/2021	MT	FURTOS	477	4561	0,03411	0,00065	0,05437	2,48108	0,00045	0,03379	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_4	Lamego	16/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	457	2215	0,01718	0,00034	0,04356	1,51000	0,00035	0,06059	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_5	Amadora	17/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	56	3942	0,00339	0,00005	0,00197	0,04150	0,00040	0,01297	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80º do RSLEAT, é de 1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais.	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_6	Vila Franca de Xira	13/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	110	3723	0,01236	0,00012	0,00829	1,51308	0,00035	0,02974	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_7	Montemor-o-Velho	18/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	125	1994	0,00458	0,00021	0,01277	0,47600	0,00018	0,01085	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_8	Lisboa	18/12/2021	BT	VEÍCULOS	209	64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00207	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_9	Mogadouro	13/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	187	3761	0,01196	0,00021	0,03526	1,05000	0,00013	0,02233	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_10	Monforte	14/12/2021	BT	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	112	194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00003	0,00350	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_11	Serta	24/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	43	227	0,00055	0,00004	0,00186	0,03773	0,00002	0,00088	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_12	Salvaterra de Magos	24/12/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	121	2569	0,01910	0,00077	0,04106	1,31606	0,00041	0,01310	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_13	Chamusca	26/12/2021	BT	VEÍCULOS	115	66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00122	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_14	Lisboa	23/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	34	6	0,00155	0,00002	0,00062	0,18944	0,00000	0,00003	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_15	Oleiros	23/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	318	1795	0,00695	0,00014	0,04455	0,72300	0,00004	0,01272	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_16	Chaves	25/12/2021	MT	ABATE DE ÁRVORES	145	3111	0,00143	0,00006	0,00558	0,12551	0,00004	0,00340	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_17	Vila Nova de Gaia	26/12/2021	MT	DESABAMENTO DE MUROS/OUTRAS CONST.	249	2630	0,02583	0,00009	0,01068	2,32101	0,00007	0,00748	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_18	Odemira	25/12/2021	MT	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	147	1301	0,00726	0,00059	0,01924	0,49737	0,00015	0,00649	n.a.	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_19	Alcacer do Sal	20/12/2021	BT	AVES	51	61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00050	n.a.	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do Incidente	Data do Incidente	Nível de Tensão	Causa do Incidente	Duração Incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excepcional								Fundamentação	Decisão	
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço				Qualidade de Energia Elétrica				Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)					
EREDES_2021_DEZ_T_20	Lisboa	28/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	48	2075	0,00263	0,00003	0,00153	0,19157	0,00017	0,00828	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_21	Viseu	28/12/2021	MT	VEÍCULOS	79	1485	0,00318	0,00016	0,00696	0,23121	0,00007	0,00270	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_22	Aljustrel	27/12/2021	MT	AVES	114	1070	0,00785	0,00026	0,00524	0,57099	0,00017	0,00682	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_23	Coimbra	30/12/2021	MT	ESCAVAÇÕES	309	2093	0,01086	0,00021	0,00854	0,78965	0,00033	0,00682	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80º RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81º RSLEAT). - Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79º RSLEAT).	Não Aprovado	
EREDES_2021_DEZ_T_24	Aljustrel	27/12/2021	MT	AVES	126	1070	0,00856	0,00016	0,00541	0,62245	0,00016	0,00739	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades	Aprovado	