



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Nous, **OCEAN SECURITE**, attestons par la présente avoir procédé, du **09 au 19 janvier 2026**, à une opération complète d'entretien, de maintenance et de vérification technique de l'ensemble des équipements de sécurité incendie de :

SERINUS ENERGY B.V. Sites : Chouech Essaida et Station El Borma

Cette intervention a été réalisée conformément aux normes **APSAD R4, APSAD R5** et **NF EN 3**, incluant les tests fonctionnels, les inspections visuelles, le contrôle des charges et la vérification documentaire exhaustive.

RÉCAPITULATIF DU MATÉRIEL INSPECTÉ

DÉSIGNATION	QUANTITÉS	OBSERVATION
EXTINCTEUR 1Kg POUDRE	09	CONFORME
EXTINCTEUR 6Kg POUDRE	09	CONFORME
EXTINCTEUR 9Kg POUDRE	66	CONFORME
EXTINCTEUR 50Kg POUDRE	24	CONFORME
EXTINCTEUR 2Kg CO2	07	CONFORME
EXTINCTEUR 5Kg CO2	29	CONFORME
RIA DN 33	03	CONFORME
LANCE A CANON	03	CONFORME
POTEAU INCENDIE	20	CONFORME

Les équipements identifiés "En Service" sont jugés **CONFORMES** aux exigences réglementaires et aptes au fonctionnement.

Une vérification périodique semestrielle obligatoire est requise pour maintenir la validité de ce certificat.

Prochaine visite recommandée : Juillet 2026

OCEAN SECURITE