날짜	정비 부위	정비 이력
10월 03일	Heater-Plate Gasket	전열판에 균열 발견되어 교환함
10월 05일	Condenser-Plate Gasket	Gasket 열화 확인되어 교환함
10월 07일	Feed Water Pipe-Orifice	PMS 정비 주기에 따라 분리후 소제완료
10월 08일	Sight Glass	Water Level이 잘 안보이는 현상 발생하여 청소함
10월 10일	Flowmeter-Suction Strainer	Strainer 내부가 막혀서 소제함
10월 11일	Salinity Indicator-Sensor	PMS상 정비주기(3개월 또는 2000시간)에 따라 소제 실시함
10월 14일	Ejector Pump-Mechanical Seal	PMS상 정비 주기(8000시간 또는 1년)에 따라 교체함
10월 15일	Distillate Pump-Impeller	PMS상 정비 주기(8000시간)에 따라 임펠러 분리후 소제 완료
10월 17일	Distillate Pump-Shaft&Key	키가 변형되어 오버홀 후 교체 완료하였음
	·	
		_
		1