

两种储能效率口径下的购电费用

往返效率 81%
充、放电效率各为 90%

35,126.95 元

往返效率 90%
充、放电效率各约为 94.87%

33,801.50 元

0

10,000

20,000

30,000

40,000

全天购电费用 / 元

相较于往返效率 81% 的方案，费用减少 1,325.45 元，降幅为 3.77%