

附件 1/2/3 + Q2_yy 负荷预测 (冻结)



0:00 光伏整点预报 + 历史成对残差场景



滚动随机 LP: 确定 0:00 计划购电与储能安排



按 10 分钟时段用实际负载/光伏执行, 更新 SOC



6:00 / 12:00 / 18:00 仅重优化尚未执行时段



最终购电量相对 0:00 计划一次性结算



六策略对照 + 334 天独立复核 + 导出 result3