



Laboratorio Bago de Chile S.A.

Mantenimiento Preventivo

Fecha: 22/01/2025

OT N°: 14

Página: 1 de 1

Tipo OT	Preventivo	Asignado a	externo1
Solicitado por	Mantenimiento	Prioridad	Alta
Programado para	23/01/2025	Supervisor	None
Turno	Dia		

MANTENER LA ZONA DE TRABAJO LIMPIA, UTILICE E.P.P., DESENERGICE EQUIPO

REGISTRE EN BITÁCORA

Sistemas Críticos	
Cód. Equipo	UMA 18
Equipo	Equipo acondicionado aire 5 CC-EAC

Descripción de Trabajo: Cambió de filtros

Descripción	Medidas	Cantidad
pre filreo eficiencia 25	18 x 18 x 2	5

Observaciones:

No se han registrado observaciones

Nota: RETIRE TODAS LAS HERRAMIENTAS DE LA ZONA DE TRABAJO

Realizado por: externo1

Supervisado por: None

Fecha: 22/01/2025