

A-105 地坪完成面候选

当前正式 IFC 派生 | 候选图 | 1:50

地坪 21: 湿区砖 18 / 已确认参考面 3

湿区坡度: 18/18 = 1.047%; 箭头指向下坡

地砖分缝 2.0 mm

线性地漏留缝 14.6 mm

已确认 / 当前待审

R01 F11/F21 地板; F20 银白洞石岩板; 构造区 50 mm

R02 1.047% 与箭头所示下坡方向均已确认

R03 门槛齐平优先; 溢水风险另做机械论证

R04 客卫与主卫 Aircrete 板均确认为降板

IFC SHA 9a4dac0fcea...

