

控制、网络与安全设备协调区

Bonsai 同批材质底图 | A-106 点位联动 | 非施工发布

洋红方块：4 个门口墙侧 A/B 候选

蓝点：主卧/次卧 AP 机械候选点

紫点：玄关高柜路由器平面柜位

橙点：3 个烟感机械候选点

深红点：厨房火灾正式 IFC 定位点

红点：厨房燃气报警器房间区

双控：客厅+书房+餐厅 | 仅实体有线

开关面板底边：1300 mm AFF

Master A 内控主卧；Master B 外控客书餐，均待 A-104

150mm 仅为常见协调候选净距，未经完成面实测

主卧 AP 灯具净距余量 578.5mm | 机械候选

网络需求：5 个下游端点 | 2 个 AP 供电方式待定

交换侧最少 6 口候选（含 1 个路由器上联）

端口号/PoE 功率/线缆通断/散热均未关闭

产品发布门：3 面板 × 8 门=24 项，全部 BLOCK

Entry A：EGG 仅族级 CSA；淘宝变体未匹配

Master A：2.5D Neo 有厂家参数；无官方 CSA 关联

Master A 见光板：阻燃背盒/固定基层/散热/可检修未闭

Matter 网络类型按准确 SKU；Matter ≠ KNX

