

A-106 天花设备定位候选

只读候选 | 不写 IFC | 非施工发布

橙点：烟感候选 (3)

蓝点：卧室吸顶 AP 候选 (2)

灰点：正式 IFC 既有灯具 (79)

淡圈：500 mm 已知几何检查范围

候选平面坐标：50 mm 模度

烟感：已知障碍物保守取 500 mm

风口模型不完整：1500 mm 门未关闭

燃气报警器不在本图冻结位置

