

控制、网络与安全设备协调区

Bonsai 同批材质底图 | A-106 点位联动 | 非施工发布

洋红方块：4 个门口墙侧 A/B 候选

蓝点：主卧/次卧 AP 机械候选点

紫点：玄关高柜路由器平面柜位

橙点：3 个烟感机械候选点

深红点：厨房火灾正式 IFC 定位点

红点：厨房燃气报警器房间区

双控：客厅 + 书房 + 餐厅 | 仅实体有线

开关面板底边：1300 mm AFF

Master A 内控主卧；Master B 外控客书餐，均待 A-104

150mm 仅为常见协调候选净距，未经完成面实测

主卧 AP 灯具净距余量仅 1.5mm，不冻结施工点

网络需求：5 个下游端点 | 2 个 AP 供电方式待定

交换侧最少 6 口候选（含 1 个路由器上联）

端口号/PoE 功率/线缆通断/散热均未关闭

