

E-301/E-303 装修用电深化第一轮

Bonsai 同批材质底图 | 只读候选 | 不写 IFC

青色床头灯候选：4

绿色新增插座候选：2

琥珀色柜体供电协调区：7

红色厨房现有插座复核：11

E-303 容量研究 | 回路候选待业主确认

NS-01 全连接 2.6~4.9 | 同时 1.8~3.7 kW

三面各 1 个隐藏盖板位 | 回路数未定

NS-02 同时使用：1.00~2.2 kW

线性轨道或自制翻盖 | 回路数未定

全连接/同时包络 ≠ 未购设备铭牌功率

最终线径、保护、RCD 与产品须电气复核

柜体标记是供电范围，不是最终出口

开发商红色旧点位已降级为参考

