

E-302/E-304 逐房间用电与弱电功能程序候选

最小功能组，不是面板/回路数 | 只读候选 | 非施工发布 | 不写 IFC

Ref	房间	控制	普通用电	模型设备	补充专用	弱电	柜体灯	现有灯	现有插座	交付参考	本轮候选
R01	玄关	1	1	0	0	0	0	4	0	3	0
R02	走廊	2	1	2	0	1	0	7	0	7	0
R03	西厨	1	2	8	0	0	1	7	6	5	8
R04	中厨	1	2	3	1	0	1	4	2	10	3
R05	中厨飘窗	0	1	0	0	0	0	4	2	1	2
R06	餐厅飘窗	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
R07	餐厅	1	1	0	0	0	0	8	1	4	1
R08	主卧飘窗	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
R09	主卧	3	2	0	0	2	1	7	0	8	3
R10	主卧入口	2	0	1	0	0	0	1	0	3	0
R11	主卫干区	1	1	0	1	0	0	2	0	2	0
R12	主卫湿区	1	1	0	2	0	1	4	0	9	1
R13	主卫湿区飘窗	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R14	次卧	3	2	1	0	1	1	7	0	4	3
R15	次卧飘窗	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
R16	客卫干区	1	1	0	1	0	0	2	0	2	0
R17	客卫	1	1	0	2	0	0	2	0	7	0
R18	客卫飘窗	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R19	阳台	1	1	0	1	0	0	2	0	5	0
R20	客厅	2	3	0	1	2	2	10	0	5	2
R21	书房飘窗	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
R22	书房	2	2	1	0	1	0	8	0	6	0

程序汇总

房间/Space: 22

控制最小功能组: 23

普通用电最小功能组: 26

弱电/数据最小功能组: 7

设备供电协调需求: 16

手动补充专用需求: 9

柜体灯供电协调区: 7

当前正式 IFC:

开关 0 | 网络 0 | 回路/端口 0

设备中心仅表示供电需求

不等于插座、出线口或回路位置

已确认设计规则:

只用实体有线开关

卧室2个AP | 客厅/书房共用1个路由器

客厅/书房/餐厅: 入户↔主卧门双控

面板底边: 插座300 | 电视600 | 开关1300

下一道门: 设备功率、柜体立面

网络点位、端口拓扑与检修条件