

E-302/E-304 逐房间用电与弱电功能程序候选

最小功能组，不是面板/回路数 | 只读候选 | 非施工发布 | 不写 IFC

| Ref | 房间     | 控制 | 普通用电 | 模型设备 | 补充专用 | 弱电 | 柜体灯 | 现有灯 | 现有插座 | 交付参考 | 本轮候选 |
|-----|--------|----|------|------|------|----|-----|-----|------|------|------|
| R01 | 玄关     | 1  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 4   | 0    | 3    | 0    |
| R02 | 走廊     | 2  | 1    | 2    | 0    | 1  | 0   | 7   | 0    | 7    | 0    |
| R03 | 西厨     | 1  | 2    | 8    | 0    | 0  | 1   | 7   | 6    | 5    | 8    |
| R04 | 中厨     | 1  | 2    | 3    | 1    | 0  | 1   | 4   | 2    | 10   | 3    |
| R05 | 中厨飘窗   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 4   | 2    | 1    | 2    |
| R06 | 餐厅飘窗   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 1    |
| R07 | 餐厅     | 1  | 1    | 0    | 0    | 1  | 0   | 8   | 1    | 4    | 1    |
| R08 | 主卧飘窗   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| R09 | 主卧     | 3  | 2    | 0    | 0    | 2  | 1   | 7   | 0    | 8    | 3    |
| R10 | 主卧入口   | 2  | 0    | 1    | 0    | 0  | 0   | 1   | 0    | 3    | 0    |
| R11 | 主卫干区   | 1  | 1    | 0    | 1    | 0  | 0   | 2   | 0    | 2    | 0    |
| R12 | 主卫湿区   | 1  | 1    | 0    | 2    | 0  | 1   | 4   | 0    | 9    | 1    |
| R13 | 主卫湿区飘窗 | 0  | 0    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 1    | 0    |
| R14 | 次卧     | 3  | 2    | 1    | 0    | 1  | 1   | 7   | 0    | 4    | 3    |
| R15 | 次卧飘窗   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 1    | 0    |
| R16 | 客卫干区   | 1  | 1    | 0    | 1    | 0  | 0   | 2   | 0    | 2    | 0    |
| R17 | 客卫     | 1  | 1    | 0    | 2    | 0  | 0   | 2   | 0    | 7    | 0    |
| R18 | 客卫飘窗   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 1    | 0    |
| R19 | 阳台     | 1  | 1    | 0    | 1    | 0  | 0   | 2   | 0    | 5    | 0    |
| R20 | 客厅     | 2  | 3    | 0    | 1    | 2  | 2   | 10  | 0    | 5    | 2    |
| R21 | 书房飘窗   | 0  | 1    | 0    | 0    | 0  | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    |
| R22 | 书房     | 2  | 2    | 1    | 0    | 2  | 0   | 8   | 0    | 6    | 0    |

程序汇总

房间/Space：22

控制最小功能组：23

普通用电最小功能组：26

弱电/数据最小功能组：9

模型设备供电需求：16

手动补充专用需求：9

柜体灯供电协调区：7

当前正式 IFC：

开关 0 | 网络 0 | 回路/端口 0

设备中心仅表示供电需求

不等于插座、出线口或回路位置

下一道门：

灯组/场景、设备功率、柜体立面

防水区、网络拓扑与检修条件