

A-106 天花设备定位候选

纯矢量审核底图 | 不写 IFC | 非施工发布

橙点：烟感候选（3）

蓝点：卧室吸顶 AP 候选（2）

灰点：正式 IFC 既有灯具（79）

淡圈：500 mm 已知几何检查范围

烟感：居中或中心轴最近安全点

烟感：已知障碍物保守取 500 mm

13 面 DEMOLISH 墙已排除

风口模型不完整：1500 mm 门未关闭

厨房火灾/燃气探测类型与点位待确认

