


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम- राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में 60 यू0जी0 सीटो की वृद्धि के दृष्टिगत यू0जी0 ब्याज हास्टल के विस्तार के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	108/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark Mahima	IS:3495(Part-1)-2019	1	15.0
				2	14.2
				3	15.3
				4	16.9
				5	18.6
			15.0 Min	Avg.	15.8
2	brick	Water Absorption,%	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम- राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में 60 यू0जी0 सीटो की वृद्धि के दृष्टिगत यू0जी0 ब्याज हास्टल के विस्तार के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	108/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)


S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (SBBf)	IS:3495(Part-1)-2019	1	16.4
				2	14.9
				3	14.3
				4	15.9
				5	16.6
			15.0 Min	Avg.	15.6
2	brick	Water Absorption,%	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिशाली अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-01/07/2025
Description	परियोजना का नाम-राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर में 60 यू0जी0 सीटो की वृद्धि के दृष्टिगत यू0जी0 ब्याज हास्टल के विस्तार के निर्माण के सम्बन्ध में।	
Letter No.	108/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (Coarse Sand)


S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.99

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer



Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer