


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-23/06/2025
Description	परियोजना का नाम-कानपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा व खेल कूद विभाग के अन्तर्गत कमशः आर्चरी लान, बाक्सिंग रिंग का शेड, शूटिंग रेंज का हाल, एक कक्ष एवं डाइनिंग पूल में ऑफिसियल/कोच रूम का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	105/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS


S. No.	Wt.of Cube (kg.)	Load.(KN)	Area,mm ²	Compressive Strength, N23/mm ²	Average Compressive Strength After 28 days, N/mm ²
1	8.109	610	22500	27.0	
2	8.119	640	22500	28.0	28.0
3	8.126	625	22500	28.0	

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer



Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।


Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-23/06/2025
Description	परियोजना का नाम-कानपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा व खेल कूद विभाग के अन्तर्गत क्रमशः आर्चरी लान, बाक्सिंग रिंग का शेड, शूटिंग रेंज का हाल, एक कक्ष एवं डाइनिंग पूल में ऑफिसियल/कोच रूम का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	105/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)

S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (RAM)	IS:3495(Part-1)-2019	1	14.2
				2	15.4
				3	17.1
				4	16.7
				5	16.9
			15.0 Min	Avg.	16.1
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by

Checked by


LAB Technician/JE


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer


यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-23/06/2025
Description	परियोजना का नाम-कानपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा व खेल कूद विभाग के अन्तर्गत क्रमशः आर्चरी लान, बाक्सिंग रिंग का शेड, शूटिंग रेंज का हाल, एक कक्ष एवं डाइनिंग पूल में ऑफिसियल/कोच रूम का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	
Letter No.	105/अनु0प्र0/2025-26 दिनांक 29.05.2025	

TEST RESULTS (BRICK)

S. No.	Material	Parameter	Test Method	Results	
1	brick	Compressive Strength, N/mm ² Average Frog Mark (SAMRAT)	IS:3495(Part-1)-2019	1	16.3
				2	15.1
				3	15.8
				4	14.9
				5	17.3
			15.0 Min	Avg.	15.9
2	brick	Water Absorption, %	IS:3495(Part-1)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			15.0 Max	Avg.	
3	brick	Efflorescence	IS:3495(Part-3)-2019	1	-
				2	-
				3	-
				4	-
				5	-
			Slight Maximum		

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 मुख्यालय प्रयोगशाला लखनऊ।

Issued To	अधिकासी अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड-अनुरक्षण प्रखण्ड	Report No-23/06/2025
Description	परियोजना का नाम-कानपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा व खेल कूद विभाग के अन्तर्गत कमशः आर्चरी लान, बाक्सिंग रिंग का शेड, शूटिंग रेंज का हाल, एक कक्ष एवं डाइनिंग पूल में ऑफिसियल/कोच रूम के कार्य हेतु।	
Letter No.	पत्रांक 105/अनु0प्र0/2025-26	दिनांक 29.05.2025


TEST RESULTS (Coarse Sand)


S.No.	Parameter	Test Method	Results
1	Fineness Modulus	IS:2386(Pt-1)-1963	2.6

Tested by


LAB Technician/JE

Checked by


Assistant Engineer


Executive Engineer

Copy To Chief Engineer, UPRNSS Lucknow.


Executive Engineer