

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विजनौर
जनपद विजनौर

पत्रांक 232 / परीक्षण

दिनांक: 04/09/2025

अधिकारी का नाम :- अधिशासी अभियन्ता खण्ड का नाम :- पूरबी जिला एन-25(ए-25)
निर्माण प्रकल्प- विजनौर

जनपद - विजनौर पत्रांक संख्या :- 220/UPRNS/दिनांक :- 28/08/2025
/ Sample Testing / 2025-26

अनुवन्ध संख्या :- मार्ग का नाम :- जनपद अमरौहा के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इमनपुर अवशेष निर्माण कार्य।

क्र.सं.	नमूने की विस्म	परीक्षण का नाम	परिणाम
01.	Bricks Test (M-150), KIC	Comp. strength	1.57 KN/cm ²
02.	C.C. cube (M-20)	Comp. strength	2.23 KN/cm ²
सीलड नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम :- (1) EE (2) 11			

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सीलड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

प्रयोगशाला सहायक
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर