

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विजनौर
जनपद विजनौर

पत्रांक 196 / परीक्षण

दिनांक: 25/08/2025

अधिकारी का नाम :- अधिशासी अभियन्ता खण्ड का नाम :- UPRNSS-निर्माण प्रपत्र-5-विजनौर

जनपद :- विजनौर पत्रांक संख्या :- 160/UPRNSS/Sample Testing/2025-26 दिनांक :- 24/07/2025

अनुबन्ध संख्या :- मार्ग का नाम :- जनपद अभियन्ता के राजकीय औद्योगिक -
प्रशिक्षण संस्थान अभियन्ता के परिसर में ऑडिटोरियम हॉल, मल्लास खम्बे, बेल्ले
ब्लॉक (मेल-फीमेल), गार्ड ह्यूज, वाटरप्रीवाल एवं गेट, 10 ला०, ओवर हेड टैंक
एवं बौद्ध आदि का निर्माण कार्य।

क्र.सं.	नमूने की किस्म	परीक्षण का नाम	परिणाम
01.	Bricks Test → (M-150), "NTB"	Comp. strength	1.61 kN/cm ²
02.	C. C cube → (1:1.5:3)	Comp. strength	2.22 kN/cm ²
रीलड नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम :- (1) EE (2) "			

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सीलड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

As 25/08/25
प्रयोगशाला सहायक
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर
Commu/10/2021

As 25/08/25
अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर