

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विजनौर
जनपद विजनौर

पत्रांक 169 / परीक्षण

दिनांक 28/07/2025

अधिकारी का नाम अधिशाही अभियन्ता खण्ड का नाम UPRNSS-निर्माण प्रभाग

जनपद विजनौर पत्रांक संख्या:- 140/UPRNSS/दिनांक:- 14/07/2025
Sample Testing/2025-26

अनुवन्ध संख्या:- मार्ग का नाम:- जनपद अग्रशेरा के राजकीय औद्योगिक-
उद्घाटन संरक्षण केन्द्र पर अग्रशेरा के अवशेष निष्पत्ति का प्रमाण।

क्र.सं.	नमूने की विवरण	परीक्षण का नाम	परिणाम
01.	Bricks Test → (M-150)	Comp. strength	1.64 kN/cm ²
02.	Stone ballast (40mm)	Impact value	17.05 %
सील नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम			

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त करने का प्रमाणक नहीं है।

प्रयोगशाला सह
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर विजनौर

अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर