

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विजनौर
जनपद विजनौर

पत्रांक 360 / परीक्षण

दिनांक 29/11/2025

अधिकांशी का नाम :- अधिशासी अभियन्ता खण्ड का नाम :- भू. पी. आ. 2 नं. ध. ल. 2 स.
निर्माण उद्योग - विजनौर

जनपद :- विजनौर पत्रांक संख्या :- 376/UPRNSD/Sample Test दिनांक :- 21/11/2025
2025-26

अनुवन्ध संख्या :- मार्ग का नाम :- जनपद विजनौर के अन्तर्गत जाहंगीरपुर
जलीलपुर आई. टी. आई. का निर्माण कार्य

क्र.सं.	नमूने की विवरण	परीक्षण का नाम	परिणाम
01.	Bricks Test → (M-150) 64 B	Comp. Strength →	1.62 KN/Cm ²
02.	C.C. Cube → (M-20)	Comp. Strength →	2.37 KN/Cm ²
03.	Stone grt → (20mm)	Impact value →	17.14 %
शील्ड नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम :- (1) EE (2) "			

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये शील्ड नमूनों के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशिष्ट कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

प्रयोगशाला सहायक
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, विजनौर