

जनपदीय प्रयोगशाला चान्दपुर
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर
जनपद बिजनौर

पत्रांक 173 / परीक्षण

दिनांक 30/07/2025

आधिकारी का नाम - अधिशासी अभियन्ता खण्ड का नाम - भूमी आ 2025 नमूने के निर्माण प्रकल्प - बिजनौर

जनपद - बिजनौर पत्रांक संख्या: - 157/UPRNS/दिनांक: - Sample Testing/2025-26

नमूने संख्या: - मार्ग का नाम: - जनपद बिजनौर के राजकीय औद्योगिक

उत्थान संरक्षण के लूवाला अफजलगढ़ के अवशेष का निर्माण कार्य।

क्र.सं.	नमूने की किस्म	परीक्षण का नाम	परिणाम
01.	Bricks Test → (M-150), H+B	Comp. strength →	1.59 KN/cm ²
02.	C.C. Cube → (1:1.5:3)	Comp. strength →	2.80 KN/cm ²
सील्ट नमूने पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम - (1) EE (2) "			

उपरोक्त परीक्षण परिणाम प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये सील्ट नमूने के हैं। परीक्षण परिणाम किसी विशेष कार्यस्थल पर तत्कालिक रूप से प्रयुक्त किये जाने का प्रमाणक नहीं है।

प्रयोगशाला सहित
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, बिजनौर

अवर अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, बिजनौर

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
चान्दपुर, बिजनौर