

**कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ।**

पत्रांक: 1094 / 89सी / जन0प्रयो0परी0परि0 / 2023-2024

दिनांक 28/03/2024

सेवा में,

सहायक अभियन्ता

यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड

जनपद मेरठ।

विषय : आपके द्वारा प्रेषित 20MM स्टोन एग्रीगेट के छलनी विश्लेषण/एम-30 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 945 / 2023-24 दिनांक 22.03.2024

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित 20MM, स्टोन एग्रीगेट के छलनी विश्लेषण/एम-30 सी0सी0 क्यूब की सम्पीडन सामर्थ्य के परीक्षण परिणाम निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Sieve Analysis 20MM Stone Grit			
1	SRR-888	जिला कारागार मेरठ में ट्यूबवैल एवं पम्पहाउस सहित 250 ली० ओवर हैड टैंक निर्माण कार्य।	Sieve Size (mm)	Passing %	Standardized Range	
			40	100	100	
			20	98.20	95-100	
			10	68.40	25-75	
			4.75	11.30	0-10	
			20MM Stone Grit			
2.	SRR-888/1	जिला कारागार मेरठ में ट्यूबवैल एवं पम्पहाउस सहित 250 ली० ओवर हैड टैंक निर्माण कार्य।	क्र. सं.	Date of Casting	Date of Tesging	Compressive Strength kg.per sq.cm.
			1	---	28-03-2024 after 28 days	337.93
एम-30 सी०सी० क्यूब						

नोट- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है। नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।)

Seen
श्री. निराला
कृ. फाइट में।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मेरठ।