

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ।

पत्रांक 308 / 89 सी / जन0प्रयो0 / परी0परि0 / 2024-25

दिनांक 17/06/2025

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
निर्माण प्रखण्ड मेरठ।

विषय:- आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी0सी0 क्यूब / एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य / कोर्स सैन्ड / 10-20 एम0एम0 स्टोन ग्रेट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- 139 दिनांक 15/05/2025

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी0सी0 क्यूब / एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य / कोर्स सैन्ड / 10-20 एम0एम0 स्टोन ग्रेट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र0 सं0	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Compressive Streangth Kg/Cm ²		
1	एस0आर0न0-304	स व प कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय मेरठ के अन्तर्गत दंतल परिक्षेत्र की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	एम-20 सी0सी0 क्यूब		
			Date of Casting	Date of Testing	परीक्षण परिणाम Compressive Strength
			—	17.06.2025 After 28 days	241.18
2	एस0आर0न0-304 / 1	स व प कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय मेरठ के अन्तर्गत दंतल परिक्षेत्र की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	एम-150 ब्रिक्स (गणन)		
			152.69	150.32	150.82
			152.88	149.78	—
3	एस0आर0न0-304 / 2	स व प कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय मेरठ के अन्तर्गत दंतल परिक्षेत्र की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	फाईन्स मॉड्युल्स प्रतिशत		
			2.39		
4	एस0आर0न0-304 / 3	स व प कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय मेरठ के अन्तर्गत दंतल परिक्षेत्र की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	10-20 एम0एम0 स्टोन ग्रेट (इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत)		
			22.79		

नोट :- यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।) सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
मेरठ