

कार्यालय सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मेरठ।

पत्रांक 644 / 89 सी/जन०प्रयो०/परी०परि०/2024-25

दिनांक 28/08/2025

सेवा में,

सहायक अभियन्ता
यू०पी०आर०एन०एस०एस०
निर्माण प्रखण्ड मेरठ।

विषय:-

आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी०सी० क्यूब/एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य/कोर्स सैन्ड फाईन्स मॉड्युल्स प्रतिशत/20 एम०एम० स्टोन ग्रेट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

462 दिनांक 08/08/2025

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित एम-20 सी०सी० क्यूब/एम-150 ब्रिक्स की सम्पीडन सामर्थ्य/कोर्स सैन्ड फाईन्स मॉड्युल्स प्रतिशत/20 एम०एम० स्टोन ग्रेट की इम्पैक्ट वैल्यू प्रतिशत के परीक्षण परिणाम निम्नप्रकार है :-

क्र० सं०	प्रयोगशाला का कोड	कार्य का नाम	परीक्षण परिणाम Compressive Streangth Kg/Cm ²		
1	एस०आर०न०-556	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-07 को तोडकर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	एम-20 सी०सी० क्यूब		
			Date of Casting	Date of Testing	परीक्षण परिणाम Compressive Strength Kg/Cm ²
			—	28.08.2025 After 28 days	241.62
2	एस०आर०न०-556/1	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-07 को तोडकर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	एम-150 ब्रिक्स (एम०एस०एम०बी०एफ०)		
			151.59	151.32	150.52
			148.97	150.62	—
3	एस०आर०न०-556/2	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-07 को तोडकर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	फाईन्स मॉड्युल्स प्रतिशत		
			2.63		
4	एस०आर०न०-556/3	जिला कारागार मेरठ में बैरक सं०-07 को तोडकर 30 क्षमता (02 नग बैरक, 01 भूतल एवं 01 नग प्रथम तल) कुल 60 क्षमता का निर्माण कार्य।	20 एम०एम० स्टोन ग्रेट प्रतिशत		
			23.29		

नोट :-

यह परीक्षण परिणाम प्राप्त नमूनों के लिये है नमूना मानक विधि से लिया गया है अथवा नहीं। यह उत्तरदायित्व नमूना प्रेषक (संदर्भकर्ता का ही माना जायेगा।) सम्पूर्ण नमूना परीक्षण में नष्ट हो गया है।

सहायक अभियन्ता
जनपदीय प्रयोगशाला
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मेरठ