



राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बाँदा

Rajkiya Engineering College, Banda

Atarra, Banda-210201
E-Mail : director@recbanda.ac.in
Tel: +91 5191 254301

URL www.recbanda.ac.in
Mob: 8765089509



पत्रांक संख्या: RECBanda/ME/2025-26/181

दिनांक-31/12/2025

सेवा में,

अधिकांशी अभियन्ता,
यू.पी.आर.एन.एस.एस निर्माण प्रखण्ड-चित्रकूट

विषय:- जनपद चित्रकूट की तहसील मउ में उप निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र संख्या-979/यू0पी0आर0एन0एस0एस0/बाँदा/एफ0 544 दिनांकित 24/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में वर्णित सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच का अनुरोध किया गया है। कार्यस्थल से उपलब्ध कराये गयी सामग्रियों के जांच परिणाम निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्यस्थल का विवरण	सामग्रियों का विवरण	टेस्ट	टेस्ट परिणाम
1.	जनपद चित्रकूट की तहसील मउ में उप निबंधक कार्यालय के निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण कार्य हेतु।	Bricks	Compressive Strength	14.97 N/mm ²
			Water Absorption	17.35%
		Column C.C Cube	Compressive Strength	21.10 N/mm ²

भवदीय

(Signature)
विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग

प्रतिलिपि-

1. निदेशक महोदय।
2. सम्बन्धित पत्रावली।

(Signature)
विभागाध्यक्ष
यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग